

1.3 TABLEAUX DIVISIONNAIRES						
Contrôle						
Vérification des connexions						X
Vérification de la fixation des cartas de protection						X
Vérification de la fixation du porte plans, tringlerie, serrures et charnières						X
Vérification de la présence et de l'exactitude des schémas et des plans					X	
Vérification éclairage du tableau						X
Vérification du bon fonctionnement des automatismes allumages/extinction des couloirs et bureaux, éclairage extérieur, éclairage parking, délestage/lestage et tout autre signalisation et/ou commandes						X
Entretien (en dehors des heures normales de service)						
Dépoussiérage interne et externe						X
Mesure d'isolement du tableau						X
Mesure de la continuité de la terre						X
Vérification de l'éclairage des tableaux et des témoins de présence tension						X
Vérification, nettoyage et resserrage des disjoncteurs.						X
Réalisation de la thermographie en charge de tout le tableau, rédaction du rapport.						X
Vérification de la présence et de l'exactitude des repérages: identification des tableaux, repérage des disjoncteurs, borniers, câbles, constituants des tableaux						X
Vérification de l'exactitude des plans électriques et corrections si nécessaire						X
Mise en conformité des installations à la suite d'un rapport par un organisme agréé (SECT)	Suivant modalités du contrat					
1.4 GROUPE ELECTROGENE						
Essai en charge (le matin d'un jour dans la semaine)			X			
Vérification des paramètres de fonctionnement de l'alternateur et du moteur thermique			X			
Vérification du bon fonctionnement des automatismes			X			
Contrôle						
Contrôle niveau cuve ravitaillement principale, des nourrices et des pompes de transfert			X			
Entretien						
Entretien à effectuer selon les prescriptions du fabricant						X
Analyse de l'huile et vidange si nécessaire						X
Vérification des systèmes de démarrage y compris les batteries			X			
1.5. ECLAIRAGE DE SECOURS						
Contrôle						
Contrôle de la correspondance de la numérotation des blocs d'éclairage avec l'emplacement sur plans, mise à jour si nécessaire						X
Vérification des appareils et de leurs composants			X			
Test de fonctionnement (brève coupure)			X			
Entretien						
test par décharge profonde et mesure de l'autonomie						X
dépoussiérage et resserrage des connexions						X
Nettoyage des appareils, coiffes, diffuseurs						X
Adaptations / renouvellement pictogrammes	Selon nécessité					
Remplacement ou réparation d'éléments défectueux	Selon nécessité					
Contrôle de fonctionnement et réparations éventuelles	Selon nécessité					
Remplacement batteries, tubes fluorescents	Selon nécessité					
Mise en conformité des installations à la suite d'un rapport d'un organisme agréé (SECT)	Selon modalités du contrat					