

作业安全分析表（JSA）

作业安全分析（JSA）记录表				编号	JSJ-JSJZY-256
作业名称： 脚手架作业				区域/工艺过程	构-210
分析组长： 成员：				日期	
序号	作业步骤	危害因素	控制措施		执行人
1	脚手架作业前准备	入场脚手架杆、卡扣等未经验收导致坍塌、高处坠落、物体打击事故发生	架设单位入场时提供脚手架材料的合格证明，现场抽样检查，未经检验合格不得进场使用		
		架设作业人员无证作业导致坍塌、高处坠落、物体打击事故发生	严格架设人员资质管理，建立台帐，现场监控，严禁无证人员作业		
		--人员对作业中存在的风险不明确，没有相应的作业程序几安全措施不到位导致跌落伤人	开展 JSA 风险分析，并制定相应的作业程序和落实相应的安全措施		
		--人员患有登高禁忌症从事高处作业导致高处坠落伤人	作业人员身体条件符合要求，着装符合工作要求		
		--人员佩戴不合格的安全带及没有正确使用安全带导致高处坠落伤人	作业人员佩戴符合要求的安全带，并正确使用安全带，高挂低用		
		--未使用工具袋或工具没有安全系挂措施导致工具坠落伤人	作业人员需携带有工具袋，所用工具必须系有安全绳措施		
		架设作业人员未正确使用劳动防护用品发生高处坠落、物体打击事故发生	加强教育、配备个人防护用品，正确佩戴		

2	脚手架作业	脚手架搭设过程中交叉作业未采取隔离措施导致物体掉落打击伤害	交叉作业需落实错时错位以及硬隔离安全措施要求	
		脚手架未验收挂牌使用	严格遵守验收挂牌制度，定期检查	
		高处作业人员未正确使用安全带发生高处坠落事故	在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有坠落可能的位置进行作业时，需全程（上下攀援及空中移动等）系挂安全带	
		安全带悬挂在转动部位或棱角部位	安全带应系挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角或有可能转动的部位，并应高挂低用，系挂点下方有足够的净空。	
3	作业完成后	--脚手架作业完成后没有及时清理高处作业平台的工具及施工材料（废料）导致人员绊倒、滑落造成高处坠落、物体打击等伤害	脚手架作业完成后及时清理现场，做到工完、料净、场地清，作业完成验收合格签字确认，关闭作业票。	
告知确认				