

1. Pumpe an, wenn Luftfeuchte zu gering oder Zeit abgelaufen
2. Lüfter an, wenn Zeit abgelaufen oder Luftfeuchte zu hoch
3. Logging von allen Mess- und Steuerwerten

