

Contingencias de agua, plagas y condiciones ambientales

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Prevenir interrupciones de agua y riesgos ambientales que afectan higiene, almacenamiento y prestación segura.

2. Alcance y condiciones de uso

Consultorio intramural; hidroterapia y tanques requieren controles específicos adicionales. No fija parámetros químicos universales del agua de piscina.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Titular o responsable de sede	Mantener ambientes, recursos y continuidad segura.
Competente técnico	Evaluar obras, instalaciones y certificados de su alcance.
Personal o contratista	Detectar fallas, señalar y ejecutar tareas autorizadas.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Identificar suministro de agua, almacenamiento si existe y puntos de lavado

Identificar suministro de agua, almacenamiento si existe y puntos de lavado. Registrar responsable de mantenimiento y soportes sanitarios pertinentes a la instalación.

2. Inspeccionar humedad, filtraciones, ventilación, temperatura y plagas

Inspeccionar humedad, filtraciones, ventilación, temperatura y plagas. Eliminar condiciones que favorecen contaminación y mantener barreras, orden y recipientes cerrados.

3. Si falta agua o no puede realizarse higiene requerida, evaluar suspensión o reprogramación

Si falta agua o no puede realizarse higiene requerida, evaluar suspensión o reprogramación de actividades. No reemplazar toda higiene necesaria por solución alcohólica ni utilizar agua de origen incierto.

4. Definir control integrado de plagas, proveedor competente cuando se requiere y horarios fu

Definir control integrado de plagas, proveedor competente cuando se requiere y horarios fuera de atención. Proteger equipos e insumos y conservar ficha de productos y condiciones de reingreso.

5. Tras intervención o contingencia revisar limpieza y seguridad antes de liberar

Tras intervención o contingencia revisar limpieza y seguridad antes de liberar. Mantener registro de áreas afectadas y pacientes reprogramados sin divulgar diagnósticos.

6. Evaluar recurrencia y adaptar mantenimiento

Evaluar recurrencia y adaptar mantenimiento. Para áreas húmedas validar medición, tratamiento de agua y límites con la norma técnica aplicable, operador y fabricante antes de habilitar su uso.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Revisión diaria de suministro y condiciones críticas.

No atender en área contaminada o con químicos activos.

Datos ambientales cuando fabricante o riesgo lo exige.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.2 y 11.3.1.6-14: infraestructura, privacidad, almacenamiento, sala de espera y sanitarios según criterios. Área húmeda solo si se oferta; comprobar texto y aplicación a sede real.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Fecha y área	
Suministro o condición	
Hallazgo	
Actividad afectada	
Control inmediato	
Proveedor y ficha	
Tiempo de reingreso	
Medición pertinente	
Liberación	
Seguimiento	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Edificación y electricidad

Aplicar régimen de construcción, uso del suelo, accesibilidad y seguridad contra incendio pertinentes. RETIE vigente, Resolución 40284 de 2026 y libros; evaluar alcance y transición de instalación con competente, no suponer exclusión ni certificado universal.

<https://minenergia.gov.co/es/misional/energia-electrica-2/reglamentos-tecnicos/reglamento-t%C3%A9cnico-de-instalaciones-el%C3%A9ctricas-retie/>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576