LABORATUVAR 2 · SAES S1313 SEKONDER DARBELİ KIRICI

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad: **Leyla GÜNEŞ**	Öğrenci No: **235541098**	Grup: **Gece-B**	Tarih:

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

VARLIK LİSTESİ (SAES S1313 VARSAYIMSAL DİJİTAL VARLIKLARI)

Üretim PLC'si • Emniyet PLC'si • HMI • Motor Sürücüleri (VFD) • İnternete Açık Uzak Bakım Modülü • Bulut Telemetri • Wi-Fi AP • Kilitsiz USB

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

- **Saha Kontrol Bölgesi (Control Zone):** Üretim PLC'si, HMI, Motor sürücüleri.
- **Emniyet Bölgesi (Safety Zone):** Emniyet PLC'si (Safety PLC).
- **Uzak Erişim / DMZ Bölgesi:** Uzak bakım modülü, Bulut telemetri.
- **Riskli / Güvensiz Varlıklar:** Wi-Fi AP, Kilitsiz USB (Ağdan izole edilmeli).

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Ayrı ve korumalı bir **"Safety Zone" (Emniyet Bölgesi)** içine koyduk. Normal üretim trafiğindeki veri yoğunluğundan veya siber müdahalelerden doğrudan etkilenmesini önlemek ve insan güvenliğini garantiye almak için.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Dış Ağ/Uzak Bakım ile Saha Ağı arasında ve Saha Ağı ile Emniyet Bölgesi arasındaki sınırlardadır. Geçişlerde; Endüstriyel Firewall kuralları, izin verilen protokoller (DPI), şifreli tünelleme (VPN) ve yetkili kimlik doğrulaması kontrol edilir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server:** Doğrudan saha cihazına erişimi engelleyip trafiği DMZ'de izole etmek için.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN:** İnternet üzerindeki veriyi şifreleyerek dinleme ve araya girme (MitM) saldırılarını önlemek için.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA (Çok Faktörlü):** Çalınan şifrelerle yetkisiz kişilerin sisteme girmesini önlemek için.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** Yapılan işlemlerin kim tarafından gerçekleştirildiğini izlemek (sorumluluk) için.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı:** Yapılan müdahaleleri denetlemek ve adli inceleme (forensics) imkanı sağlamak için.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı:** Saldırı yüzeyini küçültüp sadece onaylı bakım zamanlarında açmak için.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.