LABORATUVAR 5 · SAES S1313 SEKONDER DARBELİ KIRICI

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad: **Leyla GÜNEŞ**	Öğrenci No: **235541098**	Grup: **Gece-B**	Tarih:

Kavram: SBOM = yazılım bileşen listesi, **CVE** = zafiyet kaydı, **CVSS** = önem puanı. Etkilenme kararı: bileşen gerçekten var mı, sürüm etkileniyor mu ve erişim yolu mevcut mu?

Verilen zafiyet kaydı — eğitim senaryosu

Alan	Senaryo Değeri
Bileşen	Örnek PLC/HMI yazılımı (S1313'te doğrulanmadı)
Sürüm	2.4 (eğitim örneği; gerçek sürüm bilinmiyor)
CVE	CVE-2024-XXXX (örnek zafiyet kaydı)
Önem Puanı	**Critical / CVSS 9.8**
Yama Durumu	Yama mevcut varsayılıyor

Görev — karar akışı

1 Bu örnek zafiyet SAES S1313'ü etkiler mi? Üç koşulu kontrol edin.

Bileşenin makinede varlığı, etkilenen sürümün kullanılıp kullanılmadığı ve siber erişim yolunun açıklığı doğrulanmalıdır. Doğrulanmazsa etkilemez.

2 Üretimi hemen durdurur musunuz? Hangi emniyet verisine dayanırsınız?

Sadece CVSS puanına bakarak durdurmam. Rotor ve emniyet fonksiyonlarına doğrudan etkisi değerlendirilir; insana yönelik tehlike yoksa durdurulmaz.

3 Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce nerede test edersiniz?

Doğrudan uygulamam. Önce izole test ortamında dener, yedekleme yapıp planlı bakım duruşunda sahaya yüklerim.

4 Yazılım güncellemesi emniyet doğrulamasını etkiler mi? Nasıl anlarsınız?

Evet etkiler. Güncelleme sonrası E-stop, kapak kilidi ve rotorun güvenli duruş fonksiyonları test edilerek doğrulanmalıdır.

5 Yama mümkün değilse hangi telafi edici kontrolü uygularsınız?

Ağ izolasyonu sağlar, yetkisiz portları kapatır, Firewall kurallarını sıkılaştırır ve MFA ile erişimi sınırlarım.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 + EP 10 + EP 11** başlığına oturur.