LABORATUVAR 6 · SAES S1313 SEKONDER DARBELİ KIRICI

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad: **Leyla GÜNEŞ**	Öğrenci No: **235541098**	Grup: **Gece-B**	Tarih:

Varsayımsal olay 10:15: S1313 taş besleme hızı beklenmedik şekilde değişti. 03:00'te şüpheli bakım oturumu bildirildi. Gerçek uzaktan erişim ve kontrol donanımı doğrulanmamıştır.

• **Öncelik: İnsan güvenliği → olayın sınırlandırılması → logların / konfigürasyonun korunması.**

Görev — zaman çizgisini doldurun

1 10:15 - ilk 15 dk: Kime haber verirsiniz? İlk üç güvenli eyleminiz nedir?

Üretim, bakım ve siber güvenlik ekiplerine haber veririm. İlk eylemler: Beslemeyi kesip rotoru güvenli durdurmak, şüpheli uzak erişim tünelini izole etmek ve sistem log kayıtlarını korumaya almaktır.

2 İlk 2 saat: Rotor, besleme ve koruyucu kapak emniyeti nasıl doğrulanır? Hangi kayıt korunur?

Rotorun tamamen durduğu, E-stop devresi ve kapak kilitlerinin aktif olduğu sahada doğrulanır. Ağ trafiği, PLC parametre ve alarm kayıtları korunur.

3 24 saat erken uyarı senaryosu: Hangi olay ve etki bilgileri hazırlanır?

Olayın gerçekleşme zamanı, etkilenen S1313 bileşenleri, şüpheli erişim kaynağı ve insan/üretim emniyeti üzerindeki etkileri raporlanır.

4 72 saat bildirim senaryosu: Kök neden, etki ve düzeltici önlemler kim tarafından belgelenir?

Siber güvenlik ekibi yetkisiz erişim kök nedenini, bakım/üretim ekibi fiziksel etkileri belgelendirir ve düzeltici eylem planı sunulur.

5 14 gün rapor senaryosu: Hangi erişim logları, parametreler ve test kayıtları saklanır?

Uzak bakım erişim logları, kullanıcı işlem kayıtları, PLC parametre değişim geçmişi, emniyet test sonuçları ve olay müdahale raporu saklanır.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.