



RAPPORT D'INTERVENTION

RÉFÉRENCE

RAP-2025-016

Date : 03/02/2025

CLIENT

Jean Dupont

SITE

12 rue des Lilas, 91300 Massy

ÉQUIPEMENT

E001 — Chaudière ThermoTest GT24, série
GT24-2018-001

INFORMATIONS TECHNIQUES

RUBRIQUE	DESCRIPTION
Type	Dépannage / diagnostic.
Technicien	Nadia — technicienne fictive.
Motif	Absence de chauffage.
Constat	Circulateur défaillant ; remplacement nécessaire.
Actions	Mise en sécurité et proposition de réparation sur devis.
Résultat	Panne non résolue ; pièce nécessaire ; devis à établir.

DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES ASSOCIÉS

Intervention INT-2025-016 ; devis ultérieur DEV-2025-003.

NOTE DE MIGRATION

Le diagnostic précède le devis : ne pas le confondre avec la réparation du 10/02/2025.