



RAPPORT D'INTERVENTION

RÉFÉRENCE

RAP-2025-017

Date : 10/02/2025

CLIENT

Jean Dupont

SITE

12 rue des Lilas, 91300 Massy

ÉQUIPEMENT

E001 — Chaudière ThermoTest GT24, série
GT24-2018-001

INFORMATIONS TECHNIQUES

RUBRIQUE	DESCRIPTION
Type	Maintenance corrective.
Technicien	Ali — technicien fictif.
Motif	Réparation après acceptation du devis.
Pièce remplacée	Circulateur compatible.
Opérations	Remise en eau, vérifications et essais.
Résultat	Chauffage rétabli ; intervention terminée.

DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES ASSOCIÉS

Intervention INT-2025-017 ; devis DEV-2025-003 ; facture FAC-2025-011.

NOTE DE MIGRATION

Conserver l'intervention et son rapport comme historique technique de l'équipement.