ELEVACAO - VIGA CONTINUA PROTENDIDA 2 × 10,00 m  ESC. 1:50




ORDENADAS DO CABO RESULTANTE (cm) - y medido da face inferior; e = afastamento do CG

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x (m) | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
| y (cm) | 46.0 | 42.8 | 39.8 | 36.8 | 34.0 | 31.4 | 28.9 | 26.6 | 24.4 | 22.4 | 20.6 | 19.0 | 17.6 | 16.4 | 15.4 | 14.6 | 14.0 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 |
| e (cm) | 44.0 | 40.8 | 37.8 | 34.8 | 32.0 | 29.4 | 26.9 | 24.6 | 22.4 | 20.4 | 18.6 | 17.0 | 15.6 | 14.4 | 13.4 | 12.6 | 12.0 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.6 |

SECOES TRANSVERSAIS - ESC. 1:10 (desenhadas ampliadas 5x no modelo; cotas em cm)




DADOS DO PROJETO

Concreto C50 (fck = 50 MPa) · Gás 0 · cobrimento 3,0 cm
Seção viga: 50 cm × 50 cm · Vão: 10,00 m
Aço ativo: CP190 RB (fpk = 1.900 MPa) · 4 cordoes (4 x 12,7 mm)
P0 = 1.568 kN (0,70 fpk) · Perf = 542 kN/m · e = 44,0 / 16,76 cm (apoio central)
Aço passivo: CA-50 · Estribos: duplos, d = 6,3 mm, s = 10 cm (nos apoios)
Reforço local nos trechos de apoio: s = 5,00 cm · 20 kN/m² adicionais em cima
distribuídamente nestes por aproximadamente 40 cm (mais 50x3 kN/m, tot. 47 %)
Uma passiva (50 #5) ancora-se (1,25 x 40) 5,0 cm sobre o apoio central (da cab.) e 47 de (5,x)
Carregas: g = 45,0 kN/m (SUSTENTAL); g = 47,5 kN/m (SECTION) * = valor
Unidades = meia em cm), usando 5x (meia). Desenho em mm no modelo, plotar em 1/50 (5x2)

Cabo reservado (Tendon)
Face inferior
e_max (de tensão)
Estribos
Armadura passiva

Unidade – Concreto Armado e Protendido

VIGA CONTINUA PROTENDIDA 2 × 10 m – FORMA E TRACADO DOS CABOS

Prof. Li Chong Lee Rendon Ao Castro

Escala 1/50 (cm/cm 1/50)  Data 03/05/2026  Folha 01/01