

■入退室管理システム改修工事(30・31) カードリーダー切り替え工事について（作業内容）■

1. 既存カードリーダーとの置き換える三菱電機社製カードリーダーのイメージ

既存のオムロン社製、
アズビル社製カードリーダー

切り替え
工事後

置き換える

<屋内用>

<屋外用>

押しボタン（ファンクション）

2. カードリーダーの切り替え手順

- ◆事前準備◆
- (1) 切り替え開始までに新ICカード（職員証、入退室カード、仮カード、マスターカード）をお受け取り願います。
 - (2) 作業対象のフロアは2週間前までに切り替え工事を行う旨の掲示を行います。また、各扉にも工事を行う旨の張り紙を行います。
- ◆作業当日◆
- (1) 作業当日は作業前後の室内写真と作業部分の養生を行い、日中（9時から17時まで）切り替え工事を行います。作業中は、部屋の入室及び利用は可能ですが、カードリーダーの切り替えが終わるまで、カードリーダーを使用することはできません。作業中はカードリーダーの交換時等に軽度（電動ドライバ音程度）の作業音が発生します。
 - (2) 切り替え後は3. に説明する操作方を扉に貼り付けますのでご使用ください。
※旧ICカードは使用できなくなり、新ICカードでしか扉は施解錠できません。

3. カードリーダーの置き換え後に張り紙する内容（イメージ）

カードリーダー操作方法

☆カードリーダーが切り替わりました 以下の手順で操作してください☆

三菱電機(株)

■初回入室時

①解除ボタンを押し②操作灯が緑色に点滅していることを確認して③カードをかざしてください

警備が解除され扉が一時解錠(注)します
(注)扉を閉めるまたは一定時間経過後施錠されます

■通常通行時

カードをかざしてください

扉が一時解錠します

■最終退室時

①ループ灯がオレンジ色に点灯しているとき②警備ボタンを押し③操作灯が緑点滅していることを確認して④カードをかざしてください
※ループ灯が消灯や赤色の場合、自扉と一緒に警備セットする他扉が開いているかセンサー検知中場合があります。部屋の中や扉の施解錠(扉閉)状態を確認してください

警備がセットされます
※警備がセットされた状態扉を開けたり部屋内に人が入ったりすると警報が出ます
※警備セット時に関連する空調・証明がOFFになります

※上記を試しても扉を施解錠できない場合の緊急連絡先
三菱電機(株)現場事務所(内線 4118番、4120番) 受付時間：平日9:00～17:00

通行モード：ACS