

別紙

停電前の注意事項

- 1 停電時に絶縁抵抗測定（分電盤からコンセントに至るまでの配線損傷点検）を行いますので、コンセントから電気機器等のプラグを抜いてください。停電対象施設は別表「平成 29 年度停電及び学内ネットワーク停止スケジュール」を参照してください。
- 2 停電により冷凍冷蔵庫内の霜が溶け、庫内や床が水浸しになる場合があります。事前に霜取りを行ってください。
- 3 稼働中に停電すると不具合の生じる恐れのある機器（サーバ、パソコン、NAS 等）は、事前にシャットダウン等の操作を済ませておいてください。

停電中の注意事項

停電中は、安全確保のため停電場所への立ち入りをご遠慮願います。学生寮、国際交流会館の入居者、停電中の実験機器等の管理及びその他やむを得ない事情により、停電場所に立ち入る場合は、次の事項に留意してください。

- 1 火災感知器が停止していますので、火の元・防犯には十分注意してください。
- 2 カードキーによる施錠を行っている部屋は、停電時の状態で保持されます。施錠管理には十分注意してください。（停電直前に施錠状態となっている部屋へは停電中は入室できません。）
但し、フロンティア研究棟の実験室・研究室の扉については、停電時施錠となります。
- 3 ポンプが停止しますので、水道、トイレ、シャワー、実験用冷却水等の給排水設備は使用できません。
- 4 空調・換気設備が動かないので、ガス等は使用しないでください。
- 5 停電中、不測の事態が発生した場合は、守衛所（内線 4 9 9 9）または、中央監視室（内線 1 9 8 0）に連絡してください。
※ 停電中でも内線電話は使用可能です。