



01 **Planta luminotécnica**
Escala 1:100 · plotagem em A2 · pontos conforme croqui de iluminação (folha 08) · cotas de locação na próxima revisão



Pontos de luz

QUADRO 1

SÍMBOLO	CÓD.	PEÇA · AMBIENTES	QTD.
	L01	Square Micro 1 foco · Stella Banhos · área do box	4
	L02	Square Micro 3 focos · Stella Banhos · estar/jantar	15
	L03	Square Micro 5 focos · Stella Garagem	9
	L04	Square MR16 embutido recuado direcionável · Stella Ilha · gourmet · corredor lateral	12
	L05	Embutido recuado dimerizável 40×40 · Stella Suítes	3
	L06	Plafon · Stella Área de serviço · despensa	2
	L07	Perfil Archi de embutir recuado · Stella Closet · home office · cozinha	5 tr. · 16,6 m
	L08	Cortineiro iluminado com fita LED Suíte master	3,5 m
	L09	Cortineiro iluminado com Tuboled Estar/jantar	11,6 m
	L10	Rasgo / sanca invertida com Tuboled Circulação	8,3 m
	L11	Embutido de solo · Stella Corredor lateral · fachada do estar	7
	L12	Arandela de luz direta · Stella Muro lateral esquerdo	7
	L13	Arandela indireta 42 cm · Stella Reflex Muro da área da piscina	4
	L14	Espeto de jardim (proposta) Áreas verdes	13
	L15	Pendente Colchete · Bella (em aberto) Mesa de jantar	2
	R	LED de marcenaria · prever ponto/rabicho Marcenarias indicadas	15

Peças e dados

QUADRO 2

CÓD.	MODELO / REFERÊNCIA	POT.	FLUXO	TC · IRC · FACHO
L01	Square Micro 1 foco (embutir)	a conf.	a conf.	3000 K · 90
L02	Square Micro 3F · STL25364BR/30	7 W	340 lm	3000 K · 90 · 30°
L03	Square Micro 5F · STL25365BR/30	11,5 W	580 lm	3000 K · 90 · 30°
L04	Square MR16 recuado direcionável	a conf.	a conf.	3000 K · a conf.
L05	Embutido recuado dimerizável 40×40	a conf.	a conf.	dimerizável
L06	Plafon Stella	a conf.	a conf.	a conf.
L07	Perfil Archi de embutir recuado	a conf.	a conf./m	3000 K
L08	Fita LED em cortineiro	a conf.	a conf./m	3000 K
L09	Tuboled em cortineiro	a conf.	a conf./m	3000 K
L10	Tuboled em rasgo / sanca invertida	a conf.	a conf./m	3000 K
L11	Embutido de solo Stella	a conf.	a conf.	IP67
L12	Arandela de luz direta Stella	a conf.	a conf.	IP65
L13	Arandela indireta 42 cm · Reflex	a conf.	a conf.	IP65
L14	Espeto de jardim (a definir)	a conf.	a conf.	IP67
L15	Pendente Colchete · Bella	a conf.	a conf.	em aberto

Verificação (estar e garagem, peças confirmadas):
· Estar/jantar: 7 × L02 = 2.380 lm, ~25 lux (luz de destaque). A luz geral (~150 lux) depende dos cortineiros L09: Tuboled de ~1.500 lm/m.
· Garagem: 9 × L03 = 5.220 lm, ~54 lux. Para 75 lux: 13 peças; para 100 lux: 17.

Observações

QUADRO 3

- Base**
Pontos transferidos do croqui de iluminação (folha 08) com as peças anotadas à mão, na mesma posição relativa às paredes de cada ambiente. Cotas de locação na próxima revisão.
- Cortineiros e rasgo (L08, L09, L10)**
Requerem DETALHAMENTO DE GESSO: seção, afastamento da parede e da cortina, posição da fonte (fita LED ou Tuboled) e acesso para manutenção.
- Marcenaria (R)**
Nas fitas de LED de marcenaria, prever ponto de alimentação/rabicho no local marcado (R), com fonte acessível. Compatibilizar com o projeto de marcenaria e incluir na planta elétrica.
- Banhos (L01 e L02)**
Square Micro 1 foco na área do box e 3 focos nos demais pontos, seguindo o banho master anotado. Box: peça com IP adequado a área molhada.
- Suítes (L05)**
Embutido 40×40 dimerizável indicado na suíte master; aplicado também nas suítes 1 e 2 (mesmo símbolo no croqui).
- Área externa**
Arandelas do muro esquerdo (L12), arandelas Reflex no muro da área da piscina (L13), embutidos de solo (L11) e espetos (L14) com IP65/IP67. Espetos em posição proposta; ajustar ao paisagismo.
- Pendentes do jantar (L15) – EM ABERTO**
Retornar quando o modelo for definido: verificar o balanço causado pelo cassete E1 (~1,95 m do eixo). Opções: travar a aleta voltada à mesa, afastar 30–40 cm ou encurtar o cabo.
- Temperatura de cor**
3000 K e IRC mín. 90 em todo o projeto interno; manter a mesma temperatura em cada ambiente.
- Circuitos e comandos**
Prever dimerização no estar/jantar e nas suítes. Circuitos, interruptores e drivers a definir na planta elétrica.
- Pendências para fechar a prancha**
a) nome/código do embutido 40×40 (anotado como "S. Deep"?); b) fichas técnicas das peças "a conf." no Quadro 2; c) fluxo por metro do Tuboled e da fita dos cortineiros; d) modelo do espeto de jardim; e) dados do pendente Colchete; f) garagem: manter 9 peças ou ampliar para 13 (75 lux); g) confirmar 1 foco no box de todos os banhos.



CARIMBO

PROJETO
Residência Ivan e Ana Neris
Nova Odessa – SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS
Lidiane Barbosa · CAU A290220-6
Isadora Ferrari · CAU A263982-8

PLANTA
Iluminação

ESCALA
1:100 · folha A2



DATA
30/09/2026

PRANCHA
02/04

REVISÃO
R01