

北京市规划和自然资源委员会海淀分局

京规自（海）供审函〔2023〕0002号

北京市规划和自然资源委员会海淀分局 关于“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0302-0175、6008地块F3其他类 多功能用地、B23研发设计用地供地 项目“多规合一”协同平台 审核意见的函

北京市海淀区规划和自然资源综合事务中心：

经多规合一平台审议，按照政府土地供应计划，根据有关法律法规规章的规定和城乡规划要求，经研究，现将有关意见函告如下：

一、土地供应用地及建设规划要求

1. 土地储备供应用地位置、范围：位于海淀区西北旺镇，北至HD00-0302-6003地块，东至创新园经十路，南至创新园纬七路，西至创新园经九路。详见附图及《建设工程规划用地测量成果报告书》（2022规自（海）测字0035号）。

2. 土地储备供应用地的用地性质、用地规模、地上建筑规模、绿化、控制高度等详见下表：

各地块规划指标表

序号	规划地块编号	用地性质	用地规模 (平方米)	控制高度 (米)	容积率	地上建筑 规模(平方米)	绿地率 (%)	备注
1	HD00-0302-0175	F3 其他类多功能用地	6900	12	1.0	6900	30	-
2	HD00-0302-6008	B23 研发设计用地	30755.61	18.8-28	1.6	49208.976	30	-
	总计	-	37655.61	-	-	56108.976	-	-

二、建设规划要求

1. 建筑退让距离：应满足北京市人民政府《关于在城市道路两侧和交叉路口周围新建、改建建筑工程的若干规定》和《北京地区建设工程规划设计通则》的要求。

2. 建筑间距：应符合《北京市生活居住建筑间距暂行规定》以及日照、消防等要求。

3. 装配式建筑：本项目应按照《北京市人民政府办公厅关于进一步发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2022〕16号）、《装配式建筑评价标准》（DB11/T1831-2021）及市住建委的有关要求执行。

三、绿化环境规划要求

1. 绿地率：HD00-0302-0175 $\geq 30\%$ ；HD00-0302-6008 $\geq 30\%$ 。

2. 古树名木保护：应符合《北京市古树名木保护管理条例》的要求。

3. 其他树木要求：胸径 30 厘米以上的树木应当予以保留，如需移伐须取得园林绿化主管部门意见。

四、交通规划要求

1、与外部交通衔接的主要出入口方位：结合交通影响评价确定,具体以审定方案为准。

2、停泊车位：应满足《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发〔2015〕7号）、《北京市城市建设节约用地标准》（试行）以及《北京地区建设工程规划设计通则》（2003年试行）的有关规定。商业、办公、医院、学校、文化设施、体育设施、公园等公共场所用地内应配建的停车位参照《北京市公共建筑机动车停车配建指标》中三类地区的相关标准执行。改建、扩建及新建建筑应按照《北京市停车规划管理办法》等相关规定配建机动车停车场（库）。各类用地内部及公共停车设施应按照《北京市人民政府办公厅印发<关于进一步加强电动汽车充电基础设施建设和管理的实施意见>的通知》（京政办发〔2017〕36号）的有关要求建设充电设施或预留建设安装条件。

五、市政与基础设施规划要求

根据项目建设需求，商各相关行业部门落实供水、供电、供热、供燃气、雨水、污水、再生水、信息管线等市政基础设施条件。

六、文物保护要求

项目规划用地范围内暂不涉及已知地上不可移动文物。如涉及文物保护单位的建设控制地带，须按照文物保护法等有关法律法规履行审批手续。鉴于地下遗存存在不确定性，请建设单位在工程建设前做好地下文物保护预案，施工中若发现地下文物，需立即采取有效保护措施并通知属地文物部门。

七、其它规划要求

1. 关于建筑设计方面的要求：建筑设计应遵循城市设计的理念，与周边环境相协调、与城市整体风貌相融合。在满足建筑功能的同时，注重创造宜人的外部空间，注重建筑文化内涵和品质，提升建筑设计质量。

2. 关于规划指标方面的要求：各地块地上建筑规模、建筑控制高度为上限，绿地率为下限。具体用地规模以拨地钉桩成果（2022规自（海）测字0035号）为准。商业、办公建筑标准层为大空间式的层高一般不应超过4.5米；商业、办公建筑标准层为单间式的层高不应超过4.2米，但应采用公共走廊、公共卫生间的平面布局，不得采用单元式或公寓式的布局形式。商业、办公建筑的最终使用人明确，且对建筑层高有特殊要求的建设项目除外。

3. 关于雨水工程利用方面的要求：应按照《关于加强建设项目雨水利用工作的通知》（海规发〔2011〕109号）、《关于加强雨水利用工程规划管理有关事项的通知》（市规发〔2012〕791号）及《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》（DB11/685-2021）、《海绵城市建设设计

标准》（DB11/T1742-2020）等有关要求，进行雨水利用工程设计。下一步提交的建设工程设计方案总平面图中，对雨水利用工程的设计情况进行说明，明确标注采用透水铺装面积的比例，雨水调蓄设施的规模、位置等内容。

4. 关于项目周边规划道路、绿地等同步实施公共用地的要求：统筹安排建设时序，确保项目周边规划城市道路、绿地等同步实施。

5. 关于公众参与方面的要求：应按照《北京市规划和自然资源委员会关于做好房屋建筑工程规划设计方案批前公众参与的通知（试行）》（京规自发〔2022〕319号）的有关要求，在申报“多规合一”会商意见函前，履行规划设计方案批前公众参与程序。

6. 关于民防方面的要求：一、该项目人防工程建设应符合以下政策要求：（1）人防工程战时功能、位置、布局应符合《北京市人民防空办公室关于印发〈人民防空地下室设计方案规划布局指导性意见〉的通知》（京人防发〔2020〕105号）、《平战结合人民防空工程设计规范》（DB11/994-2013）及相关人防工程专项规划和规范标准的要求。（2）申请人防工程易地建设应符合北京市人民防空办公室关于印发《北京市防空地下室易地建设管理办法》（京人防发〔2019〕79号）的通知要求。二、核算基数：该项目共包含HD00-0302-0175、HD00-0302-6008两个地块，根据推送资料，本次申请地块规划指标（人防工程计算基数）为：（1）HD00-0302-0175地块：建设用地面积

0.69 公顷，地上建筑规模约 0.69 万平方米，规划用地性质为 F3 其他类多功能用地，容积率 1.0；（2）HD00-0302-6008 地块：建设用地面积 3.03 公顷，地上建筑规模约 4.848 万平方米，规划用地性质为 B23 研发设计用地，容积率 1.6。三、基于上述指标计算，人防工程配建要求为：该项目应配建人防工程建筑面积总计不小于 5000 平方米。其中：（1）HD00-0302-0175 地块配建不小于 1000 平方米专业队队员掩蔽部，抗力等级不小于甲 5 级；（2）HD00-0302-6008 地块配建不小于 4000.00 平方米二等人员掩蔽所，抗力等级不小于甲 5 级；（3）HD00-0302-6008 地块设置人防警报器（服务半径不大于 500 米），人员掩蔽工程服务半径不大于 200 米；音响、人员掩蔽服务半径覆盖 HD00-0302-0175、HD00-0302-6008 两地块；两地块内各防护单元宜实现互联互通。四、如该项目涉及推送的规划指标（人防工程计算基数）调整、地下空间单独开发建设等情况，则配建指标及功能应在办理后续人防工程手续时另行计算。上述指标及功能要求最终以人防部门审定意见为准。

7. 关于水务方面的要求：项目在后续开发建设过程中应注意以下方面：1、项目建设单位应按照市水务局《关于海淀北部中关村翠湖科技园 A1 地块土地一级开发项目涉水事项论证报告的批复》（京水行许字〔2020〕569 号）的有关要求开展相关工作；2、应统筹考虑项目区域所涉及各项水务基础设施的规模、空间位置及建设时序，确保项目建成

投入使用前各涉水设施建成并能正常投入使用，以保障项目建成后的供排水安全；应按照水生态空间管控要求，协调好项目开发与水生态空间的关系。

8. 关于抗震方面的要求：本项目位于海淀区西北旺镇。依据已有资料，工程场地及周边 1km 内未发现有全新世活动断裂通过。按照相关规定，本项目可不开展地震安全性评价，按照 GB18306-2015《中国地震动参数区划图》进行抗震设防。本项目不需办理影响地震监测设施和地震观测环境的建设工程的许可。

9. 关于文物保护方面的要求：一、经核，该项目规划用地范围内暂不涉及已知地上不可移动文物。二、如涉及文物保护单位的建设控制地带，须按照文物保护法等有关法律法规履行审批手续。三、市考古院已于 2015 年 6 月对翠湖科技园 A1 地块（包含西北旺镇 HD00-0302-0175、6008 地块）完成考古工作，并出具考古意见。四、鉴于地下遗存存在不确定性，请建设单位在工程建设前做好地下文物保护预案，施工中若发现地下文物，需立即采取有效保护措施并通知属地文物部门。

10. 关于交通方面的要求：落实交评审查意见（京交函〔2020〕725 号）。

11. 关于园林绿化方面的要求：一、请建设单位本着保护绿化资源的原则，完善项目资料，明确项目建设内容及涉及绿化资源情况，充分征询产权或管护单位意见。若涉及林业资源，请联系属地镇林业工作站或农服中心进一步

核实森林资源情况并办理相应的林地与林木手续。二、优化项目建设方案，控制占地（绿地/林地）面积，保护古树名木，避让高大乔木，减少树木及林木移伐数量。涉及古树名木，请根据《城市古树名木保护管理办法》（建城〔2000〕192号）提前申请古树避让措施方案审查。三、进一步完善规划手续，确保我区绿化资源动态平衡，园林审批流程及办理事项可参照首都之窗公示内容向区园林绿化局申请办理。四、项目如涉及管线建设请协调相关市政单位综合考虑，避免重复破坏绿化资源。方案设计中新建管线工程选线应避让绿地、林地等绿化区域，如无法避让应沿绿化区域边界布置管线并避免直接下穿绿化区域中心地带。管线工程配套的井盖、通风亭等附属设施选址时应规避临时占用的绿化区域。五、项目如有临时用地需求，请在方案材料中明确相应用地范围、面积与使用目的。工程临时用地期限结束后，确保无永久建构筑物遗留，避免影响绿化恢复。后续办理事项：工程建设涉及城市绿地、树木批准（行政许可），建设项目使用林地审批（核）及森林植被恢复费征收（行政许可），林木采伐许可证核发（行政许可），临时占用林地批准（行政许可）。

12. 关于国家安全方面的要求：请认真落实部队回函中提出的意见和要求，严格控制建筑高度。就回函中涉及的军用机场净空保护等相关问题，加强与部队的沟通，统筹各项工作，切实维护好军事设施的安全。

13. 关于市政方面的要求：近期项目周边现状雨水管道可满足排除需求，远期需结合周边项目开发情况新建规划雨水管道，保障雨水排除顺畅。

14. 关于绿色建筑方面的要求：本项目应按照《关于在本市保障性住房中实施绿色建筑行动的若干指导意见》（京建发〔2014〕315号）、《北京市海淀区人民政府关于推进本区绿色建筑建设的实施意见》（海行规发〔2017〕1号）、《绿色建筑评价标准（GB/T 50378-2019）》和市区相关标准进行绿色建筑设计，并尽快办理绿色建筑专家预审意见。

15. 关于节能方面的要求：项目建设应优化建筑设计，提升绿色建筑星级及占比，选用高效节能环保设备。统筹考虑能源供应及利用方案，鼓励使用可再生能源，完善能源管理措施，控制能源消费总量及碳排放数量。

16. 关于建设内容方面的要求：本项目应符合《北京市新增产业的禁止和限制目录》的相关要求。

17. 本项目应按照市住建委等委办局《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》（京建发〔2017〕第112号）以及市住建委和市规划国土委《关于严格商业办公类项目规划建设行政审批的通知》（京建发〔2017〕147号）的有关要求执行。

18. 下一步应就交通、环保、民防、抗震、文物、水务、发改、园林等事宜征求、执行相关管理部门意见。

专此函达。

附件:

1. 附图

2. 建设工程规划用地测量成果报告书（2022 规自
（海）测字 0035 号）

北京市规划和自然资源委员会海淀分局

2023 年 9 月 21 日

多规合一协同服务专用章
(海淀分局)


北京市规划和自然资源委员会海淀分局

京规自

(海) 供审函〔2023〕0002号附图



1:3000



申请单位：北京市海淀区规划和自然资源综合事务中心