



共 6 页 第 1 页

No: WTS2009-7189

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 母线槽
NAME OF SAMPLE

受检单位: 施耐德(广州)母线有限公司
CLIENT

检验类别: 委托检验
CLASSIFICATION OF TEST

广州威凯检测技术研究院(原广州家用电器检测所)
Guangzhou Vkan Certification and Testing Institute (CVC—former GTIHEA)





检 验 报 告

TEST REPORT

No: WTS2009-7189

共 6 页第 2 页

产品名称	母线槽	商 标	施耐德电气/Schneider Electric
型号规格	I-LINE/Canalis	样品等级	/
生产单位	施耐德（广州）母线有限公司	委托单位	施耐德（广州）母线有限公司
地 址	广州经济技术开发区东区骏业路 85 号	地 址	广州经济技术开发区东区骏业路 85 号
样品数量	共 4 件	抽样人员	—
样品识别	4-1~4-4	抽样地点	—
接样方式	自送	抽样方式	—
检验类别	委托检验	抽样日期	—
接样日期	2010-02-23	完成日期	2010-05-10
检验依据	GB/T 1771-2007 ISO 4628-1~5: 2003	检验项目	中性盐雾试验
检 验 结 论	根据委托方的要求, 依据标准 GB/T 1771-2007 和 ISO 4628-1~5: 2003 对试样进行 1800 小时中性盐雾试验项目的检验, 检验结果见 4-5 页。 (以下空白) 检验单位盖章 签发日期: 2010 年 5 月 14 日		

批 准:

审 核: 车汉生

主 检: 骆汉英

签 名:

张明山

签

名:

车汉生

签

名:

骆汉英

样 品 描 述 及 说 明	 4-1  4-2  4-3  4-4
抽 样 程 序 的 说 明	—
偏 离 标 准 方 法 的 说 明	—
备 注	切割边缘出现的腐蚀不予考虑。



№: WTS2009-7189

共 6 页 第 4 页

样品 编号	试验标准和条件	检测项目	检验结果			
			起泡等级	生锈等级	开裂等级	剥落等级
4-1	GB/T 1771-2007 中性盐雾试验 试验温度: 35℃ 氯化钠溶液浓度: 50g/L pH 值: 6.5~7.2 盐雾沉降量: 1~2mL/80cm ² /h 试样放置方式: 与 垂直面成约 15° ~30° 持续时间: 1800h	外观 ISO 4628-1~5: 2003	无起泡, 起 泡等级为 0 级。	无生锈, 生 锈等级为 Ri0。	无开裂, 开 裂等级为 0 级。	无剥落, 剥 落等级为 0 级。
4-2			无起泡, 起 泡等级为 0 级。	无生锈, 生 锈等级为 Ri0。	无开裂, 开 裂等级为 0 级。	无剥落, 剥 落等级为 0 级。
4-3			无起泡, 起 泡等级为 0 级。	无生锈, 生 锈等级为 Ri0。	无开裂, 开 裂等级为 0 级。	无剥落, 剥 落等级为 0 级。
4-4			无起泡, 起 泡等级为 0 级。	无生锈, 生 锈等级为 Ri0。	无开裂, 开 裂等级为 0 级。	无剥落, 剥 落等级为 0 级。

试验结果图片



4-1



4-2



4-3



4-4



注 意 事 项 Important

1. 报告无检验单位公章无效;

The test report is invalid without the official stamp of CVC;

2. 未经本试验室书面同意, 不得部分地复制本报告;

Any photocopies or part photocopies of the test report are forbidden without the written permission from CVC;

3. 报告无主检、审核、批准人签名无效;

The test report is invalid without the signatures of Author and Reviewer;

4. 报告涂改无效;

The test report is invalid if altered;

5. 对检验报告若有异议, 请于收到报告之日起十五天内向检验单位提出;

Objections to the test report must be submitted to CVC within 15 days;

6. 一般情况, 委托检验结果仅对所检验样品有效;

Generally, commission test is responsible for the tested samples only;

7. 检验结果中“—”表示“不适用”, “/”表示“未检验”。

As for the test result, “N” means “not applicable”, “P” means “pass” and “F” means “fail”.

地 址: 中国 广州市科学城开泰大道天泰一路 3 号

Address: No.3, Tiantaiyi Road, Kaitai Avenue, Science City, Guangzhou China

电 话(Tel): 020 32293888

传 真(FAX): 020 32293889

邮政编码(Post Code): 510663

E-mail: office@cvc.org.cn (goffice@gtihea.com)

http: //www.cvc.org.cn

