



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



CQC 产品认证

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107501-929405

产品名称: 母线槽

型 号: I-LINE

检测机构: 广东产品质量监督检验研究院



检验项目汇总表

序号	检 验 项 目		依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能		11. 10	P
2	耐腐蚀性		10. 2. 2	P
3	绝缘材料 性能	外壳热稳定性验证	10. 2. 3. 1	N
4		绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证	10. 2. 3. 2	P
5	耐紫外线 (UV) 辐射验证		10. 2. 4	N
6	提升		10. 2. 5	P
7	机械碰撞试验		10. 2. 6	N
8	标志		10. 2. 7	P
9	耐受机械负载的能力		10. 2. 101	P
10	热循环试验		10. 2. 102	N
11	成套设备的防护等级 (IP65)		10. 3	P
	成套设备的防护等级 (IP55)		10. 3	P
	成套设备的防护等级 (IP54)		10. 3	P
	成套设备的防护等级 (IP41)		10. 3	P
12	电气间隙和爬电距离		10. 4	P
13	电击防护和保护电路完整性		10. 5	P
14	开关器件和元件的组合		10. 6	N
15	内部电路和连接		10. 7	P
16	外接导体端子		10. 8	P
17	介电性能	工频耐受电压	10. 9. 2	P
		冲击耐受电压	10. 9. 3	P
18	温升验证 (水平方向安装)		10. 10	P
	温升验证 (垂直方向安装)		10. 10	P
19	短路耐受强度		10. 11	P
20	电磁兼容性 (EMC)		10. 12	N
21	机械操作		10. 13	N
22	防止火焰蔓延		10. 101	N
23	建筑结构中防火 (适用于防火型)		10. 102	N
24	相导体和故障回路特性		5. 101	仅提供数据
	P: 试验结果符合要求			
	F: 试验结果不符合要求			
	N: 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验			
	以下空白			