



ОАО «Тюменский завод железобетонных изделий № 1»

тел/факс: 37-90-49 / 27-46-86

ПАСПОРТ № 309

документ о качестве бетонной смеси заданного качества

ПАРТИЯ № 2

Потребитель: **ООО «СУ5ГРУПП»**

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин: **07.12.2019г.**

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение :

БСТ В7,5 F100 W4 ГОСТ 7473-2010

Номер номинального состава бетонной смеси: индивидуальный

Объем бетонной смеси в партии, м3: **7**

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости на месте укладки у потребителя: **П2**

Другие нормируемые показатели качества (при необходимости):

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин: не менее **1ч.30мин**

Наибольшая крупность заполнителя, мм: **5-20**

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии: в проектном возрасте 28 сут.: **В7,5 (9,6 МПа)** в промежуточном возрасте (при необходимости):

Наименование, масса (объем) добавки: полипласт Люкс (1,4%)

Класс материалов по удельной эффективной активности радионуклидов и цифровое значение Аэфф, Бк/кг: **<370**

Дата выдачи: **«07» декабря 2019 г.**

Начальник лаборатории: _____

Шестун Г.П.

