

TROMSØ KOMMUNE
Postboks 6900
9299 TROMSØ

Vår dato: 30.01.2024

Saksbehandler: Eva Forsgren/

Vår ref.: 201700347-12 Oppgis ved henvendelse 22959616/efor@nve.no

Deres ref.: BYGG-22/00400-64

NVEs generelle svar - Offentlig ettersyn - Oppdatert søknad om etablering av skianlegget Arctic Center - Gnr. 66 bnr. 4 mfl. i Håkøybotn på Kvaløya - Tromsø kommune

Vi viser til brev datert 09.01.2024 samt til våre tidligere uttalelser til planen 16.05.2023 og 06.12.2017. Saken gjelder offentlig ettersyn av oppdatert søknad om etablering av skianlegg.

Om NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).

NVEs uttalelse

Vassdragshensyn

I vår uttalelse dater 16.05.2023, fraråde vi tillatelse til tiltak som berører vassdrag inntil det var gjennomført en konsesjonspliktvrdering etter vannressursloven.

Plandokumentene omtaler at det nå er bru over vassdraget i stedet for kulvert og at elveløpet ikke er endret. Det planlegges flere kryssinger av vassdraget med bruløsninger. Det er ikke gjort en konkret vurdering av hvordan hensynet til vassdraget er ivaretatt, men det kan se ut som om den største brua har god avstand til elveløpet.

Det er uklart om broene for langrennstraseen planlegges med god avstand til elva. Hvis det er planer om å gjøre inngrep i elva som eks. senke elvebunn for å få til bruløsningene for langrennstraseen må dette avklares. Ved kryssing av vassdrag må det i tillegg til å ta



hensyn til vassdragsverdier også planlegges med tanke på flom og skred, se vår etidligere uttalelser til saken.

Ved kryssing av elva med vannledning er det viktig at den legges dypt nok slik at det ikke oppstår endring av vannstrømmen og erodering.

Konklusjon:

Så lenge tiltakene ikke påvirker de allmenne verdiene til vassdraget har vi ingen ytterligere merknader til planen.

For ytterligere veiledning om hvordan kommunen kan sørge for at hensynet til vassdraget og vassdragsverdiene blir ivaretatt, viser vi til NVEs nettsider om Tiltak i vassdrag og grunnvann og vår kartbaserte veiledning for vassdrag.

Ytterligere informasjon

Dere finner mye informasjon på våre nettsider om arealplanlegging, <https://www.nve.no/arealplanlegging/>. Vår uttalelse i saken er nødvendigvis ikke uttømmende. For å få en fullstendig oversikt viser vi til [Kartbasert veileder for reguleringsplan](#) som leder dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Dersom dere har spørsmål, eller det er noe i uttalelsen her som er uklart, kan dere ta kontakt pr. telefon eller e-post.

Kommunens ansvar

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd, uttalelse, eller innsigelse til saken.

Med hilsen

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Eva Forsgren
Senioringeniør

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner.

Mottakere:

TROMSØ KOMMUNE