

EULER

# Relatório de investigação · CALD-DEMO-01

Referência: 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 · Comparação: 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30

Gerado em 01/10/2026 09:00 · EULER v0.0.1

## DADOS SINTÉTICOS

*O consumo de combustível mudou. O que os registros sustentam, quais explicações continuam possíveis e qual verificação separa essas explicações?*

**Não dá para concluir: o resto da mudança seria explicado por combustível mais úmido (menos energia por tonelada), mas essa mudança ainda não está confirmada (falta incerteza do método de umidade (estufa; cadastrar em pontos de %)). Mesmo assim, mudaram de forma detectável: mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases).**

## 1. O que mudou

**O consumo de combustível por tonelada de vapor subiu 10,1% (de 0,321 para 0,353 t por t de vapor; incerteza  $\pm 3,6\%$ ).**

O custo do combustível por tonelada de vapor foi de R\$ 54,84 para R\$ 59,02 (+7,6%): +4,7% pelo preço da energia comprada (R\$/GJ) e +2,6% pela energia gasta por tonelada de vapor. Variação de preço não é perda de eficiência (E14).

| Indicador                       | Referência    | Comparação    | Mudou de forma detectável?                                                 |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura dos gases           | 185,8 °C      | 217,7 °C      | sim                                                                        |
| O <sub>2</sub> nos gases        | 7,5 %         | 7,5 %         | não (variação normal)                                                      |
| Temperatura do ar de combustão  | 21,9 °C       | 22,0 °C       | não (variação normal)                                                      |
| CO nos gases                    | 78,5 ppm      | 80,9 ppm      | não (variação normal)                                                      |
| Umidade do combustível recebido | 43,2%         | 46,4%         | só se o erro do mesmo instrumento se repetir (falta cadastrar a incerteza) |
| Energia por kg de vapor         | 2,423 MJ/kg   | 2,424 MJ/kg   | não (variação normal)                                                      |
| Perda nos gases                 | 12,5 % do PCI | 15,3 % do PCI | só se o erro do mesmo instrumento se repetir (falta cadastrar a incerteza) |
| Eficiência direta               | 80,1%         | 78,1%         | só se o erro do mesmo instrumento se repetir (falta cadastrar a incerteza) |

**R\$ 26.992** ( $\pm$  R\$ 9.624) em jogo no período de comparação (estimado).

161 t de combustível a mais no período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30, em relação ao consumo por tonelada de vapor da referência, ao preço médio pago (R\$ 167,24/t). Não é promessa de economia.

## 2. O que os dados sustentam

### EXPLICAÇÃO COMPATÍVEL COM OS DADOS (NÃO COMPROVADA)

#### **Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases)**

A temperatura dos gases subiu de forma detectável ( $185,8\text{ °C} \rightarrow 217,7\text{ °C}$ , incerteza  $\pm 3,3\text{ °C}$ ). Só isso muda a perda nos gases em  $+2,4\text{ p.p.}$  do PCI. Explicação compatível com os dados; não é causa comprovada.

Efeito estimado no consumo:  $+3,1\%$

Como verificar: Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (fuligem ou incrustação) na próxima parada programada.

As mudanças detectadas explicam  $+3,1\%$  de  $+10,1\%$  observados: sobra cerca de  $+6,6\%$  sem explicação (incerteza  $\pm 3,63\%$ ).

"Compatível com os dados" não é causa comprovada: cada explicação precisa da verificação indicada.

#### **Também verificamos e descartamos:**

- **Mais excesso de ar ( $\text{O}_2$  maior nos gases).** O  $\text{O}_2$  nos gases ficou estável ( $7,5\% \rightarrow 7,5\%$ ): a diferença está dentro da incerteza ( $\pm 0,5\text{ p.p.}$ ).
- **Vapor mais exigente (pressão maior ou água de alimentação mais fria).** A energia por kg de vapor (pressão e água de alimentação) variou  $+0,01\%$ : dentro da incerteza.

### 3. Explicações possíveis

#### CONTINUA POSSÍVEL

##### **Combustível mais úmido (menos energia por tonelada)**

A umidade do combustível recebido variou (43,2% → 46,4%), mas falta incerteza do método de umidade (estufa; cadastrar em pontos de %): a diferença só é maior que a incerteza se o erro desse instrumento se repetir nos dois períodos.

Efeito estimado no consumo: +7,8%

Como verificar: Conferir a amostragem de umidade dos lotes (método de estufa e número de amostras por lote) e medir a umidade do pátio.

#### NÃO DÁ PARA AVALIAR COM OS DADOS ATUAIS

##### **Outras perdas não medidas (purga, casco, vazamentos, combustão incompleta)**

A diferença entre o balanço direto e a perda nos gases é de -0,7 p.p., mas faltam incertezas para avaliá-la: incerteza do instrumento de temperatura da água de alimentação, incerteza da análise de PCI seco (calorímetro; cadastrar em % da leitura), incerteza do método de umidade (estufa; cadastrar em pontos de %) e incerteza do instrumento de temperatura do ar de combustão. Sem elas, não dá para dizer se sobra perda sem explicação nem descartar essa hipótese.

Como verificar: Registrar número e duração das purgas em todos os turnos, medir CO nos gases e procurar vazamentos de vapor e de condensado.

### 4. O que falta saber

- incerteza do instrumento de temperatura da água de alimentação
- incerteza da análise de PCI seco (calorímetro; cadastrar em % da leitura)
- incerteza do método de umidade (estufa; cadastrar em pontos de %)
- incerteza do instrumento de temperatura do ar de combustão
- título do vapor não medido ( $x = 1$  assumido)
- qualidade do combustível do estoque no período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30: o cenário FIFO não pode ser calculado (os lotes registrados antes do período cobrem só 0 t dos 262 t do estoque inicial)
- qualidade do combustível do estoque no período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30: o cenário FIFO não pode ser calculado (86 t do combustível que o FIFO queimaria vêm de lotes sem PCI conhecida)
- umidade de 3 lote(s) do período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 (2,9% da massa)
- umidade de 3 lote(s) do período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30 (5,1% da massa)
- umidade do combustível do pátio (estoque): sem ela, a eficiência depende de como o pátio é usado (ver faixas por período)

O balanço direto e a perda nos gases usam a mesma umidade e o mesmo PCI das amostras: se a umidade estiver errada, os dois erram juntos. Isso já é considerado na incerteza do resíduo entre eles. A temperatura dos gases e o  $O_2$  aparecem só no caminho indireto; o vapor e os estoques, só no direto.

## 5. Próxima verificação

---

**Cadastrar em instrumentos.csv a incerteza do método de umidade (estufa; cadastrar em pontos de %), informando o tipo da incerteza; e conferir a amostragem de umidade dos lotes (método de estufa e número de amostras por lote) e medir a umidade do pátio.**

Decide se combustível mais úmido (menos energia por tonelada) explica o resto da mudança: hoje essa mudança só passa da incerteza se o erro do instrumento se repetir nos dois períodos.

---

**Ferramenta de registro e apoio à investigação. Não emite comandos operacionais nem substitui procedimentos da instalação, alarmes, intertravamentos ou a avaliação do responsável técnico. Não é um Registro de Segurança conforme a NR-13.**

Números marcados como estimados vêm de cálculos com hipóteses registradas em docs/decisoes.md. Equações e valores de referência em revisão científica (docs/fisica\_para\_revisao.md). Formato investigacao/0.2 (proposta D28, revisada na Fase R).