第 66 條-表

第 66 條　可燃性高壓氣體製造場所，其外牆或相當於該外牆之設施外側，與場外第一類保護物及第二類保護物之安全距離如下：

| 儲存能力或處理能力（x） | 0 ≦ x＜ 1000 | 10000 ≦x ＜52500 | 52500 ≦x ＜990000 | 990000 ≦x |
|---|---|---|---|---|
| 安全距離單位：公尺<br>對象物 | 0 | | | |
| 第一類保護物 | 12√2 | 0.┌──┐<br>12┘ x+10000 | 30（但低溫儲槽為 0.┌──┐<br>12┘ x+10000） | 30（但低溫儲槽為 1<br>20） |
| 第二類保護物 | 8 √2 | 0.┌──┐<br>08┘ x+10000 | 20（但低溫儲槽為 0.┌──┐<br>08┘ x+10000） | 20（但低溫儲槽為 8<br>0） |
| 儲存能力或處理能力單位：壓縮氣體為立方公尺、液化氣體為公斤。 | | | | |