第 67 條第 1 項-表

第 67 條　可燃性高壓氣體儲存場所，其外牆或相當於該外牆之設施外側，與場外第一類及第二類保護物之安全距離如下：

儲存面積（Y） 單位：平方公尺 安全距離單位：公尺 對象物	0 ≦ Y < 8	8 ≦ Y < 25	25 ≦ Y
第一類保護物	9 √2	4.5 √Y	22.5
第二類保護物	6 √2	3 √Y	15