屏東縣政府　令

發文日期：中華民國 113 年 9 月 9 日
發文字號：屏府民法字第 11301134831 號

修正「屏東縣簡易自來水事業管理辦法」。

附修正「屏東縣簡易自來水事業管理辦法」。

縣長　周　春　米

水利 05-304-2

屏東縣簡易自來水事業管理辦法修正條文

第一條　本辦法依自來水法第一百十條第一項規定訂定之。

第二條　本辦法之主管機關為屏東縣政府（以下簡稱本府）；執行單位，在原住民地區為本府原住民處，以外地區為本府水利處。

本縣轄內簡易自來水事業之管理機關為其所在地之鄉（鎮、市）公所。

第三條　本辦法用詞，定義如下：

一、簡易自來水事業：指每日供水量在三千立方公尺以下，取用地下及地面水體，供人使用之公共給水事業。

二、原住民地區：指經原住民族委員會公告為原住民族部落之地區。

簡易自來水應優先供應供水區域內居民飲用水用途，如有餘水，始得供應其他用水。

第四條　申請設置簡易自來水事業，應成立簡易自來水管理委員會（以下簡稱管委會），並檢附組織章程(內容應含水費計價方式)、營運管理計畫、水權狀影本、用水戶名冊（含編號、姓名、地址、村里鄰)、設置自來水設備所需之土地使用同意書及原水水質檢驗表，送請管理機關審查通過後，函報本府核准登記。

本辦法施行前已設置之簡易自來水事業，應於本辦法施行起六個月內，依前項規定補行登記。

經依前二項規定完成登記後，組織章程及營運管理計畫內容如有更動，應報由管理機關核准並函請本府備查。

第五條　簡易自來水事業應具有下列必要之設備：

一、取水設備：應具備集取需要原水水量之能力。

二、貯水設備：應具備必要之貯水能力，俾原水無缺。

三、導水設備：應設置必要之導水管與其他設備，以導送必需之原水。

四、淨水設備：應設置必要之淨水設備。

五、送水設備：應設置必要之送水管與其他設備，以輸送必需之清水。

六、配水設備：應設置適當之配水池、配水管及其他配水設備。

每日供水量在三百立方公尺以下之簡易自來水事業，且水質符合飲用水水源水質標準第五條規定者，得免設置淨水設備。

第六條　管委會應確保簡易自來水事業之各項設備正常操作，並應不定期檢視清理，確保供水能力與水質。

管委會對前項設備之水源水質每年至少辦理一次檢驗，於檢驗當日起一個月內將檢驗結果報請管理機關備查並副知本府。

前項檢驗，管委會應委託經環境部認可之檢驗測定機構辦理。

第七條　管委會應指定具維護人員考驗合格相關證照之專人執行設備操作及維護等管理作業，並製作操作及維護紀錄以備查驗。

每日供水量在三百立方公尺以下，且具有參加本府或管理機關辦理之簡易自來水系統維護管理教育訓練證明文件之簡易自來水事業，得不適用前項規定。

第八條　管理機關每年至少督導轄區內簡易自來水事業一次，並將督導情形於每年十一月底前，函報本府備查；受督導之簡易自來水事業應備妥管委會登記核准函、組織章程、用戶名冊、水權狀影本、水價計費方式、水量調查、系統設備表、用地取得同意書、水質檢驗報告、財務收支報表，以供查驗。

本府每年至少督導管理機關一次，必要時，得現地勘查；受督導之管理機關應備妥受補助之簡易自來水設備財產登記證明文件，以供查驗。

第九條　本辦法所需之相關書表，由本府另定之。

第十條　本辦法自發布日施行。