

Entreprise : EIFFAGE - Arnaud DUMONT
 Email : arnaud.dumont@eiffage.com
 Tel principal : 06 62 25 94 16

Liste des réserves à lever au 02/12/2017 pour le projet - METROPOLIS LILLE ENTREE C

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
C001	joint silicone entre couverture et façade à refaire	terrasse chambre 3	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
C004	Manque morceau tôle larmee suite chgt ouvrant	?	GPA	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
C005	2 coup sur sol souple entre la porte du cellier et le radiateur	Séjour	livraison	M. Banga 06 44 72 41 13
C005	Défaut de fonctionnement du thermostat de chauffage	Séjour	GPA	M. Banga 06 44 72 41 13
C101	manque cache sur joint de la baie vitrée entre fixe et ouvrant	patio	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
CLES	fournir les clés du local vélo	local vélos	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
CLES	Fournir 13 clés d'accès escalier sous sol	sous sol	GPA	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	12 - généralité : prévoir des capuchons sur les tubes acier charpente	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	17 - retirer objet derrière résille	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	18 - coup sur bavette	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	29 - généralité : reprendre rouille	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	30 - remplacer latte bois par élément plus large afin de raccorder pente à la voirie	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	31 - remplacer 2 lattes bois au droit escalier	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	32 - reprendre rouille	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	33 - manque signalétique escalier	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	35 - généralité : reprise rouille	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
PC FACADES	36 - manque signalétique escalier	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	38 - manque vis sous habillage marche	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	39 - Cale bois visible à reprendre	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	7 et 8 - reprendre raccord platelage : voirie afin d'éviter le débord et le trou, prolonger la dernière lame et la protéger	façade est	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	1 - traitement relevé d'étanchéité au droit JD	façade Nord	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	29 - peindre alimentation lumineaire RAL 7015	façade Nord	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC FACADES	assurer la continuité entre le niveau du relevé façade Ouest et Nord	façade Nord	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC INTERIEURES	ajouter un seuil alu entre carrelage et sol plastique	couloir RDC	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC INTERIEURES	manque contre marches contrastées	escalier tous niveaux	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC INTERIEURES	bavette basse de la porte aluminium donnant sur l'extérieur côté extérieur déformée	Hall d'entrée	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC INTERIEURES	contrôler le débit de vmc car bruit de sifflement portes des logements du R+1	R+1	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC TOITURE	manque tôle de finition demandée par Mme Laza en protection de l'isolant sous le bac métallique dito plan d'exécution	toiture	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79
PC TOITURE	manque 1 chapeau en sortie VMC	toiture partie sans porte	livraison	CALTAGIRONE 06 18 90 81 79