

Entreprise : EIFFAGE - Audrey DELCOURT
 Email : audrey.delcourt@eiffage.com
 Tel principal : 03 20 418 538

Liste des réserves à lever au 27/02/2019 pour le projet - METROPOLIS LILLE SOUS SOL (liste suite constat C. Colas de février 2018)

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
niveau -1	absence de rosace en périphérie de la serrure de ce local	LT B	livraison	FADDOUL 03 59 35 55 53
niveau -1	calfeutrement chemin de cable	LT F	livraison	FADDOUL 03 59 35 55 53
niveau -1	cabl.electriques partiellement fixé	pk35	livraison	FADDOUL 03 59 35 55 53
niveau -1	laitance de béton sur la dalle	pk62	livraison	FADDOUL 03 59 35 55 53
niveau -1	réglage des portes coupe feu	-1 et -2	GPA	FADDOUL 03 59 35 55 53
niveau -1	un détecteur de présenceHS	cage entrée G	GPA	FADDOUL 03 59 35 55 53
niveau -1	BAES local fibre ne marche pas	cage entrée H	GPA	FADDOUL 03 59 35 55 53
niveau -1	trou sur la flocage au plafond	pk66	GPA	FADDOUL 03 59 35 55 53
niveau -1	résidu de béton sur sol	pk75	GPA	FADDOUL 03 59 35 55 53
niveau -1	joint de calfeutrement ne va pas au bout	porte coupe feu	GPA	FADDOUL 03 59 35 55 53
niveau -1	plaque de finition mal posée : gondole	porte coupe feu	GPA	FADDOUL 03 59 35 55 53
Porte basculante acces parking	Grincement important de la porte	Porte basculante accès parc de stationnement	GPA	FADDOUL 03 59 35 55 53
Porte basculante acces parking	refaire la peinture sur montant porte auto suite frottement	rampe accès vers -1	GPA	FADDOUL 03 59 35 55 53