

Entreprise : DBM - Romuald Turbé  
 Email : r.turbe@dbm-ouverture.com  
 Tel principal : 06 76 29 10 52

## Liste des réserves à lever au 09/10/2020 pour le projet - Le Belvedere - Wimereux

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
A06	vitre rayée	sejour	GPA	Noel 06 48 46 65 42
A09	rayure sur la porte fenêtre intérieure de la pièce principale	Séjour	GPA	Jacob 06 30 90 69 55
A10	humidité au pied de la porte fenêtre	Séjour	GPA	Grecale 06 46 12 33 42
A10	Régler porte fenêtre	Séjour	GPA	Grecale 06 46 12 33 42
A16	vitrage rayé	Séjour	GPA	Holuigue 06 30 32 81 77
A23	justifier garde bois non fixé sur le poteau d angle	terrasse	GPA	Prudhomme 06 78 21 43 89
Administratif	Transmettre vos DOE	1 envoi format électronique	livraison	Bonvoisin 06 79 55 02 77
Administratif	justifier résistance remplissage GC + stabilité ossature (main courante + potelets) calcul +essai choc	Avis non suivi d'effet RFCT	livraison	Bonvoisin 06 79 55 02 77
Administratif	PV de résistance au feu des portes palières à transmettre à Qualiconsult	Avis non suivi d'effet RFCT	livraison	Bonvoisin 06 79 55 02 77
Administratif	transmettre dossier technique du GC en bois pour avis à Qualiconsult	Avis non suivi d'effet RFCT	livraison	Bonvoisin 06 79 55 02 77
parties communes	terminer la pose du cache conduite gaz	coursives RDC	livraison	Bonvoisin 06 79 55 02 77