

Entreprise : Demathieu et Bard - Matthias DELEMASURE
 Email : matthias.delemasure@demathieu-bard.fr
 Tel principal : 06 14 33 68 97

Liste des réserves à lever au 20/03/2018 pour le projet - Sentier du Vinage - RONCQ - ACCESSION

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
2 au 36J	niveau d'eau du toilette très bas, problème de chasse d'eau	wc	GPA	JARI 07 77 30 39 68
3 au 36I	radiateur dans la chambre 1 qui ne fonctionne pas	chambre 1	GPA	KATZKE 06 26 52 10 49
3 au 36I	Fissure mur placard	Chambre 2	GPA	KATZKE 06 26 52 10 49
3 au 36I	Reprise enduit sous l'interrupteur non fait	chambre 3	GPA	KATZKE 06 26 52 10 49
3 au 36I	évier cuisine a changé car picté par un produit corrosive	cuisine	GPA	KATZKE 06 26 52 10 49
3 au 36I	Fuite tuyau évacuation lave vaisselle	Cuisine	GPA	KATZKE 06 26 52 10 49
3 au 36I	Montée d'escalier fissuré angle droit et barre de seuil a refixé	Montée d'escalier	GPA	KATZKE 06 26 52 10 49
3 au 36I	Interrupteur a repositionné et reprise de l'enduit et peinture sur le long du garde corps	Palier	GPA	KATZKE 06 26 52 10 49
3 au 36I	petit morceau de joint carrelage salle de bain cassé	salle de bain	GPA	KATZKE 06 26 52 10 49
3 au 36I	manque cache a l'escalier	salon	GPA	KATZKE 06 26 52 10 49
3 au 36I	TOILETTE NON FIXER CORRECTEMENT BOUGE	TOILETTE	GPA	KATZKE 06 26 52 10 49
4 au 36H	FUITE D'EAU SUR FACADE AVANT. L'écoulement sort du mur extérieur au niveau du seuil de la fenêtre..	... de la fenêtre de chambre côté chemin du Vinage. Voir PHOTOS.	GPA	ANSEL 06 25 16 38 42
4 au 36H	VITRAGE ALLEGE GRIFFE - TRES SURPRIS que Cette RESERVE ait été levée . Personne n'est venue changer	... L'allège de cette fenêtre - Donc Je remets cette réserve !	GPA	ANSEL 06 25 16 38 42
4 au 36H	PORTE D'ENTREE NON DROITE - DOIT ETRE RELEVÉE SUR LA GAUCHE (CÔTé SERRURE)	ENTREE - Cela empêche le passage d'un fin tapis de sol.	GPA	ANSEL 06 25 16 38 42

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
4 au 36H	FUITE D'EAU SUR FACADE AVANT. l'écoulement sort du meur extérieur au niveau Cette fuite proviens	FACADE AVANT / DEPUIS MUR CHAMBRE SUR RUE	GPA	ANSEL 06 25 16 38 42
4 au 36H	LES JOINTS DU CARRELAGE AU SOL DE LA SALLE DE BAINS SE DEFONT !!!	SALLE DE BAINS	GPA	ANSEL 06 25 16 38 42
4 au 36H	PORTE FENETRE A RELEVER, FROTTE SUR LE CARRELAGE	SEJOUR	GPA	ANSEL 06 25 16 38 42
4 au 36H	L'Evacuation des toilettes ne s'effectue pas complètement !!!	Toilette	GPA	ANSEL 06 25 16 38 42
5 au 36G	revetement sol à changer	palier	livraison	LOOCK 06 79 07 73 11
5 au 36G	Sèche serviette	Salle de bain	GPA	LOOCK 06 79 07 73 11
5 au 36G	VMC	Salle de bain et cuisine	GPA	LOOCK 06 79 07 73 11
5 au 36G	Bouton radiateur tordu	Salon	GPA	LOOCK 06 79 07 73 11
5 au 36G	Fuite toilette et évier toilette	Toilette	GPA	LOOCK 06 79 07 73 11