

Entreprise : GUILLAUME DA SILVA - Pierre DEWAELE
 Email : pierre@guillaumedasilva.com
 Tel principal : 03 20 11 12 62

Liste des réserves à lever au 15/11/2018 pour le projet - Workinair

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
locaux Workinair	2 dalles à remplacer	bureau 1	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	rayure sur profil noir	bureau 1	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	2 dalles à remplacer	bureau 2	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	rayure profil angle porte	bureau 2	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	5 dalles de faux plafonds à remplacer,	bureau 5	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	2 dalles à remplacer	bureau 6	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	bandeau platre à reprendre enduit + peinture	bureau 6	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	cornière à recaler	bureau 6	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	porte débordante	bureau 6	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	2 dalles à remplacer	bureau 7	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	2 dalles à remplacer	bureau 8	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	éclat sur cloison	bureau 8	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	corniche : panneaux bois à lasurer	circulation	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	pied de cloison circulation : nettoyer le ragréage	circulation	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	rayure sur traverse basse des cloisons suite pose moquette	circulation	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	joint acrylique + peinture noire	cuisine	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	nettoyage des cloisons amovibles	cuisine	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
locaux Workinair	joints autour des poteaux et boutons	tous locaux	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	nettoyage des pieds de boutons	tous locaux	livraison	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	Barrière acoustique manquante entre bureaux 4 et 5	Bureau 4	GPA	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	habillage e la rive de marche se décolle à droite de la porte du bureau 6	circulation	GPA	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	Les reprises de peinture noire sur cloison knt et ext cuisine ne dont pas acceptable	Cuisine	GPA	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	problème acoustique	entre bureau 4 et salle de réunion	GPA	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	problème acoustique	entrebureaux 4 et 5	GPA	DELESALLE 07 82 26 41 50
locaux Workinair	vérifier la présence de barrière acoustique en plenum partout entre bureaux	généralité	GPA	DELESALLE 07 82 26 41 50