

Entreprise : DELPORTE - Gabriel LECAT
 Email : gabriel.lecat@delporte.fr
 Tel principal : 07 63 09 05 40

Liste des réserves à lever au 08/03/2021 pour le projet - Garage

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
GENERALITES	4 cables RJ45 qui alimentent des bornes wifi ne fonctionnent pas	généralité	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
GENERALITES	de nouveau problème de caméras sur l'ensemble du RDC	RDC	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
GENERALITES	Garage attend toujours les rapports de test de RJ45 du RDC et R-1	RDC et R-1	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
Plateau R+1	luminaires non alignés	cuisine	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
Plateau R+1	cache les boites de branchement au dessus des luminaires	généralité	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
Plateau R+1	Mauvais état de la résine, taches de silicone	Sol	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
RDC	prise tour réfrigéré 1 ne marche pas	cuisine	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
RDC	numéroter les RJ sur poteau face tisanerie pour test par Garage	espace bureau	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
RDC	numéroter les prise RJ au niveau de la paroi vitrée pour vérification par Garage	flex zone	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
RDC	horloge éclairage magasin non fonctionnelle	Magasin	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
RDC	Caméras HS ensemble du RDC	RDC	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
RDC	branchement RJ ne fonctionne pas dans la zone repro et au fond du bâtiment	zone bureaux	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90
RDC	éclairage zone flex qui ne s'allume ou qui ne s'éteint pas complètement	zone flex	GPA	VILLENEUVE 06 12 26 29 90