

Entreprise : Demathieu & Bard - Maxime Cache
 Email : maxime.cache@demathieu-bard.fr
 Tel principal : 0633042077

Liste des réserves à lever au 04/11/2021 pour le projet - 68 et 78 rue de l'Hopital Militaire - LILLE

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
68 - Appt11	en attente duRemplacement du Cylindre porte palière	entrée	GPA	Benyahia 06 75 17 10 85
68 - Appt11	support de douchette ne tient pas au mur	SDB	GPA	Benyahia 06 75 17 10 85
68 - Appt21	Porte de chambre ne ferme.	chambre	GPA	Mecri 07 82 63 52 79
68 - Appt21	humidité ou légère infiltration à l'inérieur de la fénêtre de séjour	séjour	GPA	Mecri 07 82 63 52 79
68 - Appt21	FUITE CHASSE D EAU	WC	GPA	Mecri 07 82 63 52 79
68 - Appt31	TRACES HUMIDITE APPARAISSENT SUR UN AUTRE MUR DE LA CHAMBRE	chambre	GPA	Richart 06 40 47 58 10
68 - Appt31	infiltration	chambre urgent	GPA	Richart 06 40 47 58 10
68 Parties communes	ETTIQUETAGE BOITE AUX LETTRES DEFINITIF MANQUANT	ENTREE	GPA	DELHUIELLE 06 18 90 81 88
68 Parties communes	INFILTRATION SUR LE MUR DU COULOIR	ENTREE	GPA	DELHUIELLE 06 18 90 81 88
68 Parties communes	BRANCHER LA POMPE DE RELEVAGE SUR ALIMENTATION INDEPENDANTE	RESERVE COMMERCE SOUS SOL	GPA	DELHUIELLE 06 18 90 81 88
68 Parties communes	TRAINNASSE VMC A EVACUER EN TOITURE	TOITURE	GPA	DELHUIELLE 06 18 90 81 88
78 - Appt11	infiltration	chambre	GPA	Tran Khanh 06 15 09 42 92
78 - Appt11	la porte de l'immeuble s'ouvre automatiquement lorsque l'on sonne au numéro de ce logement	entrée	GPA	Tran Khanh 06 15 09 42 92
78 - Appt11	refoulement d'odeur par siphon douche et probleme interphone	sdb	GPA	Tran Khanh 06 15 09 42 92
78 - Appt52	FAUX CONTACT INTERRUPTEUR	APPARTEMENT	GPA	Francqueuille 06 27 64 57 46

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
78 Parties communes	TAPIS ENCASTRE A INTEGRER DANS LE DEBATTEMENT DE PORTE AU RDC DE MANIERE A EVITER LE FROTTEMENT DE	COMMERCE RDC	GPA	DELHUIELLE 06 18 90 81 88
78 Parties communes	ETTIQUETAGE BOITE AUX LETTRES DEFINITIF MANQUANT	ENTREE	GPA	DELHUIELLE 06 18 90 81 88
78 Parties communes	TEMPORISATION DE PORTE D ENTREE NE FONCTIONNE PAS	ENTREE	GPA	DELHUIELLE 06 18 90 81 88
78 Parties communes	problème aimants ne fonctionnent pas sur porte d'entrée	porte hall	GPA	DELHUIELLE 06 18 90 81 88
commerce 68	Infiltration bas de mur	Fond du local	GPA	DELHUIELLE 06 18 90 81 88
Commerce 76bis	Porte d'accès commerce difficile à ouvrir	Commerce	GPA	Mammarella 0676766425