

Entreprise : NASS ETANCHE - Nassim Khinache
 Email : nass.etanche@outlook.fr
 Tel principal : 06 59 90 95 36

Liste des réserves à lever au 01/12/2020 pour le projet - Le Belvedere - Wimereux

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
A10	Tache d'humidité. réparation faite. reste retouche enduit et peinture.	chambre	GPA	Grecale 06 46 12 33 42
A10	humidité au plafond de l'entrée. réparation faite. reste retouche enduit et peinture.	Hall d'entrée	GPA	Grecale 06 46 12 33 42
A19	humidité en plafond au dessus de la porte palière. réparation faite. reste retouche enduit et peinture.	Hall d'entrée	GPA	MAIRE 06 16 71 18 92
A19	infiltration s'aggrave en plafond du logement.réparation faite. reste retouche enduit et peinture.	Hall d'entrée	GPA	MAIRE 06 16 71 18 92
A21	infiltration au plafond du séjour	Séjour	GPA	Catto 06 37 63 94 46
A22	tache d'humidité dans l'angle côté façade en face de la cuisine. réparation faite. reste retouche enduit et peinture.	Séjour	GPA	Pruvost 06 89 48 73 90
parties communes	pose mat de l'antenne dans le relevé d étanchéité non conforme	toiture	GPA	Bonvoisin 06 79 55 02 77