

סקירת תוכנית עיצוב

תכנית בינוי ופיתוח – מתחם ההסתדרות
תכנית עיצוב גרסה 24.3 ·

טיוטה לסקירה – לא לחתימה

תכנית סטוטורית: 407-1048248 (אושרה)

עורך התכנית: אדריכלים קיקה ברא"ז

תאריך הסקירה: 07.06.2026

הדוח כולל את טבלת החתימות (להלן), תוכן עניינים, וארבעה פרקים: ניתוח תכנון עירוני, בדיקת תאימות לתב"ע, בדיקה רב-תחומית לפי חוברת ההנחיות, וסיכום הפעולות הנדרשות.

טבלת חתימות – חוות דעת רב-תחומית

לאישור הדוח על-ידי בעלי התפקידים במינהלת ההתחדשות העירונית בעיריית נס ציונה.

דיסציפלינה	שם	תאריך	חתימה
שפ"ע			
כבישים ופיתוח			
תנועה			
ניקוז			
גנים ונוף			
אדריכלות			
תאגיד			
מינהלת ההתחדשות העירונית			
מהנדס העיר			
יו"ר הוועדה			

תוכן עניינים

4	1. ניתוח תכנון עירוני
5	2. בדיקת תאימות תוכן לתב"ע 407-1048248
6	2.1 תא שטח 1
7	2.2 תא שטח 2
8	2.3 תא שטח 3
9	2.4 תא שטח 4
10	2.5 תא שטח 5
11	2.6 בדיקות ברמת תכנית
12	3. בדיקה רב-תחומית לפי חוברת הנחיות עירונית
13	3.1 שפ"ע – אשפה ופינוי פסולת
14	3.2 גנים ונוף
15	3.3 תשתיות
16	3.4 תנועה – רחבות כיבוי אש
17	3.5 ניקוז וחלחול
18	3.6 גגות וגינון על גג

19

3.7 אדריכלות וחזיתות

24

3.8 הנחיות סביבתיות

25

3.9 שירותים לדיירים

26

4. סיכום וממצאים סופיים

1. ניתוח תכנון עירוני

דוח זה סוקר את תוכנית עיצוב גרסה 24.3 אל מול שלוש שכבות הרגולציה הרלוונטיות: תקנון התב"ע (פרמטרים מספריים פר-תא שטח), חוברת ההנחיות העירוניות (בדיקה רב-תחומית בעשר דיסציפלינות), ותשריט הקובץ הסטטוטורי (שלמות תאי שטח וגבהים מוחלטים). מבנה הדוח: פרק 2 – תאימות תוכן פר-תא שטח. פרק 3 – בדיקה רב-תחומית עם תת-פרק 3.11 (מלאי שירותים לדיירים). פרק 4 – סיכום הפעולות הנדרשות.

הניתוח התכנוני האיכותי של פרק 1 (שילוב במרקם הקיים, השפעות תנועה, איכות שצ"פ ומבני ציבור, חזות) יוצג בנפרד.

2. בדיקת תאימות תוכן לתב"ע 407-1048248

פרק זה משווה את ערכי ההגשה (יח"ד, שטחים, גובה, חניה, תמהיל, שטחים מחלחלים) מול התקרות והדרישות המוגדרות בתב"ע 407-1048248. בכל סעיף – ההגשה הנוכחית, הדרישה, והפעולה הנדרשת.

0	0	17	15	5
לא רלוונטיים	לא ניתנים לבדיקה	נדרשת השלמה	ליקויים בתוכן	תקינים בתוכן

2.1 תא שטח 1

232 יח"ד מוצעות בתא שטח 1

תקרת תב"ע: 232 יח"ד · גובה 49 מ' · 14 קומות · שטח עיקרי 20,616 מ"ר

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	232 יח"ד	232 יח"ד	232 יח"ד תואם את תקרת התב"ע לתא שטח 1.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	20,616 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף טבלת שטחי בנייה מפורטת (עיקרי / שירות) פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	9,278 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות מעל הקרקע פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	17,660 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות התת-קרקעיים פר תא שטח.
גובה ביחס לקרקע / קומות	נדרשת השלמה	45.45 מ'	49 מ' / 14 קומות	גובה הבניין המוצע לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע.
קווי בניין	נדרשת השלמה	—	לפי תשריט	יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת (קדמי / צידי / אחורי) כדי שניתן יהיה לאמת מול תקנון התב"ע. סעיף 4.1.2.4 דורש מרחק מינימלי של 9 מ' בין מבנים.
יחס חניה	נדרשת השלמה	330 חניות פרטיות, 23 אופנועים, 7 נגישות, 232 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.42 (330/232) יח"ד), מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור — לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד.

2.2 תא שטח 2

44 יח"ד מוצעות בתא שטח 2

תקרת תב"ע: 44 יח"ד · גובה 37 מ' · 10 קומות · שטח עיקרי 3,922 מ"ר

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	44 יח"ד	44 יח"ד	44 יח"ד תואם את תקרת התב"ע לתא שטח 2.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	3,922 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף טבלת שטחי בנייה מפורטת (עיקרי / שירות) פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	1,765 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות מעל הקרקע פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	3,670 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות התת-קרקעיים פר תא שטח.
גובה ביחס לקרקע / קומות	נדרשת השלמה	32.85 מ'	37 מ' / 10 קומות	גובה הבניין המוצע לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע.
קווי בניין	נדרשת השלמה	—	לפי תשריט	יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת (קדמי / צידי / אחורי) כדי שניתן יהיה לאמת מול תקנון התב"ע. סעיף 4.1.2.4 דורש מרחק מינימלי של 9 מ' בין מבנים.
יחס חניה	נדרשת השלמה	65 חניות פרטיות, 4 אופנועים, 2 נגישות, 44 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.48 (65/44) יח"ד, מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור — לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד.

2.3 תא שטח 3

130 יח"ד מוצעות בתא שטח 3

תקרת תב"ע: 130 יח"ד · גובה 37 מ' · 10 קומות · שטח עיקרי 11,590 מ"ר

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	130 יח"ד	130 יח"ד	130 יח"ד תואם את תקרת התב"ע לתא שטח 3.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	11,590 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף טבלת שטחי בנייה מפורטת (עיקרי / שירות) פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	5,216 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות מעל הקרקע פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	9,142 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות התת-קרקעיים פר תא שטח.
גובה ביחס לקרקע / קומות	נדרשת השלמה	32.85 מ'	37 מ' / 10 קומות	גובה הבניין המוצע לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע.
קווי בניין	נדרשת השלמה	—	לפי תשריט	יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת (קדמי / צידי / אחורי) כדי שניתן יהיה לאמת מול תקנון התב"ע. סעיף 4.1.2.4 דורש מרחק מינימלי של 9 מ' בין מבנים.
יחס חניה	נדרשת השלמה	186 חניות פרטיות, 13 אופנועים, 4 נגישות, 130 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.43 (186/130) יח"ד, מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור — לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד.

2.4 תא שטח 4

98 יח"ד מוצעות בתא שטח 4

תקרת תב"ע: 98 יח"ד · גובה 45 מ' · 13 קומות · שטח עיקרי 8,724 מ"ר

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	98 יח"ד	98 יח"ד	98 יח"ד תואם את תקרת התב"ע לתא שטח 4.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	8,724 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף טבלת שטחי בנייה מפורטת (עיקרי / שירות) פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	3,926 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות מעל הקרקע פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	7,715 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות התת-קרקעיים פר תא שטח.
גובה ביחס לקרקע / קומות	נדרשת השלמה	42.3 מ'	45 מ' / 13 קומות	גובה הבניין המוצע לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע.
קווי בניין	נדרשת השלמה	—	לפי תשריט	יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת (קדמי / צידי / אחורי) כדי שניתן יהיה לאמת מול תקנון התב"ע. סעיף 4.1.2.4 דורש מרחק מינימלי של 9 מ' בין מבנים.
יחס חניה	נדרשת השלמה	138 חניות פרטיות, 10 אופנועים, 3 נגישות, 98 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.41 (138/98) יח"ד), מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור — לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד.

2.5 תא שטח 5

196 יח"ד מוצעות בתא שטח 5

תקרת תב"ע: 196 יח"ד · גובה 45 מ' · 13 קומות · שטח עיקרי 17,448 מ"ר

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	196 יח"ד	196 יח"ד	196 יח"ד תואם את תקרת התב"ע לתא שטח 5.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	17,448 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף טבלת שטחי בנייה מפורטת (עיקרי / שירות) פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	7,852 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות מעל הקרקע פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	11,210 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות התת-קרקעיים פר תא שטח.
גובה ביחס לקרקע / קומות	נדרשת השלמה	42.3 מ'	45 מ' / 13 קומות	אי התאמה בסעיף 6.7.4 בתקנון התב"ע: גובה מבנה A5 כפי שמופיע בסולם הגבהים (חזית ימנית, מפלס 13) הוא +91.80 מ' מעל פני הים, חורג מהתקרה של 91 מ' המותרים.
קווי בניין	נדרשת השלמה	—	לפי תשריט	יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת (קדמי / צידי / אחורי) כדי שניתן יהיה לאמת מול תקנון התב"ע. סעיף 4.1.2.4 דורש מרחק מינימלי של 9 מ' בין מבנים.
יחס חניה	נדרשת השלמה	280 חניות פרטיות, 20 אופנועים, 5 נגישות, 196 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.43 (280/196) יח"ד, מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור — לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד.

2.6 בדיקות ברמת תכנית

בדיקות שאינן ייחודיות לתא שטח מסוים – תמהיל יח"ד, שטחים מחלחלים כוללים.

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
אחוז דירות קטנות	נדרשת השלמה	לפחות 17 – (2.43%) לפי הגדרה מחמירה ≥ 75 מ"ר %	–	מאומתות לפחות 17 דירות קטנות (2.43% מ-700 יח"ד) לפי הגדרה ≥ 75 מ"ר. האדריכל מצהיר על 21% (147/700) בהגדרה רחבה יותר (≥ 81 מ"ר). יש לצרף טבלת תמהיל עם שטח לכל יחידת דיור לסגירת הספק מול דרישת 20%.
אחוז שטחים מחלחלים	נדרשת השלמה	–	–	יש לצרף חישובי שטחים מדויקים בהגשה הבאה. סעיף 4.5.2.1 בתקנון התב"ע מגביל את שטח הבינוי של תשתיות עיליות בשטחי זיקת הנאה ל-5%.

3. בדיקה רב-תחומית לפי חוברת הנחיות עירונית

פרק זה בוחן את ההגשה מול חוברת ההנחיות העירונית של נס ציונה (407-0730606, פברואר 2026). הבדיקה מאורגנת בעשר דיסציפלינות. במקום בו התקבל פידבק ממנהל הדיסציפלינה – הוא משולב בתא ההערה.

0	16	8	9
לא ניתנים לבדיקה	נדרשת השלמה	סטיות ממדיניות	תקינים במדיניות

3.1 שפ"ע – אשפה ופינוי פסולת

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
חדרי פסולת קומתיים יש לסמן חדר פסולת קומתי בכל מפלס שימושי בקומות הטיפוסיות ולציין את שטחו.	בדיאגרמות האשפה (עמ' 25, 35, 40, 44) נראים חדרי אצירת אשפה צהובים ברמת הקרקע צמודים לכניסות הבניינים, וכן חדרי דחסנית...	נדרשת השלמה	יש לציין על תכניות הקומות הטיפוסיות את מיקום חדרי איסוף הפסולת או שוטי הפסולת בכל קומה, ולסמנם בלגנדה (עמ' 25, 30, 35, 38, 40, 43, 44, 47)
רחבת גזם ייעודית יש להוסיף סימון רחבת גזם ייעודית בכל תא שטח, בקנ"מ 1:500, באבן משתלבת, ברצועה הצמודה לרחוב.	בתוכניות הפיתוח ובדיאגרמות האשפה לא אותרה רחבה ייעודית המסומנת כ"רחבת גזם" באף תא שטח	לא תקין	יש לסמן רחבת גזם ייעודית, באבן משתלבת, ברצועה הצמודה לרחוב, בקנ"מ 1:500 (עמ' 24, 25, 34, 35, 39, 40, 44)
ללא כניסת משאיות אשפה לתחום המגרש יש להסיר כל סימון של דרך גישה משאית אשפה אל תחום המגרש.	החצים הירוקים המקווקווים (תנועת רכבי אשפה לפי הלגנדה) בדיאגרמות האשפה רצים לאורך הרחובות בלבד ולא חודרים לתחום המגרש	תקין	תואם – תנועת רכבי האשפה מחוץ למגרש (עמ' 25, 35, 40, 44)
מערכת איסוף אשפה פניאומטית יש לכלול בתכנית העיצוב פירוט מערכת איסוף פניאומטית עם חדרי פסולת קומתיים, מצנחות פסולת ופירי פסולת.	בכל דיאגרמות האשפה מסומנים "חדר דחסנית" בצבע כתום בכל בניין, לצד "חדר אצירת אשפה ומחזור" צהוב	תקין	תואם. יש לציין תכנון מפורט של הצינורות בנספח (עמ' 25, 35, 40, 44)

3.2 גנים ונוף

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
עיצוב נופי בכניסות לבניין יש להציג עיצוב נופי מפורט סביב הכניסות לבניינים, כולל מקרא לחומרים וצמחייה.	בתוכניות הפיתוח של כל תאי השטח נראים אזורים ירוקים (גינות, עצים, ריצוף משתלב) צמודים לכניסות הבניינים	תקין	כניסות מטופלות נופית. יש להציג עיצוב מפורט (ספסלים, סוגי צמחים) (עמ' 10, 24, 34, 39)
רצועת גינות רחבה הצמודה למגרש יש לסמן בתכנית הפיתוח רצועת גינות ברוחב 2 מ' לפחות בגבול המגרש, ולציין את שטחה.	בתוכניות הפיתוח נראית רצועה ירוקה בין קו המגרש (קו כחול מקווקו) לבין הכביש/מדרכה, עם עצים מסומנים	נדרשת השלמה	נדרשת מדידה לוודא $2 \leq$ מ ומיקום עצים (עמ' 10, 24, 34, 39, 44)
רשימת צמחייה מפורטת יש לצרף רשימת צמחייה מפורטת ותכנית צמחייה מסומנת כחלק מתכנית העיצוב.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) שום אזכור לרשימת צמחייה/נספח גינות	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה

3.3 תשתיות

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
צובר גז תת-קרקעי בלבד יש לציין מיקום צובר הגז בתת הקרקע, במרחק 2 מ' לפחות מקו המגרש, ובתיאום אדריכל הנוף.	בתוכניות הפיתוח (עמ' 24, 34, 39) לא אותר סימון מפורש של מיקום צובר גז (כדור/מלבן עם תיוג "גז")	נדרשת השלמה	נדרשת השלמה – לוודא סימון צובר תת-קרקעי בנספח אינסטלציה או בתוכנית פיתוח מפורטת
ללא יחידות מיזוג בחזיתות יש להציג פתרון אדריכלי המסתיר את יחידות המיזוג מקו החזית.	בכל חזיתות הבניינים (עמ' 52-62) וברנדור הסופי (עמ' 63) לא נראות יחידות מעבה גליות	תקין	לא נראים מעבים. יש לאמת בפרטי חזית בקנ"מ גדול יותר (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)
ללא צנרת גלויה בחזיתות יש להסיר כל סימון צנרת חיצונית מהחזיתות (למעט מרזבים).	החזיתות נראות נקיות ברמת ההדמיה הקיימת, אך לא ניתן בוודאות לזהות צנרת דקיקה בקנ"מ של עמ' 1:750/1:500	נדרשת השלמה	נדרש פרט חזית מפורט לאישור סופי (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)

3.4 תנועה – רחבות כיבוי אש

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
ריצוף רחבת כיבוי באבן משתלבת/ריצוף מחלחל יש לציין במפורש את חומר הריצוף של רחבת הכיבוי – אבן משתלבת או ריצוף מחלחל.	רחבות הכיבוי מסומנות בחום בכל דיאגרמות האשפה (לפי הלגנדה "רחבות כיבוי")	נדרשת השלמה	נדרש כיתוב/הערה על סוג הריצוף (אבן משתלבת/גוטה גרדן/מחלחל) (עמ' 25, 35, 40, 44)
סימון רחבת כיבוי בשילוט בלבד יש להוסיף בתכנית את ההערה: 'סימון רחבת כיבוי אש באמצעות שילוט בלבד ללא צביעה'.	הסימון בתוכניות הוא צבע חום – אבל זהו צבע דיאגרמתי בלבד (לפי לגנדה)	נדרשת השלמה	יש להוסיף הערה מפורשת על שילוט ללא צבע על הקרקע (עמ' 25, 35, 40, 44)
רחבת כיבוי בתחום המגרש הפרטי יש לסמן רחבת כיבוי אש בתוך תחום המגרש הפרטי בכל תא שטח, בהתאם להנחיות כיבוי אש.	בעמ' 25 (תא שטח 1) הרחבות החומות נראות בתוך גבולות המגרש (בין הבניינים)	נדרשת השלמה	יש לציין במפורש את מיקום רחבות הכיבוי ביחס לגבול המגרש, ובמיוחד בתאי שטח 2, 4 ו-5 (עמ' 25, 35, 40, 44)

3.5 ניקוז וחלחול

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
שיפוע ניקוז קרקע $\leq 1\%$ יש לציין על תכנית הפיתוח שיפועי ניקוז של 1% לפחות בכל פני המגרש.	על תוכניות הפיתוח נראים מספרים כמו "4%" (עמ' 34, 40) ו-"2.5%" (עמ' 40, 44) ו-"2.8%" (עמ' 40) – אלה כנראה שיפועי ניקוז	נדרשת השלמה	יש לציין כיסוי מלא של כל אזורי הפיתוח (עמ' 34, 39, 40, 44)
נספח הידרולוגי יש להגיש נספח הידרולוגי נפרד ערוך בידי הידרולוג מוסמך, הכולל תכנית ניקוז ברמת המגרש, חישוב נפח השהיה (167 מ"ק/דונם), ומערכות החדרה.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) שום אזכור לנספח הידרולוגי	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
אזורי חלחול והשהיה יש לסמן בתכניות הפיתוח אזורי חלחול והשהיה לכל תא שטח.	רצועות גינון רחבות נראות סביב הבניינים ובחזית הרחוב, וייתכן שמטרתן גם חלחול	נדרשת השלמה	נדרש סימון מפורש ונספח הידרולוגי לקביעה (עמ' 10, 24, 34, 39, 44)
ניקוז לא יזרום לשכנים יש לציין מפורשות בתכניות שניקוז המגרש לא מופנה למגרשים פרטיים.	החצים והאחוזים בעמ' 40 ו-44 מצביעים בכיוונים שונים – לא היה לי זמן לבדוק כל חץ	נדרשת השלמה	יש לציין בתכנית הניקוז את כיווני הזרימה המתוכננים בכל מפלס (עמ' 40, 44)

3.6 גגות וגינן על גג

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
תכנון חזית חמישית (גגות) יש להגיש תכנית גגות (חזית חמישית) לכל הטיפולוגיות, עם שילוב דודי שמש וציוד טכני.	בחזיתות (עמ' 62-52) נראים פסי אבן/גג ברורים ברום הבניין, אך לא ראיתי "מבט גג" מובהק (קומה חמישית) בתוכן העניינים או...	נדרשת השלמה	יש לצרף תוכנית גג (חזית חמישית) המציגה את מיקום הדודים, הקולטים, ופאנלים פוטו-ולטאיים (עמ' 52, 53, 54, 58, 62)
ללא ארובות חימום בחזיתות יש להסיר כל סימון של ארובות חימום מהחזיתות.	בכל החזיתות שסקרתי וברנדור הסופי, אין ארובות גלויות	תקין	תואם (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)
דודים וקולטים משולבים בגג יש להציג בתכנית הגג מיקום מסונן לדודים ולקולטים.	מהחזיתות לא נראים דודים/קולטים על המעטפת – מה שתואם את הדרישה	נדרשת השלמה	יש לצרף תוכנית גג (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)

3.7 אדריכלות וחזיתות

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
נספח חומריות יש להגיש נספח חומריות עם פירוט החומרים והגוונים בחזיתות, כולל דוגמיות.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) אזכור של נספח חומריות / לוח חומרים	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
פתחי ממ"ד פונים לחזיתות משניות יש לעדכן את מיקום פתחי הממ"ד כך שיפנו לחזיתות משניות.	בקומות הטיפוסיות נראים פתחי הממ"ד, אך אין סימון מובהק בקנ"מ של עמ' 1:500 שמראה אילו פתחים הם של ממ"ד	נדרשת השלמה	נדרש סימון מפורש של פתחי ממ"ד ופירוש לאיזו חזית הם פונים (עמ' 30, 38, 43, 47)
ללא חיפוי אבן טבעית יש להחליף חיפוי אבן טבעית בחומרים מאושרים (לוחות שרה / HPL / GRC / וכו') בתליה יבשה.	בכל החזיתות וברנדור הסופי (עמ' 63) החיפוי נראה בצבע בהיר אחד (ככל הנראה HPL/GRC או דומה), עם פסי הדגשה אנכיים בגוון...	תקין	לא נראית טקסטורת אבן. יש לציין סופית בנספח חומריות (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)
הדמייה צבעונית בהקשר העירוני יש לצרף הדמייה צבעונית של המבנה בהקשר עירוני מזוויות שונות.	עמ' 63 הוא הדמיה צבעונית פוטוריאליסטית של הבניינים ברחוב מסוים, עם מכוניות, הולכי רגל, מדרכה ועצים	תקין	תואם (עמ' 63)
פתחים אנכיים רצפה-תקרה יש לעדכן את עיצוב הפתחים בחזיתות לחלונות אנכיים רצפה-תקרה.	החלונות בחזיתות נראים מאורכים אנכית, רבים מהם מקצה רצפה לקצה תקרה (פתחים גבוהים וצרים יותר מאשר רחבים), בעיקר לאורך...	תקין	חלונות בעלי פרופורציה אנכית. יש לאמת בחתכים ובפרטי חזית (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)
עיצוב מרפסות משולב בחזית יש להציג עיצוב מרפסות משולב במלואו בחזית, עם פירוט מעקות וחומריות.	המרפסות נראות משולבות בחזית עם מעקים בנויים בצבע ובחומר תואמים למעטפת הכללית	תקין	תואם (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
ללא מתקנים גלויים על מרפסת לרחוב יש להזיז מתקנים מהמרפסת הפונה לרחוב או להסתירם מאחורי מעקה בנוי.	ההדמיות מציגות מרפסות נקיות, ללא ציוד גלוי, אך זוהי הדמיה ייצוגית בלבד	נדרשת השלמה	נדרשת הערה תכנונית מפורשת בתקנון (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)
מסתור כביסה – מידות מינימליות יש לסמן מסתורי כביסה בקומות הטיפוסיות עם המידות הנדרשות (1.8 מ' רוחב $\times$ 1.5 מ' עומק).	בחזיתות נראים קווים אנכיים מקווקווים אדומים שכנראה מציינים מיקום מסתורי כביסה	נדרשת השלמה	נדרש פרט חזית בקנ"מ גדול שיציג מידות מסתור (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)
מסתור כביסה – ללא PVC יש להחליף פרופילי PVC בחומרים מאושרים (לוחות שרה / רשתות מתועשות).	סוג החומר של המסתור אינו מצוין בתוכנית החזית	נדרשת השלמה	יש לציין בנספח חומריות (לא קיים בהגשה זו) (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)

הערות אדריכלית העיר – דו"ח מס' 1, 02.06.2026

מסמך הערות לתכנית עיצוב – מתחם ההסתדרות, נס ציונה · תכנית מס' 407-1048248 · מתכננים: קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים

חלק א': פיתוח, העמדה וחיבוריות בקרקע

1. הערות פיתוח כלליות למרחב הציבורי

- פיתוח השצ"פ הינו בתאום מול אדריכל הנוף אהוד נדל – יש להשלים תהליך תאום.
- יש להוסיף נספח שימור/טיפול בעצים בתחום התב"ע.
- הקשר סביבתי: יש להשלים בתכניות את הבינוי והפיתוח במגרשים הגובלים (מחוץ לקו הכחול), המופיעים כעת כרקע לבן. כמו כן נדרש להבהיר את הקשר התכנוני, התנועתי והנופי לסביבה הקיימת והמתוכננת.
- חתכים במרחב השצ"פ: בחתכים מזרח-מערב החוצים את השצ"פ המרכזי, יש להציג את החתך ברציפות עד קו חזית המבנים מ-2 הצדדים, כולל מפלסי הפיתוח.
- רוחב דרכים וגינון: ניכר כי בחלק מהחתכים רוחב הדרך מכיל שבילי הליכה ואופניים בלבד ללא רצועות גינון, תוך יצירת "מעבר חומות" בין השצ"פ למבנים. יש לבחון שילוב רצועות גינון לאורך הדרכים, בהתאם לרוחב הזמין.
- פירוט מפלסים: יש לציין מפלסי פיתוח מוחלטים ויחסיים בכל החזיתות והחתכים הארוכים (כולל גדרות, פיתוח, מדרגות).
- רמפות לחניונים: יש להציג את תכנון ומופע הרמפות. אנו ממליצים לבחון שילוב של פרגולות מחופות צמחייה כדי למתן את המראה ה"אספלט" של הרמפות במרחב הציבורי. (ראו תמונות מצורפות להמחשה – בקובץ המקור)

פונקציות בקומת הקרקע

- רחבות גיזום: מה משמעותן בפועל? יש להציג תכנון וחזית כלפי הרחוב/השצ"פ לרבות פרטי הסתרה נאותים.
- רחבות כיבויי אש: יש למקם בתחום המגרש הפרטי ועם אפשרות לגינון.
- חדרי אשפה: נדרש תאום מלא מול מחלקת שפ"ע.
- הצגת חדר הטרפו והמופע שלו בתנוחה ובחתך.
- כניסות למבני המגורים: הכניסות ללובאים יפנו ככל הניתן לשצ"פ. במבנים שלא ניתן, נדרשת פתיחת מעבר להולכי רגל מהבניין לשצ"פ.
- מעליות במבני המגורים יוכלו להכיל זוג אופניים – דרישת מהנדס העיר.
- מועדוני דיירים: יש לאפשר גישה גם מתוך השצ"פ/חזית הרחוב כדי לייצר דופן עירונית פעילה. (בתא 5 למשל, הפיכת כיוון המועדונים לפנות חוצה אל השצ"פ).
- חדרי אופניים ועגלות: מומלץ לייצר יציאה חיצונית ישירה לשצ"פ/רחוב בנוסף לגישה דרך הלובי הראשי.
- מערכות: יש להציג בצורה מובחנת את מיקומי פתרי אוורור החניונים, חדרי טרפו, מאגרי גז ומתקני אשפה.

3. הערות פרטניות לתאי השטח

תא שטח	פירוט והנחיות
תא שטח 1	יש להוסיף מפלסים בחצרות הפרטיות ולהבהיר את המושג "דירת גן ללא ניקוז". רחבות כיבוי אש: יש למקם בתחום המגרש הפרטי.
תא שטח 2	נדרש להציג את ההקשרים הסביבתיים (מבנים קיימים, תוואי מדרכה מצפון וממזרח למבנה).
תא שטח 3	פורטל הכניסה מדרום חוסם לכאורה את המדרכה – נדרש תכנון המבטיח מעבר חופשי. המעבר צריך להישאר ברוחב הדרוש לפי הנחיות התנועה.
תא שטח 4	הכניסה לבניין A מסומנת מול חדר האשפה (יש לתקן). מבנה B מפנה חזית אטומה ("גב") לרחוב – יש לפתוח אותה למרחב הציבורי.
הערה חוצה (תאים 3, 4, 5)	(ברנדה/אלון): קיימת תכנית לסגירת גדרות של דירות גן בקו "אפס" כלפי הרחוב. יש לקבוע מדיניות אחידה למפלסי הגדרות, יחס לפיתוח הציבורי וטיפול בקשר ויזואלי לרחוב.

2. מבני ציבור (מעונות וגנים)

השטח המוקצה נראה שאירתי ואינו תואם את הסטנדרטים הנדרשים לאישור משרד החינוך:

- **שטחי חצרות:** נדרשים 175 מ"ר חצר לכל כיתת גן, ו-80 עד 150 מ"ר לכיתת מעון (בהתאם לגיל). החצרות חייבות להיות צמודות לכל כיתה, עם חיבור מיטבי בין פנים לחוץ.
- **חלוקה פנימית:** החלוקה הפנימית הקיימת כעת נקטעת על ידי שני גרעיני ממ"דים גדולים, מה שפוגע ברציפות הפונקציונלית, השטח במבנה צר וארוך ואינו יעיל. הקשר בין החלל הציבורי לחצר אינו מספק.
- **קומה 1:** הקשר בין החלל הציבורי בקומה זו לחצר הוא מינימלי ואינו ישים למוסד חינוכי תקני.

חלק ב': עיצוב חזיתות המבנים ושפה אדריכלית

אנו מעריכים את המאמץ והחשיבה שהושקעו בתכנון על מנת לייצר סביבת מגורים ייחודית ולשבור את המאסות הבנויות. יחד עם זאת, ניכר כי השפה האדריכלית הנוכחית עמוסה ויש מקום ללטשה ולהפיכתה ליותר מאופקת.

1. השקטת החזיתות והשפה החומרית

- עומס ויזואלי: העיצוב הנוכחי מתאפיין בריבוי אלמנטים ("קופסתיות"), חומרים וקפיצות במפלסי החלונות. שילוב של רפפות שחורות, אלמנטים כהים וגיוון רב יוצר עומס. מומלץ למתן את האלמנטים, להפחית את מספר הצבעוניות והחומרים, ולהשתמש בשפה אחידה ומאופקת.
- צבעוניות: השימוש הנרחב באלמנטים כהים, חיפויים שחורים וזכוכיות כהות, יוצר מופע כללי מעט כבד. מומלץ לבחון חלופות של זיגוג בהיר יותר וחיפויים בגוונים טבעיים.

2. עיצוב המרפסות

- מסגור אלמנטים: השימוש בעמודים ופרגולות ענק הממסגרים את המרפסות יוצר משקל ויזואלי כבד. בנוסף, קורות מרחפות בולטות עשויות ליצור תחושה של אי-יציבות. מומלץ לשקול הקטנה של ממדי המסגרת ואת היחס בין המסגרת לפתח המרפסת.
- מרפסות זיזיות: נשמח לבחון גישה עיצובית של מרפסות "משוחררות" וזיזיות יותר, אשר אינן כלואות בתוך מסגרות קשיחות. בתכנון חלופי, ניתן לבחון מרפסות הפונות לכיוונים שונים ובגדלים שונים.

3. הנחיות להגשת תוצרים לשלב הבא

על מנת שנוכל לבחון את החלופות בצורה מדויקת, אנו מבקשים:

- הגשת אבטיפוס: במקום להציג את כלל המבנים יחד, אנו מבקשים לפתח ולעבד עד רמת פירוט גבוהה יותר בניין אבטיפוס יחיד. הבניין יוצג עם פירוט מלא של חזיתות, חומרים, מרפסות, ופרטי גמר.
- חלופות עיצוביות: יש להציג 2-3 חלופות קונספטואליות לחזית הבניין, מלוות בהסבר מתודולוגי קצר. החלופות יתייחסו להערות לעיל (השקטה, צבעוניות, מרפסות).
- דיוק בהדמיות: רצוי לספק מספר מצומצם של הדמיות איכותיות ומדויקות, אשר מציינות באופן ברור את כיוון המבט, תא השטח המצולם (כפי שמופיע בתב"ע), והגובה הרלוונטי. נא לכלול הדמיה לפחות אחת ממפלס הקרקע (גובה הולך רגל).

אנו עומדים לרשותכם לכל התייעצות או הבהרה.
מנהלת התחדשות עירונית, נס ציונה.

3.8 הנחיות סביבתיות

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
נספח אקוסטי יש להגיש נספח אקוסטי ערוך בידי יועץ אקוסטיקה מוסמך.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) אזכור לנספח אקוסטי	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
ניתוח חשיפה לשמש ופוטנציאל אנרגיה יש לצרף נספח עם ניתוח חשיפה לשמש (21.12, 9:00–15:00) וחישוב פוטנציאל פאנלים פוטו-ולטאיים.	אין בתוכן העניינים אזכור לניתוח הצללה/חשיפה לשמש	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
בנייה ירוקה ת"י 5281 יש להגיש נספח בנייה ירוקה לפי דרישות ת"י 5281 כחלק מתכנית העיצוב.	אין בתוכן העניינים אזכור לעמידה בת"י 5281 או נספח בנייה ירוקה	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
נספח איכות סביבה וקיימות יש להגיש נספח איכות סביבה וקיימות.	אין בתוכן העניינים אזכור לנספח איכות סביבה/קיימות	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה

3.9 שירותים לדיירים

ממצאי מלאי של שירותים לדיירים שזוהו בדיאגרמות הפונקציות (עמ' 26 לתא שטח 1; עמ' 36 לתאי שטח 2+4; עמ' 41 לתא שטח 3; עמ' 45 לתא שטח 5).


הטבלה שלהלן מציגה את הזיהוי של חדרי שירות ייעודיים לדיירים בכל תא שטח. היא מובאת לסקירת האדריכל בלבד.

הטבלה להלן מוצגת לסקירת הצוות, ללא חיווי ציות. עמודת "הערה" תאכלס בעתיד עם דרישות מקודדות.

שירות	תא שטח 1	תא שטח 2	תא שטח 3	תא שטח 4	תא שטח 5	אסמכתא רגולטורית	הערה
חדר אופניים	✓ עמ' 26 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 36 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 41 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 36 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 45 (חדרי אופניים ועגלות)	סעיף 4.1.2.12 לתקנון התב"ע – הוראה רכה	נבדק כתקין (סעיף 4.1.2.12).
מחסן (ברמת מבנה)	—	—	—	—	✓ עמ' 45	סעיף 5 הערת שוליים בתקנון – $6 \geq$ מ"ר ליח"ד (מחסן פרטי, לא ברמת מבנה)	מצוין בנפרד מנושא שטחי הבנייה.
חדר עגלות	✓ עמ' 26 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 36 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 41 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 36 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 45 (חדרי אופניים ועגלות)	—	—
מועדון דיירים	✓ עמ' 26	✓ עמ' 36	✓ עמ' 41	✓ עמ' 36	✓ עמ' 45	—	—
חדר כושר / מתקני כושר	✓ עמ' 26	—	✓ עמ' 41	—	—	—	—
חדר ועד בית	—	—	—	—	—	—	—
חדר תאי דואר	—	—	—	—	—	—	—

4. סיכום וממצאים סופיים

פרק זה מסכם את ממצאי הסקירה ומדרג את הפעולות הנדרשות מכם לפני הסקירה הבאה.



נדרשים תיקונים מהותיים – ההגשה אינה מוכנה לחתימה

פעולות הנדרשות מכם לפני הסקירה הבאה

1. **כל הנספחים החיצוניים חסרים – ברמת תכנית.** ההגשה היא 63 עמודי תוכניות אדריכליות בלבד, ללא ששת הנספחים הנדרשים: חומריות, צמחייה, הידרולוגי, אקוסטי, ת"י 5281, איכות סביבה וקיימות. יש להגיש את כל הנספחים בגרסה הבאה – תיקון מהותי.

2. **אחוז דירות קטנות – ברמת תכנית.** גבול תחתון: לפי הקריאה המחמירה של התב"ע (≥ 75 מ"ר), מאומתות לכל הפחות 17 דירות קטנות = 2.43% מסך 700 יח"ד. האדריכל מצהיר על 21% ($147/700$) בהסתמך על הגדרה רחבה יותר (≥ 81 מ"ר) הכוללת גם את שורות 2.5 חד' / 3 קטנה. ההפרש נובע מטווחי שטח חופפים בטבלת התמהיל (81-62 מ"ר) בתאי שטח 1, 3, שלא ניתן לפצל ללא שטחי דירות פרטניים. יש לצרף בהגשה הבאה טבלת תמהיל מפורטת עם שטח לכל יחידת דיור כדי לסגור את הספק. אם הדרישה היא 20% – עלולה ההגשה לא לעמוד בה.

3. **שטח עיקרי (מ"ר) – תא שטח 1, תא שטח 2, תא שטח 3, תא שטח 4, תא שטח 5.** יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.

4. **אחוז שטחים מחלחלים – ברמת תכנית.** אחוז השטחים המחלחלים (גינון, ריצוף מחלחל, ללא מרתף תחתון) ביחס לכלל שטח התכנית חייב לעלות על הסף המוגדר. סעיף 4.5.2.1 בתקנון התב"ע מגביל את שטח הבינוי של תשתיות עליות בשטחי זיקת הנאה ל- 5% . יש לצרף חישובי שטחים מדויקים בהגשה הבאה.

5. **גובה ביחס לקרקע / קומות – תא שטח 1, תא שטח 2, תא שטח 3, תא שטח 4, תא שטח 5.** גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. סעיף טבלת הזכויות בתקנון התב"ע, תא שטח 1, עמוד מספר קומות: בתכניות החזית מוצגים מבנים עם 9 ו-13 קומות מעל הקרקע.
6. **הנחיות סביבתיות – ניתוח חשיפה לשמש ופוטנציאל אנרגיה.** יש לצרף נספח עם ניתוח חשיפה לשמש (21.12, 9:00–15:00) וחישוב פוטנציאל פאנלים פוטו-ולטאיים.
7. **יחס חניה – תא שטח 1, תא שטח 2, תא שטח 3, תא שטח 4, תא שטח 5.** יחסי החניה הפרטיים המחושבים (1.42 / 1.43 / 1.41 / 1.43 / 1.43 פר תאי שטח 1-5) מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד לכל תאי השטח.
8. **קווי בניין – כל תאי השטח.** יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת לכל תא שטח (קדמי / צידי / אחורי) כך שניתן יהיה לאמתם מול תקנון התב"ע.
9. **שטח שירות מעל (מ"ר) – תא שטח 1, תא שטח 2, תא שטח 3, תא שטח 4, תא שטח 5.** יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
10. **שטח שירות מתחת (מ"ר) – תא שטח 1, תא שטח 2, תא שטח 3, תא שטח 4, תא שטח 5.** יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
11. **שפ"ע – אשפה ופינוי פסולת – רחבת גזם ייעודית.** יש להוסיף סימון רחבת גזם ייעודית בכל תא שטח, בקנ"מ 1:500, באבן משתלבת, ברצועה הצמודה לרחוב.

דרישות לעיון – שירותים לדיירים

דרישה לעיון: לא זוהו בדאגרמות הפונקציות בעמודי 26, 36, 41, 45 הקטגוריות הבאות:

- חדר ועד בית

- חדר תאי דואר

ייתכן שמדובר באלמנטים נדרשים שאינם מתוארים בדאגרמות הקיימות. יש להבהיר האם:

א. אלמנטים אלה קיימים בהגשה ומתוארים בעמודים אחרים;

ב. אלמנטים אלה אינם נדרשים על-פי הנחיות נס ציונה;

ג. אלמנטים אלה חסרים ויש להוסיפם בהגשה הבאה.