



סקירת תוכנית עיצוב

תכנית בינוי ופיתוח – מתחם ההסתדרות
תכנית עיצוב גרסה 24.3 ·

טיוטה לסקירה – לא לחתימה

תכנית סטטוטורית: 407-1048248 (אושרה)
עורך התכנית: אדריכלים קיקה ברא"ז
תאריך הסקירה: 07.06.2026

הדוח כולל את טבלת החתימות (להלן), תוכן עניינים, ושלושה פרקים: ניתוח תכנון עירוני, בדיקת תאימות לתב"ע, ובדיקה רב-תחומית.

טבלת חתימות – חוות דעת רב-תחומית

לאישור הדוח על-ידי בעלי התפקידים במינהלת ההתחדשות העירונית בעיריית נס ציונה.

דיסציפלינה	שם	תאריך	חתימה
שפ"ע			
כבישים ופיתוח			
תנועה			
ניקוז			
גנים ונוף			
אדריכלות			
תאגיד			
מינהלת ההתחדשות העירונית			
מהנדס העיר			
יו"ר הוועדה			

תוכן עניינים

4	1. ניתוח תכנון עירוני
---	-----------------------

5	2. בדיקת תאימות תוכן לתב"ע 407-1048248
---	--

6	2.1 תא שטח 1
---	--------------

7	2.2 תא שטח 2
---	--------------

8	2.3 תא שטח 3
---	--------------

9	2.4 תא שטח 4
---	--------------

10	2.5 תא שטח 5
----	--------------

11	2.6 בדיקות ברמת תכנית
----	-----------------------

12	3. בדיקה רב-תחומית
----	--------------------

13	3.1 שפ"ע – אשפה ופינוי פסולת
----	------------------------------

15	3.2 גנים ונוף
----	---------------

17	3.3 תשתיות
----	------------

18	3.4 תנועה – רחבות כיבוי אש
----	----------------------------

19	3.5 ניקוז וחלחול
----	------------------

20	3.6 גגות וגינון על גג
----	-----------------------

21	3.7 אדריכלות וחזיתות
25	3.8 הנחיות סביבתיות
26	3.9 שירותים לדיירים

1. ניתוח תכנון עירוני

דוח זה סוקר את תוכנית עיצוב גרסה 24.3 אל מול שלוש שכבות הרגולציה הרלוונטיות: תקנון התב"ע (פרמטרים מספריים פר-תא שטח), חוברת ההנחיות העירוניות (בדיקה רב-תחומית בעשר דיסציפלינות), ותשריט הקובץ הסטטוטורי (שלמות תאי שטח וגבהים מוחלטים). מבנה הדוח: פרק 2 – תאימות תוכן פר-תא שטח. פרק 3 – בדיקה רב-תחומית עם תת-פרק 3.11 (מלאי שירותים לדיירים). פרק 4 – סיכום הפעולות הנדרשות.

הניתוח התכנוני האיכותי של פרק 1 (שילוב במרקם הקיים, השפעות תנועה, איכות שצ"פ ומבני ציבור, חזות) יוצג בנפרד.

2. בדיקת תאימות תוכן לתב"ע 407-1048248

פרק זה משווה את ערכי ההגשה (יח"ד, שטחים, גובה, חניה, תמהיל, שטחים מחלחלים) מול התקרות והדרישות המוגדרות בתב"ע 407-1048248. בכל סעיף – ההגשה הנוכחית, הדרישה, והפעולה הנדרשת.

2.1 תא שטח 1

232 יח"ד מוצעות בתא שטח 1

תקרת תב"ע: 232 יח"ד · גובה 49 מ' · 14 קומות · שטח עיקרי 20,616 מ"ר

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	232 יח"ד	232 יח"ד	232 יח"ד תואם את תקרת התב"ע לתא שטח 1.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	20,616 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף טבלת שטחי בנייה מפורטת (עיקרי / שירות) פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	9,278 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות מעל הקרקע פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	17,660 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות התת-קרקעיים פר תא שטח.
גובה ביחס לקרקע / קומות	נדרשת השלמה	45.45 מ'	49 מ' / 14 קומות	גובה הבניין המוצע לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע.
קווי בניין	נדרשת השלמה	—	לפי תשריט	יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת (קדמי / צידי / אחורי) כדי שניתן יהיה לאמת מול תקנון התב"ע. סעיף 4.1.2.4 דורש מרחק מינימלי של 9 מ' בין מבנים.
יחס חניה	נדרשת השלמה	330 חניות פרטיות, 23 אופנועים, 7 נגישות, 232 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.42 (330/232) יח"ד), מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור — לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד.

2.2 תא שטח 2

44 יח"ד מוצעות בתא שטח 2

תקרת תב"ע: 44 יח"ד · גובה 37 מ' · 10 קומות · שטח עיקרי 3,922 מ"ר

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	44 יח"ד	44 יח"ד	44 יח"ד תואם את תקרת התב"ע לתא שטח 2.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	3,922 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף טבלת שטחי בנייה מפורטת (עיקרי / שירות) פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	1,765 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות מעל הקרקע פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	3,670 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות התת-קרקעיים פר תא שטח.
גובה ביחס לקרקע / קומות	נדרשת השלמה	32.85 מ'	37 מ' / 10 קומות	גובה הבניין המוצע לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע.
קווי בניין	נדרשת השלמה	—	לפי תשריט	יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת (קדמי / צידי / אחורי) כדי שניתן יהיה לאמת מול תקנון התב"ע. סעיף 4.1.2.4 דורש מרחק מינימלי של 9 מ' בין מבנים.
יחס חניה	נדרשת השלמה	65 חניות פרטיות, 4 אופנועים, 2 נגישות, 44 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.48 (65/44) יח"ד, מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור — לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד.

2.3 תא שטח 3

130 יח"ד מוצעות בתא שטח 3

תקרת תב"ע: 130 יח"ד · גובה 37 מ' · 10 קומות · שטח עיקרי 11,590 מ"ר

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	130 יח"ד	130 יח"ד	130 יח"ד תואם את תקרת התב"ע לתא שטח 3.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	11,590 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף טבלת שטחי בנייה מפורטת (עיקרי / שירות) פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	5,216 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות מעל הקרקע פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	9,142 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות התת-קרקעיים פר תא שטח.
גובה ביחס לקרקע / קומות	נדרשת השלמה	32.85 מ'	37 מ' / 10 קומות	גובה הבניין המוצע לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע.
קווי בניין	נדרשת השלמה	—	לפי תשריט	יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת (קדמי / צידי / אחורי) כדי שניתן יהיה לאמת מול תקנון התב"ע. סעיף 4.1.2.4 דורש מרחק מינימלי של 9 מ' בין מבנים.
יחס חניה	נדרשת השלמה	186 חניות פרטיות, 13 אופנועים, 4 נגישות, 130 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.43 (186/130) יח"ד, מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור — לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד.

2.4 תא שטח 4

98 יח"ד מוצעות בתא שטח 4

תקרת תב"ע: 98 יח"ד · גובה 45 מ' · 13 קומות · שטח עיקרי 8,724 מ"ר

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	98 יח"ד	98 יח"ד	98 יח"ד תואם את תקרת התב"ע לתא שטח 4.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	8,724 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף טבלת שטחי בנייה מפורטת (עיקרי / שירות) פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	3,926 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות מעל הקרקע פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	7,715 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות התת-קרקעיים פר תא שטח.
גובה ביחס לקרקע / קומות	נדרשת השלמה	42.3 מ'	45 מ' / 13 קומות	גובה הבניין המוצע לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע.
קווי בניין	נדרשת השלמה	—	לפי תשריט	יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת (קדמי / צידי / אחורי) כדי שניתן יהיה לאמת מול תקנון התב"ע. סעיף 4.1.2.4 דורש מרחק מינימלי של 9 מ' בין מבנים.
יחס חניה	נדרשת השלמה	138 חניות פרטיות, 10 אופנועים, 3 נגישות, 98 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.41 (138/98) יח"ד), מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור — לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד.

2.5 תא שטח 5

196 יח"ד מוצעות בתא שטח 5

תקרת תב"ע: 196 יח"ד · גובה 45 מ' · 13 קומות · שטח עיקרי 17,448 מ"ר

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	196 יח"ד	196 יח"ד	196 יח"ד תואם את תקרת התב"ע לתא שטח 5.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	17,448 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף טבלת שטחי בנייה מפורטת (עיקרי / שירות) פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	7,852 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות מעל הקרקע פר תא שטח ולהתאים לתקרת התב"ע.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	11,210 מ"ר	לא נכלל בהגשה. יש לצרף בטבלת שטחים מפורטת את שטחי השירות התת-קרקעיים פר תא שטח.
גובה ביחס לקרקע / קומות	נדרשת השלמה	42.3 מ'	45 מ' / 13 קומות	אי התאמה בסעיף 6.7.4 בתקנון התב"ע: גובה מבנה A5 כפי שמופיע בסולם הגבהים (חזית ימנית, מפלס 13) הוא +91.80 מ' מעל פני הים, חורג מהתקרה של 91 מ' המותרים.
קווי בניין	נדרשת השלמה	—	לפי תשריט	יש לצרף בהגשה הבאה טבלת קווי בניין מפורטת (קדמי / צידי / אחורי) כדי שניתן יהיה לאמת מול תקנון התב"ע. סעיף 4.1.2.4 דורש מרחק מינימלי של 9 מ' בין מבנים.
יחס חניה	נדרשת השלמה	280 חניות פרטיות, 20 אופנועים, 5 נגישות, 196 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.43 (280/196) יח"ד, מעל בסיס 1.3. אימות מדויק מול תקן חניה לאומי 3.1 מצריך טבלת שטחים פר יחידת דיור — לא קיימת בהגשה. יש לצרף טבלת שטחים פר יח"ד.

2.6 בדיקות ברמת תכנית

בדיקות שאינן ייחודיות לתא שטח מסוים – תמהיל יח"ד, שטחים מחלחלים כוללים.

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
אחוז דירות קטנות	נדרשת השלמה	לפחות 17 (2.43%) – לפי הגדרה מחמירה ≥ 75 מ"ר %	–	מאומתות לפחות 17 דירות קטנות (2.43% מ-700 יח"ד) לפי הגדרה ≥ 75 מ"ר. האדריכל מצהיר על 21% (147/700) בהגדרה רחבה יותר (≥ 81 מ"ר). יש לצרף טבלת תמהיל עם שטח לכל יחידת דיור לסגירת הספק מול דרישת 20%.
אחוז שטחים מחלחלים	נדרשת השלמה	–	–	יש לצרף חישובי שטחים מדויקים בהגשה הבאה. סעיף 4.5.2.1 בתקנון התב"ע מגביל את שטח הבינוי של תשתיות עיליות בשטחי זיקת הנאה ל-5%.

3. בדיקה רב-תחומית

פרק זה בוחן את ההגשה מול חוברת ההנחיות העירונית של נס ציונה (407-0730606, פברואר 2026). הבדיקה מאורגנת בעשר דיסציפלינות. במקום בו התקבל פידבק ממנהל הדיסציפלינה – הוא משולב בתא ההערה.

3.1 שפ"ע – אשפה ופינוי פסולת

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
חדרי פסולת קומתיים יש לסמן חדר פסולת קומתי בכל מפלס שימושי בקומות הטיפוסיות ולציין את שטחו.	בדיאגרמות האשפה (עמ' 25, 35, 40, 44) נראים חדרי אצירת אשפה צהובים ברמת הקרקע צמודים לכניסות הבניינים, וכן חדרי דחסנית...	נדרשת השלמה	יש לציין על תכניות הקומות הטיפוסיות את מיקום חדרי איסוף הפסולת או שוטי הפסולת בכל קומה, ולסמנם בלגנדה (עמ' 25, 30, 35, 38, 40, 43, 44, 47)
רחבת גזם ייעודית יש להוסיף סימון רחבת גזם ייעודית בכל תא שטח, בקנ"מ 1:500, באבן משתלבת, ברצועה הצמודה לרחוב.	בתוכניות הפיתוח ובדיאגרמות האשפה לא אותרה רחבה ייעודית המסומנת כ"רחבת גזם" באף תא שטח	לא תקין	יש לסמן רחבת גזם ייעודית, באבן משתלבת, ברצועה הצמודה לרחוב, בקנ"מ 1:500 (עמ' 24, 25, 34, 35, 39, 40, 44)
ללא כניסת משאיות אשפה לתחום המגרש יש להסיר כל סימון של דרך גישה משאית אשפה אל תחום המגרש.	החצים הירוקים המקווקווים (תנועת רכבי אשפה לפי הלגנדה) בדיאגרמות האשפה רצים לאורך הרחובות בלבד ולא חודרים לתחום המגרש	תקין	תואם – תנועת רכבי האשפה מחוץ למגרש (עמ' 25, 35, 40, 44)
מערכת איסוף אשפה פניאומטית יש לכלול בתכנית העיצוב פירוט מערכת איסוף פניאומטית עם חדרי פסולת קומתיים, מצנחות פסולת ופירי פסולת.	בכל דיאגרמות האשפה מסומנים "חדר דחסנית" בצבע כתום בכל בניין, לצד "חדר אצירת אשפה ומחזור" צהוב	תקין	תואם. יש לציין תכנון מפורט של הצינורות בנספח (עמ' 25, 35, 40, 44)
רחבות גיזום – (הערת אדריכלית העיר) רחבות גיזום קיימות אך לא ברור תפקודן בפועל ועיצובן מול הרחוב/השצ"פ.	–	נדרשת השלמה	יש להציג תכנון וחזית רחבות הגיזום כלפי הרחוב/השצ"פ, לרבות פרטי הסתרה נאותים.

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
תיאום חדרי אשפה – (הערת אדריכלית העיר) יש לוודא שמיקום ותכנון חדרי האשפה תואמים את דרישות שפ"ע.	–	נדרשת השלמה	יש להשלים תיאום מלא של חדרי האשפה מול מחלקת שפ"ע.

3.2 גנים ונוף

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
עיצוב נופי בכניסות לבניין יש להציג עיצוב נופי מפורט סביב הכניסות לבניינים, כולל מקרא לחומרים וצמחייה.	בתוכניות הפיתוח של כל תאי השטח נראים אזורים ירוקים (גינות, עצים, ריצוף משתלב) צמודים לכניסות הבניינים	תקין	כניסות מטופלות נופית. יש להציג עיצוב מפורט (ספסלים, סוגי צמחים) (עמ' 10, 24, 34, 39)
רצועת גינות רחבה הצמודה למגרש יש לסמן בתכנית הפיתוח רצועת גינות ברוחב 2 מ' לפחות בגבול המגרש, ולציין את שטחה.	בתוכניות הפיתוח נראית רצועה ירוקה בין קו המגרש (קו כחול מקווקו) לבין הכביש/מדרכה, עם עצים מסומנים	נדרשת השלמה	נדרשת מדידה לוודא $2 \leq$ מ ומיקום עצים (עמ' 10, 24, 34, 39, 44)
רשימת צמחייה מפורטת יש לצרף רשימת צמחייה מפורטת ותכנית צמחייה מסומנת כחלק מתכנית העיצוב.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) שום אזכור לרשימת צמחייה/נספח גינות	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
תיאום שצ"פ עם אדריכל הנוף – (הערת אדריכלית העיר) פיתוח השצ"פ הינו בתאום מול אדריכל הנוף אהוד נדל.	–	נדרשת השלמה	יש להשלים תהליך תיאום פיתוח השצ"פ עם אדריכל הנוף אהוד נדל.
נספח שימור עצים – (הערת אדריכלית העיר) נדרש נספח שימור/טיפול בעצים בתחום התב"ע.	–	נדרשת השלמה	יש להוסיף נספח שימור/טיפול בעצים בתחום התב"ע.

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
רוחב דרכים ורצועות גינון – (הערת אדריכלית העיר) בחלק מהחתכים רוחב הדרך מכיל שבילי הליכה ואופניים בלבד, ללא רצועות גינון – יוצר "מעבר חומות" דו-צדדי (לדוגמה, חתכים א-א בתאי שטח 3 ו-5). מצב זה עלול להחמיר כאשר דיירים יוסיפו הגבהות לגדרות.	–	נדרשת השלמה	יש להציג פתרון תכנוני (הרחבת שטח, דירוג טופוגרפי) ופרט אדריכלי מחייב לסגירת דירות גן הכולל חומריות, חתך, ואפשרות הגבהה מוסדרת.

3.3 תשתיות

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
צובר גז תת-קרקעי בלבד יש לציין מיקום צובר הגז בתת הקרקע, במרחק 2 מ' לפחות מקו המגרש, ובתיאום אדריכל הנוף.	בתוכניות הפיתוח (עמ' 24, 34, 39) לא אותר סימון מפורש של מיקום צובר גז (כדור/מלבן עם תיוג "גז")	נדרשת השלמה	נדרשת השלמה – לוודא סימון צובר תת-קרקעי בנספח אינסטלציה או בתוכנית פיתוח מפורטת
ללא יחידות מיזוג בחזיתות יש להציג פתרון אדריכלי המסתיר את יחידות המיזוג מקו החזית.	בכל חזיתות הבניינים (עמ' 52-62) וברנדור הסופי (עמ' 63) לא נראות יחידות מעבה גליות	תקין	לא נראים מעבים. יש לאמת בפרטי חזית בקנ"מ גדול יותר (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)
ללא צנרת גלויה בחזיתות יש להסיר כל סימון צנרת חיצונית מהחזיתות (למעט מרזבים).	החזיתות נראות נקיות ברמת ההדמיה הקיימת, אך לא ניתן בוודאות לזהות צנרת דקיקה בקנ"מ של עמ' 1:750/1:500	נדרשת השלמה	נדרש פרט חזית מפורט לאישור סופי (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)
תוכנית קווי תשתית על גבי נספח הפיתוח יש להציג תוכנית קווי תשתית על גבי נספח הפיתוח.	–	נדרשת השלמה	יש להציג תוכנית קווי תשתית על גבי נספח הפיתוח.
חדר טרפו – (הערת אדריכלית העיר) נדרשת הצגה של חדר הטרפו ומופעו בתשריטים.	–	נדרשת השלמה	יש להציג את חדר הטרפו ומופעו בתנוחה ובחתך.
מיקום מערכות – (הערת אדריכלית העיר) יש לציין באופן מובחן את מיקומי המערכות העיליות והתת-קרקעיות.	–	נדרשת השלמה	יש להציג בצורה מובחנת את מיקומי פתחי אוורור החניונים, חדרי טרפו, מאגרי גז ומתקני אשפה.

3.4 תנועה – רחבות כיבוי אש

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
ריצוף רחבת כיבוי באבן משתלבת/ריצוף מחלחל יש לציין במפורש את חומר הריצוף של רחבת הכיבוי – אבן משתלבת או ריצוף מחלחל.	רחבות הכיבוי מסומנות בחום בכל דיאגרמות האשפה (לפי הלגנדה "רחבות כיבוי")	נדרשת השלמה	נדרש כיתוב/הערה על סוג הריצוף (אבן משתלבת/גוטה גרדן/מחלחל) (עמ' 25, 35, 40, 44)
סימון רחבת כיבוי בשילוט בלבד יש להוסיף בתכנית את ההערה: 'סימון רחבת כיבוי אש באמצעות שילוט בלבד ללא צביעה'.	הסימון בתוכניות הוא צבע חום – אבל זהו צבע דיאגרמתי בלבד (לפי לגנדה)	נדרשת השלמה	יש להוסיף הערה מפורשת על שילוט ללא צבע על הקרקע (עמ' 25, 35, 40, 44)
רחבת כיבוי בתחום המגרש הפרטי יש לסמן רחבת כיבוי אש בתוך תחום המגרש הפרטי בכל תא שטח, בהתאם להנחיות כיבוי אש.	בעמ' 25 (תא שטח 1) הרחבות החומות נראות בתוך גבולות המגרש (בין הבניינים)	נדרשת השלמה	יש לציין במפורש את מיקום רחבות הכיבוי ביחס לגבול המגרש, ובמיוחד בתאי שטח 2, 4 ו-5 (עמ' 25, 35, 40, 44)
רחבות כיבוי בתחום המגרש – (הערת אדריכלית העיר) רחבות כיבוי אש ימוקמו בתחום המגרש הפרטי, עם אפשרות לגינון.	–	נדרשת השלמה	יש למקם את רחבות הכיבוי בתחום המגרש הפרטי, עם אפשרות לגינון.
רמפות חניונים – (הערת אדריכלית העיר) יש להציג את תכנון ומופע הרמפות לחניונים תת-קרקעיים.	–	נדרשת השלמה	יש להציג תכנון ומופע הרמפות מומלץ לבחון שילוב פרגולות מחופות צמחייה למתן המראה האספלט.

3.5 ניקוז וחלחול

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
שיפוע ניקוז קרקע $\leq 1\%$ יש לציין על תכנית הפיתוח שיפועי ניקוז של 1% לפחות בכל פני המגרש.	על תוכניות הפיתוח נראים מספרים כמו "4%" (עמ' 34, 40) ו-"2.5%" (עמ' 40, 44) ו-"2.8%" (עמ' 40) – אלה כנראה שיפועי ניקוז	נדרשת השלמה	יש לציין כיסוי מלא של כל אזורי הפיתוח (עמ' 34, 39, 40, 44)
נספח הידרולוגי יש להגיש נספח הידרולוגי נפרד ערוך בידי הידרולוג מוסמך, הכולל תכנית ניקוז ברמת המגרש, חישוב נפח השהיה (167 מ"ק/דונם), ומערכות החדרה.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) שום אזכור לנספח הידרולוגי	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
אזורי חלחול והשהיה יש לסמן בתכניות הפיתוח אזורי חלחול והשהיה לכל תא שטח.	רצועות גינון רחבות נראות סביב הבניינים ובחזית הרחוב, וייתכן שמטרתן גם חלחול	נדרשת השלמה	נדרש סימון מפורש ונספח הידרולוגי לקביעה (עמ' 10, 24, 34, 39, 44)
ניקוז לא יזרום לשכנים יש לציין מפורשות בתכניות שניקוז המגרש לא מופנה למגרשים פרטיים.	החצים והאחוזים בעמ' 40 ו-44 מצביעים בכיוונים שונים – לא היה לי זמן לבדוק כל חץ	נדרשת השלמה	יש לציין בתכנית הניקוז את כיווני הזרימה המתוכננים בכל מפלס (עמ' 40, 44)

3.6 גגות וגינן על גג

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
תכנון חזית חמישית (גגות) יש להגיש תכנית גגות (חזית חמישית) לכל הטיפולוגיות, עם שילוב דודי שמש וציוד טכני.	בחזיתות (עמ' 62-52) נראים פסי אבן/גג ברורים ברום הבניין, אך לא ראיתי "מבט גג" מובהק (קומה חמישית) בתוכן העניינים או...	נדרשת השלמה	יש לצרף תוכנית גג (חזית חמישית) המציגה את מיקום הדודים, הקולטים, ופאנלים פוטו-ולטאיים (עמ' 52, 53, 54, 58, 62)
ללא ארובות חימום בחזיתות יש להסיר כל סימון של ארובות חימום מהחזיתות.	בכל החזיתות שסקרתי וברנדור הסופי, אין ארובות גלויות	תקין	תואם (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)
דודים וקולטים משולבים בגג יש להציג בתכנית הגג מיקום מסונן לדודים ולקולטים.	מהחזיתות לא נראים דודים/קולטים על המעטפת – מה שתואם את הדרישה	נדרשת השלמה	יש לצרף תוכנית גג (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)

3.7 אדריכלות וחזיתות

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
נספח חומריות יש להגיש נספח חומריות עם פירוט החומרים והגוונים בחזיתות, כולל דוגמיות.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) אזכור של נספח חומריות / לוח חומרים	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
פתחי ממ"ד פונים לחזיתות משניות יש לעדכן את מיקום פתחי הממ"ד כך שיפנו לחזיתות משניות.	בקומות הטיפוסיות נראים פתחי הממ"ד, אך אין סימון מובהק בקנ"מ של עמ' 1:500 שמראה אילו פתחים הם של ממ"ד	נדרשת השלמה	נדרש סימון מפורש של פתחי ממ"ד ופירוש לאיזו חזית הם פונים (עמ' 30, 38, 43, 47)
ללא חיפוי אבן טבעית יש להחליף חיפוי אבן טבעית בחומרים מאושרים (לוחות שרה / HPL / GRC / וכו') בתליה יבשה.	בכל החזיתות וברנדור הסופי (עמ' 63) החיפוי נראה בצבע בהיר אחד (ככל הנראה HPL/GRC או דומה), עם פסי הדגשה אנכיים בגוון...	תקין	לא נראית טקסטורת אבן. יש לציין סופית בנספח חומריות (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)
הדמייה צבעונית בהקשר העירוני יש לצרף הדמייה צבעונית של המבנה בהקשר עירוני מזוויות שונות.	עמ' 63 הוא הדמיה צבעונית פוטוריאליסטית של הבניינים ברחוב מסוים, עם מכוניות, הולכי רגל, מדרכה ועצים	תקין	תואם (עמ' 63)
פתחים אנכיים רצפה-תקרה יש לעדכן את עיצוב הפתחים בחזיתות לחלונות אנכיים רצפה-תקרה.	החלונות בחזיתות נראים מאורכים אנכית, רבים מהם מקצה רצפה לקצה תקרה (פתחים גבוהים וצרים יותר מאשר רחבים), בעיקר לאורך...	תקין	חלונות בעלי פרופורציה אנכית. יש לאמת בחתכים ובפרטי חזית (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)
עיצוב מרפסות משולב בחזית יש להציג עיצוב מרפסות משולב במלואו בחזית, עם פירוט מעקות וחומריות.	המרפסות נראות משולבות בחזית עם מעקים בנויים בצבע ובחומר תואמים למעטפת הכללית	תקין	תואם (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
ללא מתקנים גלויים על מרפסת לרחוב יש להזיז מתקנים מהמרפסת הפונה לרחוב או להסתירם מאחורי מעקה בנוי.	ההדמיות מציגות מרפסות נקיות, ללא ציוד גלוי, אך זוהי הדמיה ייצוגית בלבד	נדרשת השלמה	נדרשת הערה תכנונית מפורשת בתקנון (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)
מסתור כביסה – מידות מינימליות יש לסמן מסתורי כביסה בקומות הטיפוסיות עם המידות הנדרשות (1.8 מ' רוחב $\times$ 1.5 מ' עומק).	בחזיתות נראים קווים אנכיים מקווקווים אדומים שכנראה מציינים מיקום מסתורי כביסה	נדרשת השלמה	נדרש פרט חזית בקנ"מ גדול שיציג מידות מסתור (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)
מסתור כביסה – ללא PVC יש להחליף פרופילי PVC בחומרים מאושרים (לוחות שרה / רשתות מתועשות).	סוג החומר של המסתור אינו מצוין בתוכנית החזית	נדרשת השלמה	יש לציין בנספח חומריות (לא קיים בהגשה זו) (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)
השקטת חזיתות ושפה חומרית – (הערת אדריכלית העיר) העיצוב הנוכחי מתאפיין בריבוי אלמנטים, חומרים וקפיצות במפלסי חלונות. השימוש הנרחב באלמנטים כהים יוצר מופע כללי כבד.	–	נדרשת השלמה	יש להפחית את מספר האלמנטים השונים בחזיתות (קופסתיות, רפפות שחורות, ריבוי חומרים) ולייצר שפה הומוגנית ורגועה. מומלץ לבחון זיגוג בהיר וגוונים מוארים יותר.
עיצוב מרפסות – (הערת אדריכלית העיר) מסגור המרפסות בעמודים ופרגולות יוצר משקל ויזואלי כבד; קורות מרחפות בולטות עשויות להפריע ויזואלית.	–	נדרשת השלמה	יש לבחון מרפסות זיזיות "משוחררות" יותר במקום מסגרות קשיחות, תוך פתרון אדריכלי מובנה לסגירת חורף בוויטריות שלא יפגע באחידות החזית.

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
תוצרים נדרשים לשלב הבא – (הערת אדריכלית העיר) לבחירת חלופות עיצוביות נדרשים תוצרים מפורטים יותר.	–	נדרשת השלמה	יש להגיש: (1) בניין אבטיפוס יחיד מ-4 חזיתות עם פירוט מלא של פיתוח קומת הקרקע, מרפסות, מערכות וגריד חלונות; (2) 2-3 חלופות קונספטואליות לחזית; (3) הדמיות מדויקות עם כיוון מבט, תא שטח, כיווני שמש, והשתלבות במרקם הסביבתי הקיים.

הערות אדריכלית העיר – כלליות

דו"ח מס' 1 · 02.06.2026 · נקודות שאינן ניתנות לשיוך לדיסציפלינה ספציפית.

- **הקשר סביבתי:** יש להשלים בתכניות את הבינוי והפיתוח במגרשים הגובלים (מחוץ לקו הכחול), המופיעים כעת כרקע לבן. נדרש להטמיע את התכנון העקרוני של השצ"פ בתב"ע הצמודה ממזרח שמשלימה את השצ"פ כולו.
- **חתיכים במרחב השצ"פ:** בחתיכים מזרח-מערב החוצים את השצ"פ המרכזי, יש להציג את החתך ברציפות עד קו חזית המבנים מ-2 הצדדים, כולל גובה המבנים. חסר חתך פיתוח אורכי לאורך השצ"פ להמחשת טיפול בהפרשי הגבהים וחזית רציפה של גדרות דירות הגן.
- **פירוט מפלסים:** יש לציין מפלסי פיתוח מוחלטים ויחסיים בכל החזיתות והחתיכים הארוכים (כולל גדרות, פיתוח, מדרגות).
- **כניסות למבני המגורים:** הכניסות ללובאים יפנו ככל הניתן לשצ"פ. במבנים שלא ניתן – נדרשת פתיחת מעבר להולכי רגל מהבניין לשצ"פ.
- **מעליות במבני המגורים:** המעליות יוכלו להכיל זוג אופניים – דרישת מהנדס העיר.
- **מועדוני דיירים:** יש לאפשר גישה גם מתוך השצ"פ/חזית הרחוב לייצור דופן עירונית פעילה (בתא 5 – הפיכת כיוון המועדונים במבנים A ו-B לכיוון המעבר הדרומי).
- **חדרי אופניים ועגלות:** מומלץ לייצר יציאה חיצונית ישירה לשצ"פ/רחוב בנוסף לגישה דרך הלובי הראשי.

הערות אדריכלית העיר – פרטני לתאי שטח

דו"ח מס' 1 · 02.06.2026 · הערות פר-תא שטח.

תא שטח	פירוט והנחיות
תא שטח 1	יש להוסיף מפלסים בחצרות הפרטיות ולהבהיר את המושג "דירת גן ללא ניקוז". רחבות כיבוי אש מתוכננות על גבי שטח גינון – כיצד יסתדרו השניים?
תא שטח 2	נדרש להציג את ההקשרים הסביבתיים (מבנים קיימים, תוואי מדרכה מצפון וממזרח למבנה).
תא שטח 3	פורטל הכניסה מדרום חוסם לכאורה את המדרכה – נדרש תכנון המבטיח מעבר חופשי. המעבר ציר מזרח-מערב נראה כ"מסדרון" – מומלץ לשלב פתרונות נופיים/אורבניים שירככו את התחושה.
תא שטח 4	הכניסה לבניין A מסומנת מול חדר האשפה – יש לתקן. מבנה B מפנה חזית אטומה ("גב") לרחוב הצפוני – מומלץ לנצל חזית זו להפניית מעבר/חזית פעילה לרחוב.
הערה חוצה (תאים 3, 4, 5)	(ברנדה/אלן): קיימת תכנית לסגירת גדרות של דירות גן בקו "אפס" כלפי הרחוב. יש לקבוע מדיניות עירונית ברורה בנושא ; במידה ומאושר, יש לקבוע פרט אדריכלי מחייב.

3.8 הנחיות סביבתיות

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
ניתוח חשיפה לשמש ופוטנציאל אנרגיה יש לצרף נספח עם ניתוח חשיפה לשמש (21.12, 9:00–15:00) וחישוב פוטנציאל פאנלים פוטו-ולטאיים.	אין בתוכן העניינים אזכור לניתוח הצללה/חשיפה לשמש	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
בנייה ירוקה ת"י 5281 יש להגיש נספח בנייה ירוקה לפי דרישות ת"י 5281 כחלק מתכנית העיצוב.	אין בתוכן העניינים אזכור לעמידה בת"י 5281 או נספח בנייה ירוקה	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
נספח איכות סביבה וקיימות יש להגיש נספח איכות סביבה וקיימות.	אין בתוכן העניינים אזכור לנספח איכות סביבה/קיימות	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה

3.9 שירותים לדיירים

ממצאי מלאי של שירותים לדיירים שזוהו בדיאגרמות הפונקציות (עמ' 26 לתא שטח 1; עמ' 36 לתאי שטח 2+4; עמ' 41 לתא שטח 3; עמ' 45 לתא שטח 5).

הטבלה שלהלן מציגה את הזיהוי של חדרי שירות ייעודיים לדיירים בכל תא שטח. היא מובאת לסקירת האדריכל בלבד.

הטבלה להלן מוצגת לסקירת הצוות, ללא חיווי ציות. עמודת "הערה" תאכלס בעתיד עם דרישות מקודדות.

שירות	תא שטח 1	תא שטח 2	תא שטח 3	תא שטח 4	תא שטח 5	אסמכתא רגולטורית	הערה
חדר אופניים	✓ עמ' 26 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 36 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 41 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 36 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 45 (חדרי אופניים ועגלות)	סעיף 4.1.2.12 לתקנון התב"ע – הוראה רכה	נבדק כתקין (סעיף 4.1.2.12).
מחסן (ברמת מבנה)	—	—	—	—	✓ עמ' 45	סעיף 5 הערת שוליים בתקנון – $6 \geq$ מ"ר ליח"ד (מחסן פרטי, לא ברמת מבנה)	מצוין בנפרד מנושא שטחי הבנייה.
חדר עגלות	✓ עמ' 26 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 36 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 41 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 36 (חדרי אופניים ועגלות)	✓ עמ' 45 (חדרי אופניים ועגלות)	—	—
מועדון דיירים	✓ עמ' 26	✓ עמ' 36	✓ עמ' 41	✓ עמ' 36	✓ עמ' 45	—	—
חדר כושר / מתקני כושר	✓ עמ' 26	—	✓ עמ' 41	—	—	—	—
חדר ועד בית	—	—	—	—	—	—	—
חדר תאי דואר	—	—	—	—	—	—	—