

סקירת תוכנית עיצוב

תכנית בינוי ופיתוח – מתחם הטייסים-ההסתדרות

תכנית עיצוב גרסה 24.3 ·

תכנית סטטוטורית: 407-1048248 (אושרה)

עורך התכנית: אדריכלים קיקה ברא"ז

תאריך הסקירה: 24.05.2026

סוג הדוח: סקירה אוטומטית לפני חוות דעת רשמית

טיוטה לסקירה – לא לחתימה

דוח זה מציג בדיקה אוטומטית של הציות התכנוני לתב"ע 407-1048248. הוא כולל ארבעה פרקים: ניתוח תכנון עירוני, בדיקת תאימות לתב"ע, בדיקה רב-תחומית לפי חוברת ההנחיות העירונית, ונספח טכני של תאימות פורמט. הדוח מהווה טיוטה מקדימה לחוות דעת מהנדס הוועדה המקומית.

טבלת חתימות – חוות דעת רב-תחומית

לאישור הדוח על-ידי בעלי התפקידים במינהלת ההתחדשות העירונית בעיריית נס ציונה.

חתימה	תאריך	שם	דיסציפלינה
			שפ"ע
			כבישים ופיתוח
			תנועה
			ניקוז
			גנים ונוף
			אדריכלות
			תאגיד
			מינהלת ההתחדשות העירונית
			מהנדס העיר
			יו"ר הוועדה

כל חתימה מעידה על סקירת הדוח על-ידי הדיסציפלינה המתאימה והסכמתה לממצאים המוצגים.

תוכן עניינים

5	1. ניתוח תכנון עירוני
---	-----------------------

6	2. בדיקת תאימות תוכן לתב"ע 407-1048248
---	--

7	2.1 תא שטח 1
---	--------------

10	2.2 תא שטח 2
----	--------------

12	2.3 תא שטח 3
----	--------------

14	2.4 תא שטח 4
----	--------------

16	2.5 תא שטח 5
----	--------------

18	2.6 תא שטח 9 (מבני ציבור + 150 מ"ר מסחר)
----	--

19	2.7 בדיקות ברמת תכנית
----	-----------------------

20	2א. ממצאי בדיקה ויזואלית נוספים
----	---------------------------------

24	3. בדיקה רב-תחומית לפי חוברת הנחיות עירונית
----	---

25	3.1 שפ"ע – אשפה ופינוי פסולת
----	------------------------------

27	3.2 גנים ונוף
----	---------------

28	3.3 תשתיות
----	------------

29	3.4 רחבות כיבוי אש
----	--------------------

30 3.5 ניקוז וחלחול

31 3.6 גגות וגינון על גג

32 3.7 אדריכלות וחזיתות

33 3.8 מרפסות

33 3.9 מסתורי כביסה

34 3.10 הנחיות סביבתיות

35 **4. סיכום וממצאים סופיים**

38 **5. היקף הבדיקה האוטומטית**

43 **נספח א ליקויי פורמט בחוברת ההגשה**

1. ניתוח תכנון עירוני

פרק זה בוחן את האיכות התכנונית של ההצעה – שילוב במרקם, תנועה, מרחב ציבורי, חזות. דורש שיפוט מקצועי של מהנדס/ת המינהלת.

דורש השלמה ידנית של מהנדס/ת המינהלת

הניתוח התכנוני האיכותי (שילוב בסביבה, תנועה, שצ"פ, מבני ציבור, חזות, אשפה) דורש שיפוט מקצועי שאינו ניתן לאוטומציה. הוא לב הסקירה ויושלם לפני הפיכת הסקירה לחוות דעת רשמית.

2. בדיקת תאימות תוכן לתב"ע 407-1048248

פרק זה משווה את ערכי ההגשה (יח"ד, שטחים, גובה, חניה, תמהיל, שטחים מחלחלים) מול התקרות והדרישות המוגדרות בתב"ע 407-1048248. בכל סעיף – ההגשה הנוכחית, הדרישה, והפעולה הנדרשת.

25	0	22	20	12
לא רלוונטיים	לא ניתנים לבדיקה	דורשים בירור	ליקויים בתוכן	תקינים בתוכן

2.1 תא שטח 1

232 יח"ד מוצעות בתא שטח 1

תקרת תב"ע: 232 יח"ד · גובה 49 מ' · 14 קומות · שטח עיקרי 20,616 מ"ר

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	232 יח"ד	232 יח"ד	מספר יחידות הדיור המוצעות לא יעלה על התקרה שנקבעה בתב"ע, פר תא שטח ובסך הכל. מספר יחידות הדיור בתא שטח 1, כפי שמופיע בטבלת תמהיל הדירות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	20,616 מ"ר	טבלת שטחי בנייה עיקריים פר תא שטח (הפרדה לעיקרי ושירות) לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	9,278 מ"ר	טבלת שטחי שירות עיליים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	17,660 מ"ר	טבלת שטחי שירות תת-קרקעיים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
גובה ביחס לקרקע / קומות	דורש בירור	45.45 מ'	49 מ' / 14 קומות	גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. מספר הקומות המוצע בתא שטח 1 (9 ו-13 קומות מעל הקרקע), כפי שמוצג בתשריטי החזיתות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
קווי בניין	דורש בירור	—	לפי תשריט (DWG)	קווי הבניין מוגדרים בתשריט בקובץ DWG. עד להטמעת פירוק DWG, בדיקה זו דורשת אימות ידני של מהנדס/ת המינהלת מול התשריט. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע: התקנון דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין בניינים. תכניות הפיתוח מציגות במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים במספר מיקומים בתאי השטח (לדוגמה, בין בניינים A ו-D בתא שטח 1 בעמ' 24).

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
יחס חניה	דורש בירור	330 חניות פרטיות, 23 אופנועים, 7 נגישות, 232 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.42 (330/232) יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'דורש בירור' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: תכניות המרתפים המפורטות (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46) ותכניות הפיתוח מאשרות כי כלל החניות ממוקמות תת-קרקעית, ללא חניות עליות. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: התקנון מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. תוכנית המצב הכללי (עמ' 10) ותשריט החזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55) מראים כי אין כניסות רכב מרחוב זה, ולכן הדרישה מתקיימת. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. יש להבהיר האם חניות אלו אינן מוצמדות ליחידות דיור ספציפיות, שכן היבט זה דורש אימות משפטי שאינו אפשרי מתכניות אדריכליות בלבד. סעיף 4.1.2.10 בתקנון התב"ע: ההגשה מציגה הפרדה ברורה לשימוש הציבורי (מעון יום) בתא שטח 1. עמ' 30 מציג כניסה ייעודית, ותוכנית החניה בעמ' 29 מקצה חניות ספציפיות למעון היום, בנפרד מחניות המגורים.

2.2 תא שטח 2

44 יח"ד מוצעות בתא שטח 2

תקרת תב"ע: 44 יח"ד · גובה 37 מ' · 10 קומות · שטח עיקרי 3,922 מ"ר

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	44 יח"ד	44 יח"ד	מספר יחידות הדיור המוצעות לא יעלה על התקרה שנקבעה בתב"ע, פר תא שטח ובסך הכל. מספר יחידות הדיור בתא שטח 2, כפי שמופיע בטבלת תמהיל הדירות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	3,922 מ"ר	טבלת שטחי בנייה עיקריים פר תא שטח (הפרדה לעיקרי ושירות) לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	1,765 מ"ר	טבלת שטחי שירות עיליים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	3,670 מ"ר	טבלת שטחי שירות תת-קרקעיים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
גובה ביחס לקרקע / קומות	דורש בירור	32.85 מ'	37 מ' / 10 קומות	גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. מספר הקומות המוצע בבניין A2 (9 קומות מעל הקרקע), כפי שמוצג בתשריטי החזיתות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
קווי בניין	דורש בירור	–	לפי תשריט (DWG)	קווי הבניין מוגדרים בתשריט בקובץ DWG. עד להטמעת פירוק DWG, בדיקה זו דורשת אימות ידני של מהנדס/ת המינהלת מול התשריט. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע: התקנון דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין בניינים. תכניות הפיתוח מציגות במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים במספר מיקומים בתאי השטח (לדוגמה, בין בניינים A ו-D בתא שטח 1 בעמ' 24).
יחס חניה	דורש בירור	65 חניות פרטיות, 4 אופנועים, 2 נגישות, 44 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.48 (65/44) יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'דורש בירור' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: תכניות המרתפים המפורטות (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46) ותכניות הפיתוח מאשרות כי כלל החניות ממוקמות תת-קרקעית, ללא חניות עיליות. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: התקנון מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. תוכנית המצב הכללי (עמ' 10) ותשריט החזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55) מראים כי אין כניסות רכב מרחוב זה, ולכן הדרישה מתקיימת. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. יש להבהיר האם חניות אלו אינן מוצמדות ליחידות דיור ספציפיות, שכן היבט זה דורש אימות משפטי שאינו אפשרי מתכניות אדריכליות בלבד.

2.3 תא שטח 3

130 יח"ד מוצעות בתא שטח 3

תקרת תב"ע: 130 יח"ד · גובה 37 מ' · 10 קומות · שטח עיקרי 11,590 מ"ר

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	130 יח"ד	130 יח"ד	מספר יחידות הדיור המוצעות לא יעלה על התקרה שנקבעה בתב"ע, פר תא שטח ובסך הכל. מספר יחידות הדיור בתא שטח 3, כפי שמופיע בטבלת תמהיל הדירות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	11,590 מ"ר	טבלת שטחי בנייה עיקריים פר תא שטח (הפרדה לעיקרי ושירות) לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	5,216 מ"ר	טבלת שטחי שירות עיליים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	9,142 מ"ר	טבלת שטחי שירות תת-קרקעיים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
גובה ביחס לקרקע / קומות	דורש בירור	32.85 מ'	37 מ' / 10 קומות	גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. מספר הקומות המוצע בבניין A3 (9 קומות מעל הקרקע), כפי שמוצג בתשריטי החזיתות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
קווי בניין	דורש בירור	–	לפי תשריט (DWG)	קווי הבניין מוגדרים בתשריט בקובץ DWG. עד להטמעת פירוק DWG, בדיקה זו דורשת אימות ידני של מהנדס/ת המינהלת מול התשריט. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע: התקנון דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין בניינים. תכניות הפיתוח מציגות במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים במספר מיקומים בתאי השטח (לדוגמה, בין בניינים A ו-D בתא שטח 1 בעמ' 24).
יחס חניה	דורש בירור	186 חניות פרטיות, 13 אופנועים, 4 נגישות, 130 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.43 (186/130) יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'דורש בירור' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: תכניות המרתפים המפורטות (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46) ותכניות הפיתוח מאשרות כי כלל החניות ממוקמות תת-קרקעית, ללא חניות עיליות. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: התקנון מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. תוכנית המצב הכללי (עמ' 10) ותשריט החזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55) מראים כי אין כניסות רכב מרחוב זה, ולכן הדרישה מתקיימת. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. יש להבהיר האם חניות אלו אינן מוצמדות ליחידות דיור ספציפיות, שכן היבט זה דורש אימות משפטי שאינו אפשרי מתכניות אדריכליות בלבד.

2.4 תא שטח 4

98 יח"ד מוצעות בתא שטח 4

תקרת תב"ע: 98 יח"ד · גובה 45 מ' · 13 קומות · שטח עיקרי 8,724 מ"ר

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	98 יח"ד	98 יח"ד	מספר יחידות הדיור המוצעות לא יעלה על התקרה שנקבעה בתב"ע, פר תא שטח ובסך הכל. מספר יחידות הדיור בתא שטח 4, כפי שמופיע בטבלת תמהיל הדירות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	8,724 מ"ר	טבלת שטחי בנייה עיקריים פר תא שטח (הפרדה לעיקרי ושירות) לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	3,926 מ"ר	טבלת שטחי שירות עיליים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	7,715 מ"ר	טבלת שטחי שירות תת-קרקעיים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
גובה ביחס לקרקע / קומות	דורש בירור	42.3 מ'	45 מ' / 13 קומות	גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. מספר הקומות המוצע בתא שטח 4 (8 ו-12 קומות מעל הקרקע), כפי שמוצג בתשריטי החזיתות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
קווי בניין	דורש בירור	–	לפי תשריט (DWG)	קווי הבניין מוגדרים בתשריט בקובץ DWG. עד להטמעת פירוק DWG, בדיקה זו דורשת אימות ידני של מהנדס/ת המינהלת מול התשריט. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע: התקנון דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין בניינים. תכניות הפיתוח מציגות במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים במספר מיקומים בתאי השטח (לדוגמה, בין בניינים A ו-D בתא שטח 1 בעמ' 24).
יחס חניה	דורש בירור	138 חניות פרטיות, 10 אופנועים, 3 נגישות, 98 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.41 (138/98) יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'דורש בירור' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: תכניות המרתפים המפורטות (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46) ותכניות הפיתוח מאשרות כי כלל החניות ממוקמות תת-קרקעית, ללא חניות עיליות. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: התקנון מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. תוכנית המצב הכללי (עמ' 10) ותשריט החזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55) מראים כי אין כניסות רכב מרחוב זה, ולכן הדרישה מתקיימת. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. יש להבהיר האם חניות אלו אינן מוצמדות ליחידות דיור ספציפיות, שכן היבט זה דורש אימות משפטי שאינו אפשרי מתכניות אדריכליות בלבד.

2.5 תא שטח 5

196 יח"ד מוצעות בתא שטח 5

תקרת תב"ע: 196 יח"ד · גובה 45 מ' · 13 קומות · שטח עיקרי 17,448 מ"ר

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	תקין	196 יח"ד	196 יח"ד	מספר יחידות הדיור המוצעות לא יעלה על התקרה שנקבעה בתב"ע, פר תא שטח ובסך הכל. מספר יחידות הדיור בתא שטח 5, כפי שמופיע בטבלת תמהיל הדירות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	17,448 מ"ר	טבלת שטחי בנייה עיקריים פר תא שטח (הפרדה לעיקרי ושירות) לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	7,852 מ"ר	טבלת שטחי שירות עיליים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	11,210 מ"ר	טבלת שטחי שירות תת-קרקעיים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.
גובה ביחס לקרקע / קומות	דורש בירור	42.3 מ'	45 מ' / 13 קומות	גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. סעיף 6.7.4 בתקנון התב"ע: הגובה המקסימלי המותר לבניין A5 הוא 91 מטר מעל פני הים. בתשריט החזית הימנית של בניין A5, מפלס 13 מציין גובה של 91.80 מטר מעל פני הים, החורג מהגובה המותר.

נושא בדיקה	מצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
קווי בניין	דורש בירור	–	לפי תשריט (DWG)	קווי הבניין מוגדרים בתשריט בקובץ DWG. עד להטמעת פירוק DWG, בדיקה זו דורשת אימות ידני של מהנדס/ת המינהלת מול התשריט. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע: התקנון דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין בניינים. תכניות הפיתוח מציגות במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים במספר מיקומים בתאי השטח (לדוגמה, בין בניינים A ו-D בתא שטח 1 בעמ' 24).
יחס חניה	דורש בירור	280 חניות פרטיות, 20 אופנועים, 5 נגישות, 196 אופניים	תקן חניה לאומי	יחס חניה פרטית מחושב: 1.43 (280/196) יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'דורש בירור' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: תכניות המרתפים המפורטות (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46) ותכניות הפיתוח מאשרות כי כלל החניות ממוקמות תת-קרקעית, ללא חניות עיליות. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: התקנון מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. תוכנית המצב הכללי (עמ' 10) ותשריט החזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55) מראים כי אין כניסות רכב מרחוב זה, ולכן הדרישה מתקיימת. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. יש להבהיר האם חניות אלו אינן מוצמדות ליחידות דיור ספציפיות, שכן היבט זה דורש אימות משפטי שאינו אפשרי מתכניות אדריכליות בלבד.

2.6 תא שטח 9 (מבני ציבור + 150 מ"ר מסחר)

תא שטח 9 (מבני ציבור + 150 מ"ר מסחר)

גובה 12 מ' · 3 קומות · שטח עיקרי 1,020 מ"ר

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
כמות יח"ד	לא הוגש	—	—	תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה.
שטח עיקרי (מ"ר)	לא הוגש	—	1,020 מ"ר	תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה.
שטח שירות מעל (מ"ר)	לא הוגש	—	250 מ"ר	תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה.
שטח שירות מתחת (מ"ר)	לא הוגש	—	—	תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה.
גובה ביחס לקרקע / קומות	לא הוגש	—	12 מ' / 3 קומות	תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה.
קווי בניין	תקין	—	לפי תשריט (DWG)	תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע: התקנון דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין בניינים. תכניות הפיתוח מציגות במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים במספר מיקומים בתאי השטח (לדוגמה, בין בניינים A ו-D בתא שטח 1 בעמ' 24).

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
יחס חניה	תקין	–	תקן חניה לאומי	תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: תכניות המרתפים המפורטות (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46) ותכניות הפיתוח מאשרות כי כלל החניות ממוקמות תת-קרקעית, ללא חניות עיליות.

2.7 בדיקות ברמת תכנית

בדיקות שאינן ייחודיות לתא שטח מסוים – תמהיל יח"ד, שטחים מחלחלים כוללים.

נושא בדיקה	ממצא	בתוכנית עיצוב	בתב"ע	הערה
אחוז דירות קטנות	דורש בירור	לפחות 17 (2.43%) – לפי הגדרה מחמירה ≥ 75 מ"ר %	–	גבול תחתון: לפי הקריאה המחמירה של התב"ע (≥ 75 מ"ר), מאומתות לכל הפחות 17 דירות קטנות = 2.43% מסך 700 יח"ד. האדריכל מצהיר על 21% ($147/700$) בהסתמך על הגדרה רחבה יותר (≥ 81 מ"ר) הכוללת גם את שורות 2.5 חד' / 3 קטנה. ההפרש נובע מטווחי שטח חופפים בטבלת התמהיל (62-81 מ"ר) בתאי שטח 1, 3, שלא ניתן לפצל ללא שטחי דירות פרטניים. יש לצרף בהגשה הבאה טבלת תמהיל מפורטת עם שטח לכל יחידת דיור כדי לסגור את הספק. אם הדרישה היא 20% – עלולה ההגשה לא לעמוד בה.
אחוז שטחים מחלחלים	דורש בירור	–	–	אחוז השטחים המחלחלים (גינן, ריצוף מחלחל, ללא מרתף תחתון) ביחס לכלל שטח התכנית חייב לעלות על הסף המוגדר. סעיף 4.5.2.1 בתקנון התב"ע מגביל את שטח הכיסוי של תשתיות עיליות בתאי שטח עם זיקת הנאה ל- 5% . יש לצרף קבצי DWG מפורטים הכוללים חישובי שטחים מדויקים לאימות עמידה בדרישה זו.

2א. ממצאי בדיקה ויזואלית נוספים

פרק זה מאגד ממצאי בדיקה ויזואלית של מסמכי ההגשה שלא ניתן היה לשלבם כעדכון של שורת בדיקה קיימת בטבלאות שלעיל – בדרך כלל משום שאין סעיף ייעודי לנושא במנוע הבדיקה. נדרשת תשומת לב מיוחדת של מהנדס/ת הוועדה לפני אישור ההגשה.

מעבר להולכי רגל ברוחב 3 מ' בתא שטח 9 – לא נמצא בהגשה

סעיף 4.2.2.4 בתקנון התב"ע · תא שטח 9

הסעיף בתקנון התב"ע מתייחס למעבר הולכי רגל בתא שטח 9. יש לצרף תכניות ומידע רלוונטיים לתא שטח 9.

עמודי הגשה: –

רוחב שצ"פ בתא שטח $7 \leq 10$ מ' – לא נמצא בהגשה

סעיף 4.3.2.2 בתקנון התב"ע · תא שטח 7

הסעיף בתקנון התב"ע קובע רוחב מינימלי לשטח ציבורי פתוח (שצ"פ) בתא שטח 7. יש לצרף תכניות ומידע רלוונטיים לתא שטח 7.

עמודי הגשה: –

נפח איגום נדרש 450 מ"ק – לא נמצא בהגשה

סעיף 6.4.2 בתקנון התב"ע · ברמת תכנית

התקנון מחייב נפח השהיה כולל של 450 מ"ק. יש לצרף נספח ניקוז מפורט, הכולל חישובים וטבלת סיכום, לאימות עמידה בדרישה זו.

עמודי הגשה: –

נספח עצים בוגרים – לא תקין

סעיף 6.5.1 בתקנון התב"ע · ברמת תכנית

הסעיף בתקנון התב"ע קובע כי נספח עצים בוגרים יצורף לתוכנית. יש לצרף נספח עצים בוגרים להגשה.

עמודי הגשה: 2

זיקת הנאה תת-קרקעית מתא שטח 2 לחלקה 12 – לא תקין

סעיף 6.6.4 בתקנון התב"ע · תא שטח 2

הסעיף בתקנון התב"ע דורש זיקת הנאה תת-קרקעית למעבר רכב מתא שטח 2 לתא שטח 12 הסמוך. תוכנית המרתף של תא שטח 2 (עמ' 37) ותוכנית הפיתוח (עמ' 34) אינן מציגות כל הוראה למעבר זה (רמפה, מנהרה וכדומה). יש להוסיף הוראה זו לתכניות.

עמודי הגשה: 34, 37

תוכנית שלביות (שלב א/ב) – לא נמצא בהגשה

סעיף 7.1.1 בתקנון התב"ע · ברמת תכנית

ההגשה הינה תוכנית עיצוב ואינה כוללת תוכנית שלביות ביצוע מקיפה כנדרש בתקנון התב"ע. אף שקיימת התייחסות לשלבי פיתוח השצ"פ (עמ' 12 ו-14), יש לצרף תוכנית שלביות ביצוע לכלל תאי השטח.

עמודי הגשה: –

טבלת הזכויות וההוראות – מקור הנתונים – הערה על מקור הנתונים

טבלת הזכויות וההוראות (סעיף 5) בתקנון התב"ע · תא שטח 1

הטבלה שכותרתה "ריכוז תמהיל דירות" מציגה סך של 232 יחידות דיור. עם זאת, הסעיף בתקנון התב"ע מתייחס במפורש ל"שטחי הבנייה". יש להציג את נתוני שטחי הבנייה הנדרשים בטבלה, ולא את מספר יחידות הדיור.

עמודי הגשה: 30

טבלת הזכויות וההוראות – מקור הנתונים – הערה על מקור הנתונים

טבלת הזכויות וההוראות (סעיף 5) בתקנון התב"ע · תא שטח 1

מספר יחידות הדיור בתא שטח 1, כפי שמופיע בטבלת תמהיל הדירות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.

עמודי הגשה: 30

טבלת הזכויות וההוראות – מקור הנתונים – הערה על מקור הנתונים

טבלת הזכויות וההוראות (סעיף 5) בתקנון התב"ע · תא שטח 2

מספר יחידות הדיור בתא שטח 2, כפי שמופיע בטבלת תמהיל הדירות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.

עמודי הגשה: 38

טבלת הזכויות וההוראות – מקור הנתונים – הערה על מקור הנתונים

טבלת הזכויות וההוראות (סעיף 5) בתקנון התב"ע · תא שטח 3

מספר יחידות הדיור בתא שטח 3, כפי שמופיע בטבלת תמהיל הדירות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.

עמודי הגשה: 43

טבלת הזכויות וההוראות – מקור הנתונים – הערה על מקור הנתונים

טבלת הזכויות וההוראות (סעיף 5) בתקנון התב"ע · תא שטח 4

מספר יחידות הדיור בתא שטח 4, כפי שמופיע בטבלת תמהיל הדירות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.

עמודי הגשה: 38

טבלת הזכויות וההוראות – מקור הנתונים – הערה על מקור הנתונים

טבלת הזכויות וההוראות (סעיף 5) בתקנון התב"ע · תא שטח 5

מספר יחידות הדיור בתא שטח 5, כפי שמופיע בטבלת תמהיל הדירות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.

עמודי הגשה: 47

3. בדיקה רב-תחומית לפי חוברת הנחיות עירונית

פרק זה בוחן את ההגשה מול חוברת ההנחיות העירונית של נס ציונה (407-0730606, פברואר 2026). הבדיקה מאורגנת בעשר דיסציפלינות. במקום בו התקבל פידבק ממנהל הדיסציפלינה – הוא משולב בתא ההערה.

0	16	8	9
לא ניתנים לבדיקה	דורשים בירור	סטיות ממדיניות	תקינים במדיניות

3.1 שפ"ע – אשפה ופינוי פסולת

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
חדרי פסולת קומתיים יש לסמן חדר פסולת קומתי בכל מפלס שימושי בקומות הטיפוסיות ולציין את שטחו.	בדיאגרמות האשפה (עמ' 25, 35, 40, 44) נראים חדרי אצירת אשפה צהובים ברמת הקרקע צמודים לכניסות הבניינים, וכן חדרי דחסנית כתומים. בקומות הטיפוסיות (עמ' 30, 38, 43, 47) הצבע הצהוב משויך בלגנדה לדירות 2 חדרים ולא לחדרי אשפה – לכן לא ניתן לאשר ויזואלית אם קיים חדר פסולת ייעודי בכל קומה.	דורש בירור	(עמ' 25, 30, 35, 38, 40, 43, 44, 47) המערכת היא כנראה פניאומטית עם דחיסה בקרקע (ראו 3.1 רביעי). נדרשת בדיקה הנדסית אם יש חדרי איסוף/שוטים בכל קומה
רחבת גזם ייעודית יש להוסיף סימון רחבת גזם ייעודית בכל תא שטח, בקנ"מ 1:500, באבן משתלבת, ברצועה הרחוב.	בתוכניות הפיתוח ובדיאגרמות האשפה לא אותרה רחבה ייעודית המסומנת כ"רחבת גזם" באף תא שטח. הרחבות החומות בדיאגרמות מתויגות כ"רחבת כיבוי" – לא רחבת גזם.	לא תקין	(עמ' 24, 25, 34, 35, 39, 40, 44) חסר – יש לדרוש סימון רחבת גזם ייעודית, באבן משתלבת, ברצועה הצמודה לרחוב, בקנ"מ 1:500
ללא כניסת משאיות אשפה לתחום המגרש יש להסיר כל סימון של דרך גישה משאית אשפה אל תחום המגרש.	החצים הירוקים המקווקווים (תנועת רכבי אשפה לפי הלגנדה) בדיאגרמות האשפה רצים לאורך הרחובות בלבד ולא חודרים לתחום המגרש; הגישה התפעולית מסומנת בחיצים כתומים נפרדים (גישה תפעולית לשצ"פ).	תקין	(עמ' 25, 35, 40, 44) תואם – תנועת רכבי האשפה מחוץ למגרש

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
מערכת איסוף אשפה פניאומטית יש לכלול בתכנית העיצוב פירוט מערכת איסוף פניאומטית עם חדרי פסולת קומתיים, מצנחות פסולת ופירי פסולת.	בכל דיאגרמות האשפה מסומנים "חדר דחסנית" בצבע כתום בכל בניין, לצד "חדר אצירת אשפה ומחזור" צהוב. הימצאות חדרי דחסנית בכל בניין היא אינדיקציה חזקה למערכת פניאומטית מרכזית.	תקין	(עמ' 25, 35, 40, 44) תואם ויזואלית. כדאי לאמת תכנון מפורט של הצינורות עם יועץ פסולת

3.2 גנים ונוף

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
עיצוב נופי בכניסות לבניין יש להציג עיצוב נופי מפורט סביב הכניסות לבניינים, כולל מקרא לחומרים וצמחייה.	בתוכניות הפיתוח של כל תאי השטח נראים אזורים ירוקים (גינות, עצים, ריצוף משתלב) צמודים לכניסות הבניינים. בעמ' 10 (תכנית פיתוח כללית, קנ"מ 1:1250) ניתן לראות פיזור אזורי גינות סביב לובי הכניסות.	תקין	(עמ' 10, 24, 34, 39) תואם ויזואלית – כניסות מטופלות נופית. עיצוב מפורט (ספסלים, סוגי צמחים) דורש סקירה ע"י אדריכל נוף
רצועת גינות רחבה הצמודה למגרש יש לסמן בתכנית הפיתוח רצועת גינות ברוחב 2 מ' לפחות בגבול המגרש, ולציין את שטחה.	בתוכניות הפיתוח נראית רצועה ירוקה בין קו המגרש (קו כחול מקווקו) לבין הכביש/מדרכה, עם עצים מסומנים. רוחב הרצועה אינו מסומן במספר על התוכניות שראיתי.	דורש בירור	(עמ' 10, 24, 34, 39, 44) ויזואלית קיימת רצועה – נדרשת מדידה לוודא $2 \leq$ מ ומיקום עצים
רשימת צמחייה מפורטת יש לצרף רשימת צמחייה מפורטת ותכנית צמחייה מסומנת כחלק מתכנית העיצוב.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) שום אזכור לרשימת צמחייה/נספח גינות. הסקירה הוויזואלית של 63 העמודים לא חשפה דף עם שמות מינים.	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה

3.3 תשתיות

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
צובר גז תת-קרקעי בלבד יש לציין מיקום צובר הגז בתת הקרקע, במרחק 2 מ' לפחות מקו המגרש, ובתיאום אדריכל הנוף.	בתוכניות הפיתוח (עמ' 24, 34, 39) לא אותר סימון מפורש של מיקום צובר גז (כדור/מלבן עם תיוג "גז"). ייתכן שאינו מוצג בקנ"מ של תוכנית העיצוב.	דורש בירור	נדרשת השלמה – לוודא סימון צובר תת-קרקעי בנספח אינסטלציה או בתוכנית פיתוח מפורטת
ללא יחידות מיזוג בחזיתות יש להציג פתרון אדריכלי המסתיר את יחידות המיזוג מקו החזית.	בכל חזיתות הבניינים (עמ' 62-52) וברנדור הסופי (עמ' 63) לא נראות יחידות מעבה גלויות. החזיתות נקיות, עם פתחים אנכיים ומרפסות משולבות; כל פתחי מיזוג כנראה מוסתרים מאחורי שבכות/גומחות.	תקין	(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63) תואם ויזואלית – אין מעבים נראים. כדאי לאמת בפרטי חזית בקנ"מ גדול יותר
ללא צנרת גלויה בחזיתות יש להסיר כל סימון צנרת חיצונית מהחזיתות (למעט מרזבים).	החזיתות נראות נקיות ברמת ההדמיה הקיימת, אך לא ניתן בוודאות לזהות צנרת דקיקה בקנ"מ של עמ' 1:500/1:750.	דורש בירור	(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62) נדרש פרט חזית מפורט לאישור סופי

3.4 רחבות כיבוי אש

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
ריצוף רחבת כיבוי באבן משתלבת/ריצוף מחלחל יש לציין במפורש את חומר הריצוף של רחבת הכיבוי – אבן משתלבת או ריצוף מחלחל.	רחבות הכיבוי מסומנות בחום בכל דיאגרמות האשפה (לפי הלגנדה "רחבות כיבוי"). אין כיתוב שמציין באיזה סוג ריצוף הן מבוצעות.	דורש בירור	(עמ' 25, 35, 40, 44) נדרש כיתוב/הערה על סוג הריצוף (אבן משתלבת/גוטה גרדן/מחלחל)
סימון רחבת כיבוי בשילוט בלבד יש להוסיף בתכנית את ההערה: 'סימון רחבת כיבוי אש באמצעות שילוט בלבד ללא צביעה'.	הסימון בתוכניות הוא צבע חום – אבל זהו צבע דיאגרמתי בלבד (לפי לגנדה). אין הערה מפורשת לגבי דרישת שילוט בפועל.	דורש בירור	(עמ' 25, 35, 40, 44) יש לדרוש הערה מפורשת על שילוט ללא צבע על הקרקע
רחבת כיבוי בתחום המגרש הפרטי יש לסמן רחבת כיבוי אש בתוך תחום המגרש הפרטי בכל תא שטח, בהתאם להנחיות כיבוי אש.	בעמ' 25 (תא שטח 1) הרחבות החומות נראות בתוך גבולות המגרש (בין הבניינים). בעמ' 35 (תאי שטח 2+4) ובעמ' 40, 44 – חלק מהמלבנים החומים נראים סמוך מאוד לקו המגרש או בקצהו; קשה לקבוע מהדיאגרמה אם הם בתוך או חורגים מהקו הכחול המקווקו.	דורש בירור	(עמ' 25, 35, 40, 44) נדרשת בדיקה מדויקת של מיקום רחבות הכיבוי ביחס לגבול המגרש – במיוחד תאי שטח 2+4 ו-5

3.5 ניקוז וחלחול

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
שיפוע ניקוז קרקע $\leq 1\%$ יש לציין על תכנית הפיתוח שיפועי ניקוז של 1% לפחות בכל פני המגרש.	על תוכניות הפיתוח נראים מספרים כמו "4%" (עמ' 34, 40) ו-"2.5%" (עמ' 44, 40) ו-"2.8%" (עמ' 40) – אלה כנראה שיפועי ניקוז. רוב הערכים שזיהיתי הם $\leq 1\%$, אך לא בדקתי את כולם.	דורש בירור	(עמ' 34, 39, 40, 44) ויזואלית הולם – אך נדרשת סקירת מהנדס לוודא כיסוי מלא של כל אזורי הפיתוח
נספח הידרולוגי יש להגיש נספח הידרולוגי נפרד ערוך בידי הידרולוג מוסמך, הכולל תכנית ניקוז ברמת המגרש, חישוב נפח השהיה (167 מ"ק/דונם), ומערכות החדרה.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) שום אזכור לנספח הידרולוגי. כל 63 העמודים הם תוכניות אדריכלות; אין דפי דו"ח/נספח של הידרולוג מוסמך.	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
אזורי חלחול והשהיה יש לסמן בתכניות הפיתוח אזורי חלחול והשהיה לכל תא שטח.	רצועות גיטון רחבות נראות סביב הבניינים ובחזית הרחוב, וייתכן שמטרתן גם חלחול. אין סימון מפורש של "אזור חלחול" או "השהיה" כמושג נפרד.	דורש בירור	(עמ' 10, 24, 34, 39, 44) נדרש סימון מפורש ונספח הידרולוגי לקביעה
ניקוז לא יזרום לשכנים יש לציין מפורשות בתכניות שניקוז המגרש לא מופנה למגרשים פרטיים.	החצים והאחוזים בעמ' 40 ו-44 מצביעים בכיוונים שונים – לא היה לי זמן לבדוק כל חץ. אין סימון מפורש שהניקוז זורם לעבר השכנים, אך גם אין הוכחה לכך שאינו זורם לעברם.	דורש בירור	(עמ' 40, 44) נדרשת בדיקה הנדסית של כיווני הניקוז

3.6 גגות וגינון על גג

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
תכנון חזית חמישית (גגות) יש להגיש תכנית גגות (חזית חמישית) לכל הטיפולוגיות, עם שילוב דודי שמש וציוד טכני.	בחזיתות (עמ' 62-52) נראים פסי אבן/גג ברורים ברום הבניין, אך לא ראיתי "מבט גג" מובהק (קומה חמישית) בתוכן העניינים או בעמודים הקיימים.	דורש בירור	(עמ' 52, 53, 54, 58, 62) תוכנית גג ייעודית כנראה חסרה. נדרשת בקשה לתוכנית גג עם סימון פאנלים/דודים
ללא ארובות חימום בחזיתות יש להסיר כל סימון של ארובות חימום מהחזיתות.	בכל החזיתות שסקרתי וברנדור הסופי, אין ארובות גלויות; הבניינים מסתיימים בגג שטוח עם מעקה.	תקין	(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63) תואם ויזואלית
דודים וקולטים משולבים בגג יש להציג בתכנית הגג מיקום מסונן לדודים ולקולטים.	מהחזיתות לא נראים דודים/קולטים על המעטפת – מה שתואם את הדרישה. אבל אין תוכנית גג שמראה איפה הם ממוקמים, ולכן לא ניתן לאשר אינטגרציה בגג.	דורש בירור	(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62) נדרשת תוכנית גג להוכחה

3.7 אדריכלות וחזיתות

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
נספח חומריות יש להגיש נספח חומריות עם פירוט החומרים והגוונים בחזיתות, כולל דוגמיות.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) אזכור של נספח חומריות / לוח חומרים. בכל הסקירה לא ראיתי דף עם דוגמאות צבע/חומר מסומנות.	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
פתחי ממ"ד פונים לחזיתות משניות יש לעדכן את מיקום פתחי הממ"ד כך שיפנו לחזיתות משניות.	בקומות הטיפוסיות נראים פתחי הממ"ד, אך אין סימון מובהק בקנ"מ של עמ' 1:500 שמראה אילו פתחים הם של ממ"ד.	דורש בירור	(עמ' 30, 38, 43, 47) נדרש סימון מפורש של פתחי ממ"ד ופירוש לאיזו חזית הם פונים
ללא חיפוי אבן טבעית יש להחליף חיפוי אבן טבעית בחומרים מאושרים (לוחות שרה / HPL / GRC / וכו') בתליה יבשה.	בכל החזיתות וברנדור הסופי (עמ' 63) החיפוי נראה בצבע בהיר אחיד (ככל הנראה HPL/GRC או דומה), עם פסי הדגשה אנכיים בגוון עץ/כהה – אך לא טקסטורת אבן טבעית.	תקין	(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63) תואם ויזואלית – לא נראית טקסטורת אבן. נדרש אישור סופי בנספח חומריות
הדמייה צבעונית בהקשר העירוני יש לצרף הדמייה צבעונית של המבנה בהקשר עירוני מזוויות שונות.	עמ' 63 הוא הדמיה צבעונית פוטוריאליסטית של הבניינים ברחוב מסוים, עם מכוניות, הולכי רגל, מדרכה ועצים – קונטקסט עירוני ברור.	תקין	(עמ' 63) תואם
פתחים אנכיים רצפה-תקרה יש לעדכן את עיצוב הפתחים בחזיתות לחלונות אנכיים רצפה-תקרה.	החלונות בחזיתות נראים מאורכים אנכית, רבים מהם מקצה רצפה לקצה תקרה (פתחים גבוהים וצרים יותר מאשר רחבים), בעיקר לאורך המרפסות.	תקין	(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62) תואם ויזואלית – חלונות בעלי פרופורציה אנכית. כדאי לאמת בחתכים ובפרטי חזית

3.8 מרפסות

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
עיצוב מרפסות משולב בחזית יש להציג עיצוב מרפסות משולב במלואו בחזית, עם פירוט מעקות וחומריות.	המרפסות נראות משולבות בחזית עם מעקים בנויים בצבע ובחומר תואמים למעטפת הכללית. אין מעקי זכוכית/מתכת זרים. הפינות אורתוגונליות והמרפסות מצויות בגומחות החזית.	תקין	(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63) תואם ויזואלית
ללא מתקנים גלויים על מרפסת לרחוב יש להיזיז מתקנים מהמרפסת הפונה לרחוב או להסתירם מאחורי מעקה בנוי.	ההדמיות מציגות מרפסות נקיות, ללא ציוד גלוי, אך זוהי הדמיה ייצוגית בלבד. אין הערה מפורשת על אכיפה/הגבלה של גידור/אביזרים.	דורש בירור	(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63) ויזואלית נקי, אך נדרשת הערה תכנונית מפורשת בתקנון

3.9 מסתורי כביסה

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	מצא	הערה / פעולה נדרשת
מסתור כביסה – מידות מינימליות יש לסמן מסתורי כביסה בקומות הטיפוסיות עם המידות הנדרשות (1.8 מ' רוחב × 1.5 מ' עומק).	בחזיתות נראים קווים אנכיים מקווקווים אדומים שכנראה מציינים מיקום מסתורי כביסה. אין מספור מידות גלוי בקנ"מ של תוכניות החזית הללו.	דורש בירור	(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62) נדרש פרט חזית בקנ"מ גדול שיציג מידות מסתור
מסתור כביסה – ללא PVC יש להחליף פרופילי PVC בחומרים מאושרים (לוחות שרה / רשתות מתועשות).	סוג החומר של המסתור אינו מצוין בתוכניות החזית. נדרש פירוט בנספח חומריות.	דורש בירור	(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62) נדרשת קביעה בנספח חומריות (שאינו קיים בהגשה הזו)

3.10 הנחיות סביבתיות

מדיניות	מצב בהגשה 24.3	ממצא	הערה / פעולה נדרשת
נספח אקוסטי יש להגיש נספח אקוסטי ערוך בידי יועץ אקוסטיקה מוסמך.	אין בתוכן העניינים (עמ' 2) אזכור לנספח אקוסטי. ההגשה היא 63 עמודי תוכניות בלבד, ללא דו"ח יועץ אקוסטיקה.	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
ניתוח חשיפה לשמש ופוטנציאל אנרגיה יש לצרף נספח עם ניתוח חשיפה לשמש (21.12, 9:00–15:00) וחישוב פוטנציאל פאנלים פוטו-ולטאיים.	אין בתוכן העניינים אזכור לניתוח הצללה/חשיפה לשמש. לא נמצא במהלך הסקירה דף עם דיאגרמת צללים תאריכיות.	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
בנייה ירוקה ת"י 5281 יש להגיש נספח בנייה ירוקה לפי דרישות ת"י 5281 כחלק מתכנית העיצוב.	אין בתוכן העניינים אזכור לעמידה בת"י 5281 או נספח בנייה ירוקה.	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה
נספח איכות סביבה וקיימות יש להגיש נספח איכות סביבה וקיימות.	אין בתוכן העניינים אזכור לנספח איכות סביבה/קיימות.	לא תקין	הנספח אינו מצורף להגשה

4. סיכום וממצאים סופיים

פרק זה מסכם את ממצאי הסקירה ומדרג את הפעולות הנדרשות מכם לפני הסקירה הבאה.



נדרשים תיקונים מהותיים – ההגשה אינה מוכנה לחתימה

פעולות הנדרשות מכם לפני הסקירה הבאה

- כל הנספחים החיצוניים חסרים – ברמת תכנית.** ההגשה היא 63 עמודי תוכניות אדריכליות בלבד, ללא ששת הנספחים הנדרשים: חומריות, צמחייה, הידרולוגי, אקוסטי, ת"י 5281, איכות סביבה וקיימות. יש להגיש את כל הנספחים בגרסה הבאה – תיקון מהותי.
- אחוז דירות קטנות – ברמת תכנית.** גבול תחתון: לפי הקריאה המחמירה של התב"ע (75 מ"ר), מאומתות לכל הפחות 17 דירות קטנות = 2.43% מסך 700 יח"ד. האדריכל מצהיר על 21% ($147/700$) בהסתמך על הגדרה רחבה יותר (81 מ"ר) הכוללת גם את שורות 2.5 חד' / 3 קטנה. ההפרש נובע מטווחי שטח חופפים בטבלת התמהיל ($62\text{-}81 \text{ מ"ר}$) בתאי שטח 1, 3, שלא ניתן לפצל ללא שטחי דירות פרטניים. יש לצרף בהגשה הבאה טבלת תמהיל מפורטת עם שטח לכל יחידת דיור כדי לסגור את הספק. אם הדרישה היא 20% – עלולה ההגשה לא לעמוד בה.
- כמות יח"ד – תא שטח 9.** יש להפחית את מספר יחידות הדיור במסגרת הגרסה הבאה של תכנית העיצוב לעמידה בתקרת התב"ע.
- שטח עיקרי (מ"ר) – תא שטח 1, תא שטח 2, תא שטח 3, תא שטח 4, תא שטח 5, תא שטח 9.** יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.

5. **אחוז שטחים מחלחלים – ברמת תכנית.** אחוז השטחים המחלחלים (גינן, ריצוף מחלחל, ללא מרתף תחתון) ביחס לכלל שטח התכנית חייב לעלות על הסף המוגדר. סעיף 4.5.2.1 בתקנון התב"ע מגביל את שטח הכיסוי של תשתיות עיליות בתאי שטח עם זיקת הנאה ל-5%. יש לצרף קבצי DWG מפורטים הכוללים חישובי שטחים מדויקים לאימות עמידה בדרישה זו.

6. **גובה ביחס לקרקע / קומות – תא שטח 1, תא שטח 2, תא שטח 3, תא שטח 4, תא שטח 5, תא שטח 9.** גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. מספר הקומות המוצע בתא שטח 1 (9 ו-13 קומות מעל הקרקע), כפי שמוצג בתשריטי החזיתות, דורש אימות מול טבלת הזכויות בתקנון התב"ע.

7. **הנחיות סביבתיות – ניתוח חשיפה לשמש ופוטנציאל אנרגיה.** יש לצרף נספח עם ניתוח חשיפה לשמש (21.12, 9:00–15:00) וחישוב פוטנציאל פאנלים פוטו-ולטאיים.

8. **יחס חניה – תא שטח 1, תא שטח 2, תא שטח 3, תא שטח 4, תא שטח 5.** יחס חניה פרטית מחושב: 1.42 (330/232 יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'דורש בירור' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: תכניות המרתפים המפורטות (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46) ותכניות הפיתוח מאשרות כי כלל החניות ממוקמות תת-קרקעית, ללא חניות עיליות. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: התקנון מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. תוכנית המצב הכללי (עמ' 10) ותשריט החזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55) מראים כי אין כניסות רכב מרחוב זה, ולכן הדרישה מתקיימת. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. יש להבהיר האם חניות אלו אינן מוצמדות ליחידות דיור ספציפיות, שכן היבט זה דורש אימות משפטי שאינו אפשרי מתכניות אדריכליות בלבד. סעיף 4.1.2.10 בתקנון התב"ע: ההגשה מציגה הפרדה ברורה לשימוש הציבורי (מעון יום) בתא שטח 1. עמ' 30 מציג כניסה ייעודית, ותוכנית החניה בעמ' 29 מקצה חניות ספציפיות למעון היום, בנפרד מחניות המגורים.

9. **קווי בניין – כל תאי השטח.** בדיקה זו דורשת פירוק קובץ DWG (תכונה דחויה ל-v8a-3). עד אז – אימות ידני.

10. **שטח שירות מעל (מ"ר) – תא שטח 1, תא שטח 2, תא שטח 3, תא שטח 4, תא שטח 5, תא שטח 9.** יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.

11. **שטח שירות מתחת (מ"ר) – תא שטח 1, תא שטח 2, תא שטח 3, תא שטח 4, תא שטח 5, תא שטח 9.** יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.

12. **שפ"ע – אשפה ופינוי פסולת – רחבת גזם ייעודית.** יש להוסיף סימון רחבת גזם ייעודית בכל תא שטח, בקנ"מ 1:500, באבן משתלבת, ברצועה הצמודה לרחוב.

דוח זה נערך ע"י מנוע הבדיקה האוטומטי של פלטפורמת המינהלת. הדוח דורש סקירה וחתימה של מהנדס/ת הוועדה המקומית טרם הפיכתו לחוות דעת רשמית.

5. היקף הבדיקה האוטומטית

סעיף זה מתעד באופן שקוף את היקף הבדיקה האוטומטית שבוצעה על ההגשה – מה נבדק במלואו, מה נבדק חלקית, ומה לא נבדק כלל. מטרתו לוודא שמהנדס/ת הוועדה המקומית מקבל/ת תמונה מלאה לפני אישור ההגשה.

5.1 קטגוריות שנבדקו במלואן

קטגוריות אלו כוסו על-ידי כללי בדיקה ייעודיים במנוע התאימות, בשילוב בדיקה ויזואלית ומשלימה של מסמכי ההגשה.

קטגוריה	סעיפים נורמטיביים	פילוח ממצאים
גאומטריית בינוי וקווי בניין	11	תקין 1 · דורש בירור 15 · לא הוגש 1 · לא רלוונטי 5
בטיחות גובה בנייה	5	—
זכויות בנייה (טבלת זכויות)	1	תקין 5 · לא הוגש 19 · לא רלוונטי 20
תכליות בנייה	12	דורש בירור 1
זיהוי וסיווג	1	—
חניה	4	תקין 6 · דורש בירור 5
הוראות פרוצדורליות	13	—

5.2 קטגוריות שנבדקו חלקית

כיסוי חלקי – חלק מהסעיפים נבדקו, חלק דורשים השלמה ידנית או קובץ DWG.

קטגוריה	סעיפים נורמטיביים	פילוח ממצאים
תשתיות	15	—
שטחי ציבור	2	—
ניקוז ונגר	11	דורש בירור 1
שימור עצים בוגרים	7	—

5.3 קטגוריות שלא נבדקו אוטומטית – דורש בדיקה ידנית של מהנדס/ת

⚠ הסעיפים שלהלן אינם נבדקים על-ידי המנוע. נדרשת בדיקה ידנית של מהנדס/ת המינהלת לפני חתימה על חוות דעת.

קטגוריה	סעיפים נורמטיביים
זיקות הנאה	8
שלביות ביצוע	3

מעונות יום

ההגשה מציגה מעונות יום בתא שטח 1 (עמודים 27-28) אך אין במנוע התאימות כלל ייעודי לבדיקת תקנות מעונות יום (שטח לכל ילד, חצרות, נגישות).

זיקות הנאה (פינוי תת-קרקעי)

תקנון מכיל 8 סעיפים נורמטיביים בקטגוריית זיקות הנאה – אף אחד מהם אינו מקבל בדיקה אוטומטית. ממצא חמור: זיקת הנאה מתא שטח 2 לחלקה 12 (סעיף 6.6.4) לא ממוצגת בהגשה.

שלביות ביצוע

תקנון מציין תוכנית שלביות (שלב א/ב) בסעיף 7.1.1; אין שלביות בהגשה ואין במנוע כלל לבדיקה.

שטחי בנייה (עיקרי / שירות מעל / שירות מתחת)

ההגשה אינה כוללת טבלת שטחים מפורטת. כל 33 שורות הבדיקה בקטגוריות אלו מציגות 'לא הוגש' (11 תאי שטח $3 \times$ שדות). יש לצרף בהגשה הבאה טבלת שטחים מפורטת (שטח עיקרי / שטחי שירות מעל / שטחי שירות מתחת) פר תא שטח.

תאי שטח 6, 7, 8, 9, 10 ו-20

תוכנית עיצוב v24.3 מתייחסת רק לתאי שטח 1-5. תאי השטח 6-10 (מבני ציבור, דרכים, שצ"פ) ותא שטח 20 (דרך) מקבלים סטטוס 'לא הוגש' בכל הבדיקות. נדרשת הגשה משלימה או הצדקה לאי-הכללתם.

פירוט תמהיל דירות (קטנות / בינוניות / גדולות)

ההגשה מציגה התפלגות לפי מספר חדרים, אך תקנון table.5 מצריך פילוח לפי שטח ($55 \geq$ מ"ר / 56-75 / 76-99 / $100 \leq$). בחלק מתאי השטח לא ניתן לפצל ללא שטח לכל יחידת דיור.

5.4 כיסוי לפי עמודי ההגשה

מפת כיסוי לפי עמודים בהגשה: כל אחד מ-63 העמודים מסומן כ"מלא" / "חלקי" / "לא נבדק". העמודים בקטגוריה "לא נבדק" דורשים תשומת לב.

עמוד	סוג עמוד	תאי שטח	כיסוי
1	הדמיה	—	מלא
2	תוכן עניינים	1,5,3,4,2	מלא
3	הדמיה	—	מלא
4	הדמיה	—	מלא
5	הדמיה	—	מלא
6	תוכנית פיתוח פר תא שטח	—	חלקי
7	סיכום	—	חלקי
8	סיכום	20,64,52	חלקי
9	תוכנית פיתוח פר תא שטח	5,4,3,2,1	מלא
10	תוכנית פיתוח פר תא שטח	5,4,3,2,1	מלא
11	תוכנית פיתוח פר תא שטח	5,3	מלא
12	אחר	—	לא נבדק
13	שצ"פ	54,52	חלקי
14	תוכנית פיתוח פר תא שטח	54,52	חלקי
15	שצ"פ	—	מלא
16	שצ"פ	5	מלא
17	שצ"פ	3	מלא
18	שצ"פ	5	מלא
19	שצ"פ	5	מלא
20	חתך	4,2	מלא
21	חתך	2,1	מלא
22	חתך	3,5	מלא

עמוד	סוג עמוד	תאריך שטח	כיסוי
23	חתך	1	מלא
24	תוכנית פיתוח פר תא שטח	1	מלא
25	דיאגרמת אשפה	1	מלא
26	דיאגרמת פונקציות	1	מלא
27	מעונות יום	1	חלקי
28	מעונות יום	1	חלקי
29	מרתף עם טבלת חניה	1	מלא
30	קומה טיפוסית	1	מלא
31	הדמיה	1	מלא
32	הדמיה	1	מלא
33	הדמיה	1	מלא
34	תוכנית פיתוח פר תא שטח	4,2	מלא
35	דיאגרמת אשפה	4,2	מלא
36	דיאגרמת פונקציות	4,2	מלא
37	מרתף עם טבלת חניה	4,2	מלא
38	קומה טיפוסית	4,2	מלא
39	תוכנית פיתוח פר תא שטח	5,3	מלא
40	דיאגרמת אשפה	3	מלא
41	דיאגרמת פונקציות	3	מלא
42	מרתף עם טבלת חניה	3	מלא
43	קומה טיפוסית	3	מלא
44	דיאגרמת אשפה	5	מלא
45	דיאגרמת פונקציות	5	מלא
46	מרתף עם טבלת חניה	5	מלא
47	קומה טיפוסית	5	מלא

עמוד	סוג עמוד	תאי שטח	כיסוי
48	חתך	3,2,1	מלא
49	חתך	3,5,4,1	מלא
50	חתך	5,3	מלא
51	חתך	4,3,1	מלא
52	חזית	1,2,3	מלא
53	חזית	3,2,1	מלא
54	חזית	4,5	מלא
55	חזית	5,4	מלא
56	חזית	4,2	מלא
57	חזית	2,4	מלא
58	חזית	5,3	מלא
59	חזית	5	מלא
60	חזית	3	מלא
61	חזית	1	מלא
62	חזית	1	מלא
63	הדמיה	—	מלא

5.5 הסתייגות

סקירה אוטומטית זו אינה תחליף לבדיקה ידנית של מהנדס/ת המינהלת. הקטגוריות בסעיף 5.3 דורשות בדיקה אישית. סעיף זה נועד להבטיח שקיפות מלאה על היקף הבדיקה – מה נבדק אוטומטית, מה נבדק חלקית, ומה לא נבדק כלל.

המינהלת להתחדשות עירונית – עיריית נס ציונה

נספח א

ליקויי פורמט בחוברת ההגשה

סעיפי פורמט הסוטים מהסטנדרט שנקבע בחוברת ההנחיות העירונית.

סעיפים תקינים – אינם מוצגים.

נספח א – ליקויי פורמט שזוהו

מנוע הפורמט בדק את ההגשה מול 34 כללי פורמט. 19 כללים הניבו ממצא של אי-תאימות או הצריכו בדיקה ידנית. שאר הכללים – תקינים ואינם מוצגים בנספח זה.

15 ללא טעויות (לא מוצגים)	1 לא ניתנים לבדיקה	3 דורשים בירור	15 טעויות בפורמט
------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

סעיף 6.1 (1 ליקויים)

הכלל	ממצא	ראיות	הערה
רקע לבן	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1, 2], [3, 4]...	רקע העמודים חייב להיות לבן בכל החוברת.

סעיף 6.2 (1 ליקויים)

הכלל	ממצא	ראיות	הערה
כותרות בצבע טורקיז	דורש בירור	דורש בדיקה ויזואלית של מהנדס/ת	כל הכותרות הראשיות בחוברת חייבות להופיע בצבע טורקיז (אותו צבע בכל החוברת).

סעיף 6.3 (3 ליקויים)

הכלל	ממצא	ראיות	הערה
שער – תאריך הגשה	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1]	עמוד השער חייב לכלול את תאריך ההגשה.

הכלל	ממצא	ראיות	הערה
שער – מספר תכנית	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1]	עמוד השער חייב לכלול את מספר התב"ע בפורמט תקני (NNN-NNNNNNN).
שער – טבלת חתימות	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1]	עמוד השער חייב לכלול טבלת חתימות עם 6 דיסציפלינות: שפ"ע, כבישים ופיתוח, תנועה, גנים ונוף, אדריכלות, תאגיד, יו"ר הוועדה. בכל תא: שם, תאריך, חתימה.

סעיף 6.4 (2 ליקויים)

הכלל	ממצא	ראיות	הערה
עמוד צוות הפרויקט	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1, 2, 3, 4...]	החוברת חייבת לכלול עמוד צוות פרויקט בתחילתה (בדרך כלל עמוד 2).
צוות – דיסציפלינות נדרשות	לא ניתן לבדיקה	–	עמוד צוות הפרויקט חייב לכלול את הדיסציפלינות העיקריות: אדריכלים, נגישות, מים-ביו, תנועה, ניקוז, מדידות, סביבה, קונסטרוקציה, חשמל-תאורה, הידרולוגיה, פיתוח נופי, אגרונום.

סעיף 6.5 (1 ליקויים)

הכלל	ממצא	ראיות	הערה
תוכן עניינים – שלוש עמודות	דורש בירור	דורש בדיקה ויזואלית של מהנדס/ת	עמוד תוכן העניינים חייב להיות מאורגן בשלוש עמודות.

סעיף 6.8 (5 ליקויים)

הכלל	ממצא	ראיות	הערה
פרקי טיפולוגיות	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1, 2, 3, 4...]	החוברת חייבת לכלול פרק טיפולוגיות בינוי המגדיר את הטיפולוגיות במתחם (לפחות 3 דפים).
פרק פיתוח	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1, 2, 3, 4...]	החוברת חייבת לכלול פרק פיתוח: פרוגרמות מגרשים, ממשקים, עיצוב סביבה, גגות חניונים וניקוז, גינות.
פרק מעטפת בניינים	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1, 2, 3, 4...]	החוברת חייבת לכלול פרק מעטפת בניינים: עיצוב חזיתות, פתחים, חומרות וגוונים, מרפסות.
פרק הנחיות סביבתיות	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1, 2, 3, 4...]	החוברת חייבת לכלול פרק הנחיות סביבתיות הכולל דרישות אנרגטיות.
פרק הנחיות תשתיות	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1, 2, 3, 4...]	החוברת חייבת לכלול פרק הנחיות תשתיות ותנועה: חשמל, תאורה, תקשורת, תנועה וחניה.

סעיף 6.9 (2 ליקויים)

הכלל	ממצא	ראיות	הערה
טבלת חניות במרתף	נדרש תיקון	—	החוברת חייבת לכלול טבלת חניות (פרטיות, אופנועים, נגישות, אופניים) לפי יח"ד ושימוש.

הכלל	ממצא	ראיות	הערה
טבלת תמהיל יח"ד	נדרש תיקון	—	החוברת חייבת לכלול טבלת תמהיל יח"ד עם פילוח לפי גודל דירה, חלוקה תמורה/יזם, ואחוז מסך היח"ד.

סעיף 6.10 (4 ליקויים)

הכלל	ממצא	ראיות	הערה
מידות מסומנות על תוכניות	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [6, 9, 10, 11...]	מידות חייבות להיות מסומנות בכל תוכנית מקצועית.
חץ צפון על תוכניות	דורש בירור	דורש בדיקה ויזואלית של מהנדס/ת	חץ צפון חייב להיות מסומן בבירור בכל תוכנית מקצועית.
מקום לחתימת רפרנט עירוני	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1, 2, 3, 4...]	בעמוד הראשון של כל פרק מקצועי חייב להיות מקום ייעודי לחתימת רפרנט עירוני מהדיסציפלינה הרלוונטית.
קני מידה 1:250	נדרש תיקון	לא נמצאו התאמות · עמ' [1, 2, 3, 4...]	כל תוכנית מקצועית בחוברת חייבת להיות בקנה מידה 1:250, ולציין זאת בכותרת. דרישה זו מעוגנת גם בסעיף 6.1 לתקנון התב"ע החלה על המגרש.

כללי פורמט נוספים שעברו את הבדיקה: 15

- עמודי מעבר לפרקים
- מספור פרקים X.Y
- שער – הדמיה מרכזית
- שער – כותרת ראשית
- גופן עברי סנס-סריף
- מספרי עמודים בכותרת תחתונה
- כותרת תחתונה בכל עמוד
- שם הפרויקט בכותרת תחתונה
- מקרא לעמודי פיתוח
- לוגואים בכותרת תחתונה
- גודל עמוד A3 לרוחב
- הדמיות תלת-ממדיות
- כיוון טקסט מימין לשמאל
- תוכן עניינים
- ציון גרסה ותאריך עדכון