



复合硅酸盐水泥物理性能检测报告

报告编号： 006Q0302002000745 工程项目编码： ---- 第1页 共1页

委托信息	工程名称	南滨上院DEF区（F2-3#~F2-7#、F2-10#、F2-14-2#、F2-15#~F2-17#楼、F2-1区地下车库、F2-2区地下车库A区）			检测工程代码	----
	施工许可证号	----			样品唯一性标识编号	----
	委托单位	万州区住房和城乡建设服务中心			送样人	邬钢
	样品名称	复合硅酸盐水泥			品种、强度等级	P•C42.5
	样品说明	干燥，无结块			取样基数(t)	/
	生产厂家	重庆万州西南水泥有限公司			产品商标	----
	出厂日期	2020年11月23日			见证人	蒋德生
	出厂批号	4C2011547			见证号	YW020002605
	使用部位	监督抽测				
	委托检测参数	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度				
检测依据	《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007					
检测信息	委托编号	20037393	样品编号	20Q030200-00745	检测类别	来样委托
	收样日期	2020年11月27日			检测日期	2020年12月28日
	安定性检测方法	试饼法	细度检测方法	----	细度修正系数	----
	符号注释	----				
检测结果及检测结论	检测参数	技术要求			检测结果	单项结论
	细度	----			----	----
	安定性	合格			无裂纹无弯曲	符合
	初凝时间(min)	≥45			205	符合
	终凝时间(min)	≤600			285	符合
	抗压强度(MPa)	3d	≥15.0		29.0	符合
		28d	≥42.5		45.5	符合
	抗折强度(MPa)	3d	≥3.5		6.3	符合
		28d	≥6.5		8.9	符合
	烧失量(%)	----			----	----
	标准稠度用水量(%)	----			26.8	----
	三氧化硫含量(%)	----			----	----
	检测结论	经检测，来样所检参数所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007复合硅酸盐水泥42.5的技术要求。 <div>(检测专用章)</div> <div>签发日期：2020年12月29日</div>				
	备注	----				
单位声明	1、委托信息由委托方提供； 2、本报告或本报告复印件无“检测专用章”（鲜章）无效； 3、本报告对见证送样和委托检测的来样检测结果负责； 4、未经同意，本报告不得作商业广告用。			单位信息	地址：重庆市万州区北山路69号 查询电话：02358226465 联系电话：02358225569 申诉电话：02358377319(行业主管部门) 12315(市场监管部门) 申诉电子邮箱:wzqjczx@163.com	

批准: 张维坤 审核: 王琼 试验: 三光箭 杨刚