

# 测试报告 Test Report

试验台 Test Bench No		型号 Model	ACA132B	励磁定子电阻 Exc. Stator Ω	10.92
物料号 Part No		序列号 Serial No	U13B1906110	主定子电阻 Main Stator Ω	1.853
订单电压 Order Volt.V	230	订单功率 Order kW/kVA	3KW	订单频率Order Frequency Hz	50

相序 Phase Sequence OK

空载 No Load					
线电压 U-V (V)	230.1	< +- 1%	励磁电压 Vexc.(V)	8.7	
线电压 V-W (V)	0		励磁电流 Iexc.(A)	.76	
线电压 W-U (V)	0		频率 Frequency Hz	50.07	

负载1 / At Load 1					
线电压 U-V(V)	234.1	< +- 1%	功率 Rating kVA	3.29	
线电压 V-W(V)	0		功率因数 P.F.	1	
线电压 W-U(V)	0		励磁电压 Vexc.(V)	34.9	
线电流 I(A)/(KA)	14.66		励磁电流 Iexc.(A)	3	
功率 Rating kW	3.29		频率 Frequency Hz	50.1	

负载2 /At Load 2					
线电压 U-V(V)	0	< +- 1%	功率 Rating kVA	0	
线电压 V-W(V)	0		功率因数 P.F.	0	
线电压 W-U(V)	0		励磁电压 Vexc.(V)	0	
线电流 I(A)/(KA)	0		励磁电流 Iexc.(A)	0	
功率 Rating kW	0		频率 Frequency Hz	0	

剩磁测试 线电压 Residual U-V(V)	86.4	剩磁测试 线电压 Residual W-U(V)	0
剩磁测试 线电压 Residual V-W(V)	0	剩磁测试 频率 Residual Frequency Hz	50.08

备注 Remark	
AVR型号/Model	SX460
测试人 Test By	LCL

高压测试 High Pot Test (1800V)	
AVR 编号 No.	SA18450190
日期 Date	2019-07-25