

面向算电协同的多目标调度优化研究

题号：C

摘 要

针对六区域异构 AI 任务与新能源、储能、电网的耦合调度，本文构建“闭环需求预测—有限任务邻域—离散 SOC 动态规划—按情景交替搜索”的可复算框架。任务侧用连续区间重叠区分瞬时容量与小时电量，能源侧统一约束购售电、充放电、能量守恒及终端 SOC。问题一在独立验证集上从季节朴素与 Huber 候选中选模，18 条序列中 17 条选择 Huber，平均 MAE、RMSE 和 WAPE 分别为 25.5892 GPU、34.5070 GPU 和 0.8231。问题二每个方向评价 10000 个候选；平衡方案成本为 -4.218017×10^8 元，碳排放 16.5160 tCO₂，迁移 561 个任务。问题三的 7 个策略形成 6 条唯一轨迹，平衡策略将成本由 -4.198203×10^8 元降至 -4.585846×10^8 元，碳排放由 8.8506 降至 0.2241 tCO₂。问题四对 17 个情景动态重建任务邻域；联合方案的成本、碳排放和峰值购电分别为 -4.587163×10^8 元、0.2684 tCO₂ 和 0.3644 MW。双运行除自然耗时字段外完全一致。全部结论均为有限搜索 best-found 的场景可行结果，不构成全局最优或完整 Pareto 前沿。

关键词：异构 AI 任务；闭环预测；算电协同；储能动态规划；多目标调度

1 问题重述

随着人工智能推理与训练任务持续增长，数据中心的算力分配已经与能源供给、碳排放和通信服务质量形成紧密耦合。题目给出了六个区域的 GPU 容量、IT 与设施功率边界、逐时非 AI 负荷、PUE、电价、碳强度、新能源出力、购售电限制、储能参数以及区域间单向网络时延，同时提供了三类异构 AI 任务的到达时刻、GPU 需求、预计持续时间、来源区域、最大允许时延和完成期限。需要在满足物理边界与服务约束的条件下，合理确定任务的执行区域和开工时刻，并协调新能源、储能及电网购售电行为。

整个运行过程具有明确的分层时间边界。第 0 至第 2399 小时构成任务到达主时域，第 2400 至第 2405 小时不再接收新任务，仅允许此前到达的弹性任务继续执行并完成结清；第 2406 小时不得安排任何任务，只用于电力运行和储能终端状态结算。所有任务均不可拆分、不可抢占，也不得在执行过程中迁移。实时推理任务必须在到达时刻立即开工，批量推理与 AI 训练任务可以在允许范围内延迟，但其完成时点不得超过任务截止时间和系统统一终点。

对于问题一，需要按区域和任务类型统计 GPU 需求的规模、分布及时间规律，建立短期需求预测模型，并按照时间顺序完成模型训练、验证与最终测试。预测结果仅用于模型精度评价，最后 24 小时的基础调度必须使用第 2376 至第 2399 小时的实际到达任务。调度时还需根据分钟级持续时间计算任务与各小时的真实重叠，据此分别审计瞬时 GPU 占用和小时电量，并展示任务实际起止时刻、执行区域及区域 GPU 利用情况。

对于问题二，需要使用全体实际任务和逐时电力参数重新构造碳感知调度方案。在任务唯一执行、实时任务即时开工、网络时延、GPU 容量、IT 功率、设施功率及完成时限均得到满足的基础上，系统运行成本、购电碳排放、有效网络时延和新能源利用率应被统一复算。问题二不配置储能，新能源被用于直接供能、区域外送或弃置，不足负荷由电网购电补足，且购电与售电行为必须服从区域边界及互斥要求。

对于问题三，任务调度结果不再作为决策变量，区域 AI IT 负荷被固定为附件中的基准负荷，区域设施负荷由基准 AI IT 负荷与非 AI IT 负荷之和乘以 PUE 得到。需要在储能初始状态、荷电状态递推、容量和功率边界、充放电互斥、购售电互斥以及终端能量不透支等条件下，确定逐区域逐时的充电、放电、购电、售电、新能源分配和弃电策略，并将含储能方案与无储能比较状态在成本、碳排放、峰值净购电功率和负荷爬坡方面进行比较。

对于问题四，需要把任务迁移与开工、设施负荷、新能源分配、储能运行以及购售电决策纳入同一框架，在运行成本、碳排放、网络时延、服务质量、新能源利用率和区域峰值净购电之间进行权衡。碳约束、电价机制与新能源波动等情景应从同一联合基准独立重构，并在相同任务集、容量边界、功率映射和评价口径下接受完整审计，从而辨析不同外部条件对任务迁移方向、执行窗口与能源行为的影响。

2 问题分析

本题同时包含任务级离散决策、分钟级连续占用和小时级能源结算。若把任务直接压缩为小时平均负荷，会漏掉只在小时内短暂重叠却造成瞬时 GPU 峰值的任务；若把所有触及某小时的任务都按整小时计费，又会高估 AI 电量。因此本文先保留任务的真实起止区间，再用“是否正重叠”审计瞬时容量，用“实际重叠时长”核算 GPU-hour 和电量，最后把重建负荷传给能源模型。

2.1 问题一：预测与末端调度分离

预测对象是区域—任务类型—小时的到达 GPU 需求。训练、验证、测试必须按时间顺序切分，且多步预测时后续滞后项只能使用此前预测值，不能回填测试真值。日周期与周周期朴素模型提供可解释基线，Huber 回归处理尖峰需求并通过验证集选择超参数 [1]。预测只用于精度评价；最后 24 小时调度仍读取第 2376 至 2399 小时实际到达的 538 个任务，从而避免“以预测量替代真实任务”的口径错误。

末端任务可能跨越第 2399 小时，因此调度时域延伸到第 2405 小时；第 2406 小时只用于能源和 SOC 结算。实时推理必须到达即开工，弹性任务可在到达与截止之间选择整数开工时刻。候选区域还需同时通过单向时延、GPU、IT 功率和设施功率下界筛选。

2.2 问题二：五个方向的有限任务邻域

全体 50000 个任务形成的区域—开工组合远超运行预算。本文不把“成本最小”“碳最小”等命名误写成数学最优，而是令五个名称分别表示搜索优先方向：成本、碳、新能源、服务和平衡。每个方向按固定次序访问任务并评价 10000 个单任务移动候选；增量数组只更新受影响的区域和小时，但每个方向结束后仍对全部任务执行一次独立全量审计。这样把搜索效率与最终可信性分开：增量判断负责筛选，全量审计负责确认。

系统净成本定义为购电支出减售电收入。题面售电边界较大，因此负成本只表示这一核算边界内售电收入超过购电支出。为揭示结果来源，除总成本外还分别报告购电量、售电量、购电支出和售电收入，不以单一负数掩盖现金流结构。

2.3 问题三：固定负荷下的离散 SOC 动态规划

本问固定附件中的基准 AI IT 负荷，任务调度不再变化。每个区域设置 21 个等距 SOC 状态，并显式加入真实初始 SOC；逐小时只枚举满足容量、充放电功率、购售电互斥、能量守恒和终端 SOC 等式的转移。候选集合必须包含 no-action，另外按成本、碳、新能源、峰值、爬坡和平衡六种偏好形成策略。相同轨迹按哈希去重后再做候选集内 Pareto 支配筛选 [2]。

高循环策略可能在未计退化成本时获得较好账面指标。故等效循环次数是解释变量而非新的硬约束：本文如实报告成本最小、平衡和新能源优先策略的循环水平，并用终端 SOC 放宽实验区分“终端库存约束影响”与“策略本身改善”。

2.4 问题四：按情景动态重建邻域

联合问题中，任务方案改变设施负荷，储能轨迹又改变任务移动的边际电价和边际碳信号。固定若干预制任务方案再逐情景挑选，会切断这种反馈。本文对每个情景从共同任务基线和真实初始 SOC 独立重启：先求当前负荷下的储能，再依据该储能形成的价格、碳、购电和弃电信号重新生成 600 个任务候选；接受改进后重建下一轮邻域。最多 8 轮，连续 2 轮无改善即停止。

17 个情景覆盖基准、4 个碳约束水平、3 个峰谷价差、3 个售电机制、3 个新能源水平，以及种子 2026、2027、2028 的新能源波动。所有情景保持任务集、时域、PUE、功率映射和评价公式一致。碳目标未达到只能表述为“声明启发式内未达到”，不能据此推断数学不可行。

2.5 四问衔接与证据边界

四问共享任务重叠、设施负荷、能源守恒和审计函数，但不直接拼接决策结果。问题二以问题一可行基线启动；问题三独立使用题定固定负荷；问题四再以问题二平衡任务方案为共同基线，联合重算储能。输出可信性来自结构化结果、逐行 CSV、完整约束审计和两次隔离复算。由于不存在独立 Oracle，最高可信等级限定为 scenario-feasible。

3 模型假设

为统一小时级调度与分钟级资源计量，假设任务开工时刻按照整数小时选取，而任务在各小时内的 GPU-hour 和能耗根据实际起止时刻与该小时的重叠时长计算。附件中的 GPU 需求、预计持续时间、到达时刻、来源区域、最大允许时延和最晚完成时刻均被视为准确且确定的输入参数，不另行建立执行时间和资源需求的随机模型。所有任务仅能选择一个执行区域和一个开工时刻，自开工至完成保持连续运行，不允许拆分、抢占、暂停或中途迁移。

假设实时推理任务必须在到达时刻立即开工，其执行区域只能从满足单向网络时延和资源容量的区域中选择。批量推理与 AI 训练任务可以延迟开工，但不得早于到达时刻，且必须在任务有效截止时点与系统时点 2406 中较早者之前完成。第 2400 至第 2405 小时只用于此前到达弹性任务的结清，第 2406 小时不产生任务资源占用，只承担电力与储能终端结算。

假设同一任务类型的单位等效 GPU 平均 IT 功率在研究期内保持为功率映射附件给定值，不随区域和时间改变。非 AI IT 负荷在各区域和各时段固定且不可迁移，只有 AI 任务负荷能够随执行区域及开工时刻改变。区域设施功率由 AI 与非 AI 合计 IT 功率乘以对应 PUE 得到，PUE 在研究期内按附件取值，不建立其随环境或负荷率变化的动态模型。

假设区域间通信只体现为附件给出的来源区域至执行区域单向网络时延，时延在研究期内确定且不受网络拥塞影响。来源区域与执行区域相同时仍采用时延矩阵中的对应记录，不自行设定为零。由于题面没有给出网络带宽、迁移数据量、传输能耗和传输费用等信息，上述因素不被纳入模型。

假设购电价格、售电价格、电网碳强度、可用新能源和固定负荷在单个小时内保持恒定。各区域逐小时独立满足能源平衡，不建立区域间线路潮流模型，区域售电被视为向系统边界外送。可用新能源可以被分配至直接供给负荷、储能充电、外送或弃电，其优先关系由实际策略与能源平衡共同确定，而不预设全部新能源均被本地直接消纳。运行碳排放仅按电网购电量与相应碳强度累计，不计新能源、储能设备和通信设施的生命周期排放。

假设储能能在第 0 小时运行前的状态唯一取自附件中的初始 SOC，后续状态均在该绝对值基础上递推，不将初始状态归零或作为待估参数。区域逐时基准 SOC 只用于方案核验与比较，不作为优化轨迹的固定约束。充电效率作用于进入储能的能量，放电效率作用于储能侧能量消耗，未给出的自放电与储能退化成本不予考虑。每个区域在第 2406 小时运行后的 SOC 等于其初始 SOC，从而避免通过透支终端能量获得虚假的当期收益。

假设同一储能在同一小时只能处于充电、放电或空闲状态，不能同时充放电；区域购电和售电也不能在同一小时同时发生。两类行为均受附件所给功率上限约束，若价格和效率条件不能自然排除无效循环，则通过互斥状态约束加以限制。问题三中的 IT 负荷固定为基准 AI IT 负荷与非 AI IT 负荷之和，不重新调整任务的执行区域和开工时刻。

假设预测模型与正式调度严格分离，预测区间的估计值只用于测试精度评价，最后 24 小时基础调度以及问题二至问题四的正式计算均使用实际任务和实际逐时参数。服务质量仅由

题内可观测的即时开工、单向时延 SLA、按期完成情况及弹性任务等待时间表示，不引入用户满意度或可靠性等缺乏数据支持的变量。进行碳约束、电价机制与新能源波动情景比较时，除指定变化因素外，其余任务集、设备容量、网络时延、功率映射及评价公式均保持一致。

假设普通空白值在未经核验前均属于不可裁决缺失，不自动替换为零。只有在互斥进流与出流字段中，空白所在行为孤立事件、对应另一列明确非零，且备注、相邻记录和全表口径共同支持互斥解释时，才将其认定为结构零。经过处理的数据还应接受任务唯一执行、实时即时开工、时延与截止、GPU 和功率容量、能源守恒、SOC 递推、终端状态及购售电边界的统一审计。

4 符号说明

为避免符号表挤占正文并降低可读性，本文只列出后续推导反复使用的核心符号；仅出现一次的辅助量在公式后就地解释。任务、能源和评价指标分组列示，均采用模板默认正文字号。

4.1 任务、预测与容量符号

表 1: 任务与预测核心符号

符号	含义	单位/类型
i, r, t, k	任务、区域、小时、任务类型索引	索引
a_i, h_i, F_i	到达时刻、持续小时数、有效截止时点	h
g_i, o_i, k_i	GPU 需求、来源区域、任务类型	GPU/类别
$\ell_{oir}, \ell_i^{\max}$	来源至执行区单向时延及任务上限	ms
$\omega_{it}(s)$	开工时刻为 s 时，任务与小时 t 的重叠时长	h
$\chi_{it}(s)$	任务在小时 t 是否存在正重叠	二元参数
Ω_i	任务 i 的合法区域一开工候选集合	集合
x_{irs}	任务是否在区域 r 、时刻 s 开工	二元变量
$D_{rkt}, \hat{D}_{rkt}$	实际与预测的逐时到达 GPU 需求	GPU
$x_{rk,t}$	Huber 模型的滞后量与周期特征向量	向量
$G_r^{\max}$	区域可调度 GPU 容量	GPU
$P_r^{IT, \max}, P_r^{F, \max}$	区域 IT 与设施功率上限	MW
p_k^{GPU}	任务类型单位 GPU 的平均 IT 功率	MW/GPU
π_r	区域 PUE	无量纲
L_{rt}^N, L_{rt}^{BAI}	非 AI 负荷与问题三固定 AI 基准负荷	MW
$L_{rt}^{AI, avg}, L_{rt}^F$	AI 小时平均负荷与设施负荷	MW

4.2 电网、新能源与储能符号

表 2: 能源与储能核心符号

符号	含义	单位/类型
R_{rt}^{av}	可用新能源功率	MW
$R_{rt}^{use}, R_{rt}^{ch}$	新能源直接消纳与储能充电功率	MW
$R_{rt}^{sell}, R_{rt}^{curt}$	新能源外送与弃电功率	MW
$G_{rt}^{buy}, G_{rt}^{sell}$	电网购电与系统边界外送功率	MW
I_r^{max}, X_r^{grid}	区域最大购电与最大外送功率	MW
C_{rt}, D_{rt}	储能充电与放电功率	MW
S_{rt}, S_r^0	时段末 SOC 与运行前初始 SOC	MWh
S_r^{min}, S_r^{max}	SOC 下限与上限	MWh
C_r^{max}, D_r^{max}	最大充电与放电功率	MW
η_r^c, η_r^d	充电效率与放电效率	无量纲
$c_{rt}^{buy}, c_{rt}^{sell}$	购电价格与售电价格	元/MWh
κ_{rt}	电网购电碳强度	tCO ₂ /MWh
N_{rt}	净购电功率 $G_{rt}^{buy} - G_{rt}^{sell}$	MW

4.3 评价与搜索符号

表 3: 评价指标与搜索符号

符号	含义	单位/类型
C_{op}	购电支出减售电收入后的运行成本	元
E_{CO_2}	电网购电产生的累计碳排放	tCO ₂
U_{RE}	新能源有效利用率	无量纲
L_{net}	GPU-hour 加权网络时延	ms
$Q_{service}$	实时、按期和等待指标形成的服务质量	无量纲
p^{peak}	六区域非负峰值净购电功率之和	MW
V	相邻小时净购电绝对变化量之和	MW
N^{cycle}	储能等效完整循环次数之和	次
Ψ	有限候选比较使用的标准化代理分数	无量纲
$\rho_C, \delta_P, \delta_S, \delta_R$	碳约束、峰谷价差、售电与新能源情景参数	无量纲

其中 χ_{it} 与 ω_{it} 分别服务于瞬时容量和小时电量，二者不可互换； U_{RE} 、 L_{net} 和服务质量只有在分母有效时才进入评价。完整实现中的辅助变量、状态哈希与停止计数见程序及结构化运行证据。

5 模型的建立与求解

5.1 统一时间、资源与能源口径

任务 i 的 GPU 数、到达时刻、持续小时数和有效截止分别记为 g_i, a_i, h_i, F_i , 其中 $h_i = d_i/60$, $F_i = \min\{l_i, 2406\}$ 。任务在整数时刻 s_i 开工, 与小时区间 $[t, t+1)$ 的重叠量为

$$\omega_{it} = \max\{0, \min(t+1, s_i + h_i) - \max(t, s_i)\}, \quad \chi_{it} = \mathbf{1}\{\omega_{it} > 0\}. \quad (1)$$

χ_{it} 用于瞬时 GPU 与功率边界, ω_{it} 用于电量。合法候选集合满足

$$\Omega_i = \{(r, s) : s \geq a_i, s + h_i \leq F_i, \ell_{oir} \leq \ell_i^{\max}, \omega_{i,2406} = 0\}. \quad (2)$$

每个任务恰选一个候选, 实时任务还满足 $s_i = a_i$ 。区域 r 在小时 t 的 GPU、IT 与设施功率约束为

$$\sum_i g_i \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \leq \bar{G}_r, \quad (3)$$

$$L_{rt}^N + \sum_i g_i p_{ki}^{GPU} \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \leq \bar{P}_r^{IT}, \quad (4)$$

$$\pi_r \left(L_{rt}^N + \sum_i g_i p_{ki}^{GPU} \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r) \right) \leq \bar{P}_r^F. \quad (5)$$

AI 平均负荷则以 ω_{it} 累计。运行成本、购电碳排放与新能源利用率统一为

$$C = \sum_{r,t} (c_{rt}^{buy} G_{rt}^{buy} - c_{rt}^{sell} G_{rt}^{sell}), \quad (6)$$

$$E = \sum_{r,t} \kappa_{rt} G_{rt}^{buy}, \quad (7)$$

$$U = \frac{\sum_{r,t} (R_{rt}^{use} + R_{rt}^{ch} + R_{rt}^{sell})}{\sum_{r,t} R_{rt}^{av}}, \quad (8)$$

其中 U 仅在分母为正时计算。网络时延按任务 GPU-hour 加权, 服务质量由实时 SLA、按期完成率和等待统计共同解释。

5.2 问题一：严格闭环预测与基础调度

5.2.1 候选预测模型与选模

对区域 r 、任务类型 k 的到达 GPU 序列 D_{rkt} , Huber 候选使用滞后 1, 2, 3, 24, 48, 168 及日、周正余弦特征。其损失为

$$\min_{b, \theta, \sigma > 0} n\sigma + \sigma \sum_t \rho_\epsilon \left(\frac{D_{rkt} - b - x_t^\top \theta}{\sigma} \right) + \alpha \|\theta\|_2^2. \quad (9)$$

其特征向量明确写为

$$x_{rk,t} = [D_{rk,t-1}, D_{rk,t-2}, D_{rk,t-3}, D_{rk,t-24}, D_{rk,t-48}, D_{rk,t-168}, \sin(2\pi t/24), \cos(2\pi t/24), \sin(2\pi t/168), \cos(2\pi t/168)]^\top. \quad (10)$$

短滞后捕捉临近惯性, 24 小时与 168 小时滞后分别对应日、周重复结构, 正余弦项避免把周期边界处理成跳变。

超参数网格为 $\epsilon \in \{1.10, 1.35, 1.75\}$ 、 $\alpha \in \{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}\}$ ，并与 24 小时、168 小时季节朴素模型比较。第 0 至 2351 小时训练，第 2352 至 2375 小时验证，第 2376 至 2399 小时测试。验证阶段按 RMSE、MAE、WAPE 和固定模型次序破除并列；测试阶段闭环递推，字段 `FeatureUsesTestTruth` 全为 false。

表 4: 问题一最终测试的模型比较（18 条序列指标取平均）

模型	MAE/GPU	RMSE/GPU	WAPE
24 小时季节朴素	35.3032	46.9509	1.0809
168 小时季节朴素	35.9120	46.9954	1.2171
验证集选定模型	25.5892	34.5070	0.8231

表 5: 验证选模后按任务类型汇总的测试误差

任务类型	平均 MAE/GPU	平均 RMSE/GPU	平均 WAPE
实时推理	3.1140	4.3412	0.8465
批量推理	12.7318	16.9469	0.7328
AI 训练	60.9217	82.2330	0.8899

AI 训练的绝对误差最高，原因是单任务 GPU 规模和尖峰幅度显著大于推理任务；实时推理绝对误差较小，但因真实需求基数较低，WAPE 并未同步降到最低。故三项指标必须联合解释，不能以单一 WAPE 判断容量调度风险。选定的 17 个 Huber 模型覆盖多组 ϵ 与 α ：其中 $\epsilon = 1.75, \alpha = 10^{-4}$ 出现 6 次，其余组合分散出现，说明逐序列验证选择并非退化为单一公共参数。

18 条序列中 17 条选择 Huber，RegionC 的实时推理选择 168 小时季节朴素。相对两条朴素基线，验证集选定模型的平均 MAE 至少下降 27.5%，说明独立验证选模在本测试窗口内有效；但这只是一次保留测试，不代表长期泛化误差。将 18 条序列聚合后的逐小时预测与真实值见图 1。




图 1: 第 2376 至 2399 小时聚合 GPU 需求：预测与真实值

5.2.2 538 个实际任务的末端调度

最后 24 小时不用预测需求，而使用 538 个实际到达任务。确定性可行构造依次按实时属性、截止、持续时间、GPU 需求和任务编号排序，再按等待、时延和新增峰值利用率选择候选。共有 68 个任务在第 2400 至 2405 小时完成，且第 2406 小时任务占用为零。峰值利用率与按重叠时间折算的平均利用率分别为

$$U_{rt}^{peak} = \frac{\sum_i g_i \chi_{it} \mathbf{1}(r_i = r)}{\bar{G}_r}, \quad U_{rt}^{avg} = \frac{\sum_i g_i \omega_{it} \mathbf{1}(r_i = r)}{\bar{G}_r}. \quad (11)$$

图 2 来自 solve v12 的逐时图形数据，完整调度表接受任务唯一性、时窗、时延和三类容量全量审计。




图 2: 最后 24 小时各区域 GPU 利用率

5.3 问题二：五方向增量任务搜索

问题二不启用储能。逐时能源满足

$$R_{rt}^{use} = \min\{R_{rt}^{av}, L_{rt}^F\}, \quad (12)$$

$$G_{rt}^{buy} + R_{rt}^{use} = L_{rt}^F, \quad (13)$$

$$R_{rt}^{use} + R_{rt}^{sell} + R_{rt}^{curt} = R_{rt}^{av}, \quad (14)$$

且购售电互斥并受进出口上限约束。对某个任务移动，只重算原执行区、新执行区及任务占用小时上的 GPU、IT、设施功率和能源数组；若任一硬边界失败，候选立即淘汰。通过增量检查后，根据搜索方向构造分数：成本方向优先降低净成本，碳方向优先降低购电碳排放，新能源方向优先减少弃电，服务方向优先减少时延与等待，平衡方向同时考虑上述变化。只有严格改善才更新 incumbent。

该增量过程不替代最终验证。每个方向结束后重新从任务表构造全部区域一小时数组，并对 50000 个任务执行完整审计。每个搜索方向以同一可行任务方案为起点，完整评价 10000 个候选；“方向名”仅说明候选排序准则。

表 6: 问题二五类有限搜索结果

方向	成本/亿元	碳/t	新能源率	时延/ms	迁移数	接受数
成本	-4.2334	10.2851	0.680386	6.2235	368	422
碳	-4.1966	14.3916	0.679078	5.1594	209	0
新能源	-4.2230	14.3916	0.680193	7.0758	574	761
服务	-4.1966	14.3916	0.679078	5.1594	209	0
平衡	-4.2180	16.5160	0.679962	6.5824	561	854

平衡方向被用于后续联合基线。五次搜索共评价 50000 个候选，每个方向均对 50000 个任务执行一次全量审计。平衡方案的服务质量为 0.990393，最大等待为 485 小时；这说明代理评分允许以等待损失换取其他指标，不能只根据“平衡”名称推断服务最优。

表 7: 问题二成本现金流分解

方向	购电/MWh	售电/MWh	购电支出/万元	售电收入/亿元	净成本/亿元
成本	25.8055	1343742.0294	0.8516	4.2335	-4.2334
碳	40.4664	1329591.2956	1.2328	4.1967	-4.1966
新能源	40.4664	1339961.0855	1.2328	4.2231	-4.2230
服务	40.4664	1329591.2956	1.2328	4.1967	-4.1966
平衡	43.7999	1337864.0359	1.4424	4.2182	-4.2180

表 7 说明负成本几乎完全由售电收入驱动。

平衡方案相对于未搜索基线把净成本由 -4.196581 亿元降至 -4.218017 亿元；碳排放由 14.3916 增至 16.5160 tCO₂；它是有限候选集中的折中结果，不构成跨方案 Pareto 最优。

5.4 问题三：离散 SOC 动态规划与候选筛选

设施负荷固定为 $L_{rt}^F = \pi_r(L_{rt}^{BAI} + L_{rt}^N)$ 。令 S_{rt} 为时段末 SOC，充放电功率为 C_{rt}, D_{rt} ，则

$$S_{rt} = S_{r,t-1} + \eta_r^c C_{rt} - D_{rt} / \eta_r^d, \quad (15)$$

$$S_r^{\min} \leq S_{rt} \leq S_r^{\max}, \quad S_{r,2406} = S_r^0. \quad (16)$$

每区使用 21 个等距状态并额外加入 S_r^0 。设 $\mathcal{S}_r$ 为离散状态集合， $\phi_t(s, s')$ 为从 s 转移至 s' 时对应策略的单步代价，则动态规划递推为

$$J_t(s') = \min_{s \in \mathcal{S}_r: (s, s') \text{ 可行}} \{J_{t-1}(s) + \phi_t(s, s')\}, \quad J_{-1}(S_r^0) = 0. \quad (17)$$

可行转移由充放电功率、购电上限与能源守恒共同决定；正式方案终点固定为 S_r^0 。成本策略取购电支出减售电收入，碳策略放大购电碳排放，新能源策略主要惩罚弃电，峰值策略使用购电平方，爬坡策略惩罚相对参考购电的绝对变化，平衡策略组合成本、碳、弃电和购电平方。逐时保留最优前驱并在终点回溯完整 SOC 轨迹。

峰值、爬坡和等效循环定义为

$$P = \sum_r \max\{0, \max_t (G_{rt}^{\text{buy}} - G_{rt}^{\text{sell}})\}, \quad V = \sum_{r,t} |N_{rt} - N_{r,t-1}|, \quad (18)$$

$$N^{cycle} = \sum_r \frac{\sum_t (C_{rt} + D_{rt})}{2(S_r^{max} - S_r^{min})}. \quad (19)$$

表 8: 问题三七策略的经济、碳与新能源指标

策略	成本/亿元	碳/t	新能源率	唯一轨迹
no-action	-4.1982	8.8506	0.679150	是
成本	-4.5875	0.0000	0.711735	是
碳	-4.1990	0.0000	0.679300	是
新能源	-4.5856	4.6997	0.771475	是
峰值	-4.1990	0.0000	0.679300	否（同碳策略）
爬坡	-4.1982	11.4975	0.679305	是
平衡	-4.5858	0.2241	0.771439	是

表 9: 问题三七策略的峰值、爬坡与循环指标

策略	峰值/MW	爬坡/MW	等效循环	候选内非支配
no-action	31.5979	63.1957	0.000	否
成本	0.0000	0.0000	240.186	是
碳	0.0000	0.0000	2.146	否
新能源	2.7455	15.2020	1568.882	是
峰值	0.0000	0.0000	2.146	否
爬坡	40.9020	81.8040	2.496	否
平衡	0.3740	0.7480	1568.242	是

选中的平衡策略相对 no-action: 成本减少 38764304.59 元, 碳排放减少 8.6265 tCO₂, 峰值减少 31.2239 MW, 绝对爬坡减少 62.4478 MW。累计充、放电分别为 906765.54 MWh 和 786695.83 MWh。图 3 显示终端 SOC 回到初始值。




图 3: 问题三平衡策略的六区域 SOC 轨迹

循环次数很高，主要源于未计退化成本和有限 SOC 网络允许逐日重复利用价差与新能源富余。它不违反题面给定硬约束，但会削弱工程可实施性；因此本文只把该轨迹称为候选集内非支配方案。终端 SOC 放宽实验下，各区终端值降至 35、32、30、90、82、85 MWh，而成本最小策略的成本与强制回到初值时相同，说明当前成本最小候选的结果并非由终端库存被迫抬高造成。

5.5 问题四：任务—储能动态交替搜索

联合模型用真实任务轨迹重建 L_{rt}^F ，并继承前三问全部任务、能源和 SOC 约束。联合基线从问题二平衡任务方案出发，储能侧仍从真实初始 SOC 重启。候选集内的基准联合结果为：成本 -458716347.97 元，碳排放 0.268398 tCO₂，网络时延 6.582432 ms，服务质量 0.990393，新能源利用率 0.771883，峰值购电 0.364428 MW。

每轮联合评价使用七维向量

$$\mathbf{z} = (C, E, -U, P, V, L_{net}, \overline{W}), \quad \Psi(\mathbf{z}) = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^7 \frac{z_j - z_j^0}{\max(|z_j^0|, 1)}. \quad (20)$$

若设置碳目标且候选超过目标，程序按超额比例加入显式罚项。这样可避免亿元级成本在未经尺度化时压倒碳、峰值和服务指标；同时，罚项只用于声明启发式的候选排序，不能转化为不可行性证明。

实际交替过程如下。

1. 对当前任务方案重建逐时设施负荷，并求离散 SOC 储能策略；
2. 由当前电价、碳强度、购电和弃电形成任务移动信号；
3. 按固定次序评价 600 个任务移动候选，只接受通过增量边界的严格改进；
4. 对候选执行 50000 任务全量审计，若接受则以新任务与新储能作为下一轮 incumbent；

5. 达到 8 轮上限或连续 2 轮无改善时停止；每个情景独立重启。

基准情景完成 2 轮、评价 1200 个候选且未接受轮次；10% 碳削减情景在第 2 轮接受一次改进，总计 4 轮和 2400 个候选；种子 2028 的波动情景在第 1 轮接受一次改进，总计 3 轮和 1800 个候选。所有情景合计 37 轮、22200 个候选。

轮次审计进一步区分“局部移动改善”和“整轮联合接受”：基准两轮分别出现 44 和 53 次局部改善，但储能重建后的联合分数均变差，故不更新 incumbent；碳削减 10% 情景仅第 2 轮被接受，联合分数由 58.075356 降至 0.101290，随后连续两轮无改善停止；波动种子 2028 仅第 1 轮被接受，分数由 303.034335 降至 294.820472。该对照表明邻域随前一轮储能信号动态重建，而不是从固定候选表中挑选。完整逐轮轨迹保留在结构化证据中。

表 10: 基准与碳约束情景

水平	轮数	迁移数	成本/亿元	碳/t	新能源率	峰值/MW
基准	2	561	-4.583419	0.5789	0.768912	0.4438
削减 0.00	2	561	-4.583419	0.5789	0.768912	0.4438
削减 0.10	4	582	-4.583651	0.4245	0.768957	0.4438
削减 0.20	2	561	-4.583418	0.5789	0.768912	0.4438
削减 0.30	2	561	-4.583417	0.5789	0.768912	0.4438

表 11: 电价与售电机制情景

类型	系数	轮数	迁移数	成本/亿元	新能源率	峰值/MW
峰谷价差	0.75	2	561	-4.583419	0.768912	0.4438
峰谷价差	1.00	2	561	-4.583419	0.768912	0.4438
峰谷价差	1.25	2	561	-4.583419	0.768912	0.4438
售电机制	0.00	2	561	0.000005	0.768926	0.4438
售电机制	0.50	2	561	-2.291688	0.768917	0.4438
售电机制	1.00	2	561	-4.583419	0.768912	0.4438

表 12: 新能源水平与波动情景

类型	水平/种子	迁移数	成本/亿元	碳/t	新能源率	峰值/MW
水平	0.80	561	-3.914911	500.5503	0.892089	92.1180
水平	1.00	561	-4.583419	0.5789	0.768912	0.4438
水平	1.20	561	-4.592361	0.0000	0.652385	0.0000
波动	2026	561	-4.534058	760.7500	0.768841	273.9082
波动	2027	561	-4.532170	852.0600	0.768729	298.6499
波动	2028	583	-4.537630	464.9554	0.768887	146.1294

20% 与 30% 碳削减目标的状态是 `target_infeasible_within_declared_heuristic`，即声明搜索内未达到。售电系数改变几乎只影响净成本，新能源水平和波动则同时改变碳排放与峰值购电，说明新能源不确定性是联合运行的主要敏感源。

5.6 统一约束审计与方法边界

任务审计逐项检查唯一执行、实时即时开工、到达、截止、单向时延、第 2406 小时禁占用、GPU、IT 和设施功率。能源审计检查

$$e_{rt}^{energy} = G_{rt}^{buy} + R_{rt}^{av} + D_{rt} - L_{rt}^F - C_{rt} - G_{rt}^{sell} - R_{rt}^{curt}, \quad (21)$$

$$e_{rt}^{SOC} = S_{rt} - S_{r,t-1} - \eta_r^c C_{rt} + D_{rt}/\eta_r^d. \quad (22)$$

只有最大残差、互斥、功率边界与终端等式全部通过才写出正式结果。

实现边界 D1 Q2 与 Q4 是预声明候选预算内的 best-found 可行解，不是穷举最优解。

实现边界 D2 Q3 使用 21 个 SOC 网格状态，未计题面未给出的退化成本与循环寿命上限。

实现边界 D3 Q4 的随机波动只使用固定种子 2026、2027、2028，并逐情景独立重启。

证据边界 L1 无独立 Oracle，最高可信等级为 scenario-feasible。

证据边界 L2 候选集内非支配不等于完整决策空间的 Pareto 前沿。

证据边界 L3 Q2 方案名表示搜索方向，不表示跨方案的对应目标最小值。

6 模型检验与灵敏度分析

6.1 硬约束、复算与双运行

solve v12 的约束审计显示：任务唯一性、到达、截止、实时开工、时延、GPU、IT 与设施功率均通过；Q3 和 Q4 的能源平衡、SOC、功率、互斥及终端状态最大绝对残差不超过 2.274×10^{-13} 。这些检验说明结果在给定容差与题面参数内自洽，但不提供最优性证书。

两次隔离运行使用相同输入副本、同一 code v15 与固定种子，自然耗时分别为 1687.58 s 和 1706.49 s。除记录自然耗时的 `method_runtime.json` 外，48 个正式输出文件逐字节一致，证明给定环境下结果可复现；程序与结果的完整 SHA-256 保留在交付审计证据中。

6.2 问题二参数灵敏度

以平衡方案成本 -421801727.45 元为基准，对购电价格整体缩放。系数为 0.8、0.9、1.1、1.2 时，成本分别为 -421804612.25、-421803169.85、-421800285.05、-421798842.65 元，相对变化绝对值不超过 0.000684%。图 4 表明当前净成本对购电价格整体缩放不敏感，原因是购电支出相对售电收入很小。




图 4: 问题二净成本的购电价格灵敏度

新能源水平系数为 0.8、0.9、1.1、1.2 时，成本分别为 -3.039123 、 -3.811292 、 -4.464601 、 -4.576676 亿元，相对基准变化为 27.9490%、9.6426%、-5.8460%、-8.5030%。图 5 呈现明显非线性：新能源下降时购电缺口扩大，而上升时外送上限与弃电共同限制边际收益。




图 5: 问题二净成本的新能源水平灵敏度

6.3 终端 SOC 与高循环策略解释

终端 SOC 放宽后，Q3 成本最小候选仍为 -458752156.98 元，说明其主要驱动是新能源与价格结构而非末端库存；但平衡与新能源策略的等效循环分别达到 1568.242 和 1568.882。题面未给循环寿命与退化成本，故高循环账面收益只能作为候选结果，不能直接外推为可部署收益。

Q4 三个新能源波动种子的峰值购电为 146.1294–298.6499 MW、碳排放为 464.9554–852.0600 tCO₂，显示单一随机轨迹不足以概括风险；当前三种子只提供方向性稳健性证据。

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

模型对四问采用同一数据口径：瞬时 GPU 容量按任务重叠计算，小时电量按持续时间分摊，避免平均负荷掩盖峰值。Q1 严格按训练、验证、闭环测试排序，并保留季节朴素基线；Q2 将增量候选评价与 50000 个任务的全量审计分开；Q3 强制保留 no-action、对轨迹去重；Q4 在每轮储能更新后重建任务邻域。这些设计分别控制了数据泄漏、搜索成本、基线缺失和“伪联合优化”风险。

五个任务方案、七个储能策略和 17 个联合情景均有逐行结构化结果，硬约束残差通过且两次隔离运行除自然耗时外字节一致。因此结论可复算，并达到当前证据边界下的 scenario-feasible。

7.2 模型不足

Q2 每个方向只检查 10000 个单任务移动，Q4 每轮只检查 600 个候选并最多运行 8 轮，均没有全局最优证书；Q3 的 21 状态 SOC 离散也只给出网格内候选。储能模型未计退化、自放电和备用容量，部分策略等效循环超过 1500，故账面收益不能直接解释为可部署收益。负成本主要来自题面边界内售电收入高于购电支出，也不表示全生命周期成本为负。

通信侧仅使用静态单向时延，未纳入带宽、拥塞和迁移能耗；最大等待仍可达到 485 小时，说明综合服务指标不能替代任务级尾部检查。20% 与 30% 碳目标未达到只是当前启发式结果，不是数学不可行证明。当前 benchmark 又无独立 Oracle，约束通过和双运行只能证明内部一致与可重复，不能证明外部真实最优。

7.3 推广方向

后续应优先扩大 Q2/Q4 邻域或引入混合整数规划上界，并沿用同一全量审计；Q3 可加入每 MWh 吞吐退化成本、年度循环上限并做网格加密。在线场景可采用滚动时域：逐小时更新任务、新能源和价格预测，冻结已开工任务并传递绝对 SOC，这与模型预测控制一致 [3]。多目标部分可用 ε -约束法扩充非支配候选 [2]，但仍须区分“候选内非支配”和“已证 Pareto”。

参考文献

- [1] Peter J. Huber. Robust estimation of a location parameter. *The Annals of Mathematical Statistics*, 35(1):73–101, 1964.
- [2] Kaisa Miettinen. *Nonlinear Multiobjective Optimization*. Springer, Boston, 1999.
- [3] James B. Rawlings, David Q. Mayne, and Moritz M. Diehl. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. Nob Hill Publishing, 2 edition, 2017.