

机房巡检管理制度

发文部门：信息技术部 文号：IT-XJ-2026-007

一、总则

为保障数据中心机房安全稳定运行，规范巡检工作，制定本制度。本制度适用于全公司两个机房的日常巡检。

二、巡检频次

机房实行每日两次巡检，分别为上午 9 点和下午 5 点。

UPS 电源每月进行一次放电测试，精密空调每季度清洗一次滤网。

三、巡检内容

1. 检查机房温湿度：温度应保持在 22-26 摄氏度，相对湿度 40%-60%，超限应立即调节并记录。
2. 检查 UPS 电池状态及告警指示灯。
3. 检查消防系统气体钢瓶压力表读数是否正常。
4. 检查漏水检测绳有无报警。

四、异常处理

巡检发现异常应在 15 分钟内上报值班经理，
重大隐患须在 1 小时内报告信息技术部负责人。