



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AD07.B.06094/23

Серия **RU** № **0362571****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения (адрес юридического лица): 195009, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Адрес места осуществления деятельности: 195009, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12 корпус 2 литер А, помещения № 6-9. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10AD07. Дата решения об аккредитации: 24.03.2016. Телефон: +74952211810. Адрес электронной почты: info@velessert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИ-Т" Место нахождения (адрес юридического лица): 350075, Россия, Краснодарский край, городской округ Краснодар, город Краснодар, улица имени Стасова, дом 178, помещение 118 Адрес места осуществления деятельности: 350075, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Стасова, дом 178-180, корпус 1 Основной государственный регистрационный номер 1132312008564. Телефон: +78619914470 Адрес электронной почты: info@ntk-profi-t.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИ-Т"

Место нахождения (адрес юридического лица): 350075, Россия, Краснодарский край, городской округ Краснодар, город Краснодар, улица имени Стасова, дом 178, помещение 118 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 350075, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Стасова, дом 178-180, корпус 1

ПРОДУКЦИЯ Автономный контроллер КУТ300-АК

Маркировка взрывозащиты согласно приложению (бланки №№ 0915496, 0915497). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 26.51.44-001-20705122-2019. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9030209900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 113РИП-012 от 31.10.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OK59)

Акта анализа состояния производства №23/10/0008 от 12.10.2023, выданного Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10AD07) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Марчук Екатерина Вадимовна

Технической документации: технические условия ТУ 26.51.44-001-20705122-2019, руководство по эксплуатации ПМФР.426400.001 РЭ, чертежи ПМФР.426400.001 СБ, ПМФР.426400.001, ПМФР.426469.001 СБ, ПМФР.426469.001 ЭЗ, ПМФР.426469.001 ПЭЗ, ПМФР.426469.001, ПМФР.741128.007, ПМФР.741128.006, ПМФР.741231.001, ПМФР.745352.001, ПМФР.754463.003, ПМФР.754463.004, ПМФР.754463.005, ПМФР.758746.001 ТМ, ПМФР.426496.012, ПМФР.426496.012 СБ, ПМФР.426496.012 ЭЗ, ПМФР.426496.012 ПЭЗ, ПМФР.758746.003 ТМ, ПМФР.754463.002, ПМФР.754463.006

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначенный срок эксплуатации 10 лет, хранение контроллеров должно осуществляться по условиям класса СЗ согласно ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001, назначенный срок хранения КУТ300-АК - 6 месяцев с момента изготовления. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 09.2023 года. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" согласно приложениям - бланки №№ 0915496, 0915497.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

31.10.2023

ПО

30.10.2028



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.И.И.
(подпись)
И.И.И.
(подпись)



Родивон Галина Александровна
(Ф.И.О.)

Хорунжий Павел Михайлович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.06094/23

Серия **RU** № **0915496**

1. Назначение и область применения

Сертификат соответствия распространяется на автономный контроллер КУТ300-АК (далее – контроллер), предназначенные для построения систем телемеханики на объектах с различной топологией.

Область применения – вне взрывоопасных зон, с выходными искробезопасными цепями, предназначенными для подключения устройств, устанавливаемых во взрывоопасных зонах классов I и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров категорий IIA и IIB по ГОСТ 31610.20-1-2016/IEC 60079-20-1:2010, согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и другим нормативным документам, регламентирующим применение оборудования в потенциально взрывоопасных средах в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.

2. Описание оборудования и средств обеспечения взрывозащиты

Контроллеры КУТ300-АК имеют моноблочное исполнение в виде печатной платы, помещенной в защитный кожух.

Электропитание изделия обеспечивается от батареи элементов напряжением не более 3,67 В. Все элементы питания соединены параллельно.

Основными объектами применения КУТ300 являются системы АСУ ТП и различные информационные системы в составе программно-технических комплексов в том числе:

- газорегуляторные пункты и газораспределительные станции, узлы учета газа;
- системы коррозионного мониторинга объектов хранения и транспортирования газа;

- газорегуляторные пункты шкафного исполнения, а также отдельные точки контроля газотранспортной сети в том числе в условиях отсутствия сетевого электроснабжения.

Контроллеры имеют три типа исполнения – КУТ300-АК1, КУТ300-АК2 и КУТ300-АК3, которые отличаются по количеству каналов аналоговых и дискретных сигналов.

Подробное описание конструкции контроллеров приведено в руководстве по эксплуатации.

Основные технические данные:

Маркировка взрывозащиты:	Ex [Ex ib Gb] IIB X
Температура окружающей среды, °C	от минус 40 до +60
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1,5
Напряжение питания $U_{пит}$, В	3,6 ± 0,2
Максимальное напряжение U_0	6,0

Электрические параметры искробезопасной цепи приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Значение
Напряжение питания $U_{пит}$, В	3,6
Максимальное выходное напряжение U_0 , В	6,0
Максимальный выходной ток I_0 , мА	210
Максимальная внешняя емкость C_0 , мкФ	250
Максимальная внешняя индуктивность L_0 , мГн	1,6

Взрывозащищенность контроллеров обеспечивается выполнением общих требований ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), и видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь "i" по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Внесение изготовителем в конструкцию и техническую документацию изменений, влияющих на взрывобезопасность и соответствие контроллеров требованиям ТР ТС 012/2011, возможно только по согласованию с органом по сертификации ООО «Центр Сертификации «ВЕЛЕС».

Данный сертификат соответствия подтверждает соответствие требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 и не рассматривает любые другие виды безопасности контроллеров.

3. Оборудование соответствует требованиям:

ТР ТС 012/2011

ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)

ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования;
Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i".

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Нико
(подпись)

Иван
(подпись)



Родивон Галина Александровна
(Ф.И.О.)

Борунжий Павел Михайлович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.06094/23

Серия **RU** № **0915497**

4. Маркировка

Маркировка, наносимая на оборудование, должна включать следующие данные:

- 4.1 наименование предприятия-изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- 4.2 обозначение типа оборудования;
- 4.3 порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- 4.4 маркировку взрывозащиты см. п. 2 «Основные технические данные»;
- 4.5 наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- 4.6 предупредительные надписи;
- 4.7 единый знак ЕАС обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- 4.8 специальный знак взрывобезопасности **Ex** в соответствии с ТР ТС 012/2011;
- 4.9 другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией.

5. Специальные условия применения

Знак Х, стоящий после Ex-маркировки, означает, что при эксплуатации необходимо соблюдать следующие специальные условия:

- внешние устройства, подключаемые к контроллеру должны иметь искробезопасные электрические цепи согласно требованиям ГОСТ 31610.25-2022 (IEC 60079-25:2020);
- приборы и шкафы, предназначенные для встраивания контроллеров, должны иметь степень защиты от внешней среды не ниже IP54.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



«Центр
Сертификации
ЕАЭС»
М.П.

Родзивон Галина Александровна

(Ф.И.О.)

Хорунжий Павел Михайлович

(Ф.И.О.)