



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG 417/043.RU.02.14428

Серия KG № 0224997

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат».

Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 г.

Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 302.

Телефон: + 996700249054. Адрес электронной почты: info@azia-sertificat.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Техническая Компания Профи-Т».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 350075, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Стасова, дом 182Б, офис 213, помещение 11157, основной государственный регистрационный номер 1132312008564.

Телефон: +7 (861) 991-44-70. Адрес электронной почты: info@ntk-profi-t.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Техническая Компания Профи-Т».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 350075, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Стасова, дом 182Б, офис 213, помещение 11157.

ПРОДУКЦИЯ Барьер искрозащиты ПРОФ-А4Д4, Барьер искрозащиты ПРОФ-А8Д8, Барьер искрозащиты ПРОФ-Н4. Продукция изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 26.30.30-006-20705122-2025.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 30 200 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 3/15.04/25/12 от 15.04.2025, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТЕСТ-ГРУПП», регистрационный номер аттестата аккредитации № 072/Т-123. Акта анализа состояния производства № 250407-2516571 от 10.04.2025, выданного ОСП ОсОО «Азия Сертификат» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.043); эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Крапоткин Дмитрий Александрович.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения, назначенный срок хранения, назначенный срок службы в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: № 250407-2516571 от 10.04.2025. Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (см. бланк № 0208762). Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты, а также иная информация, идентифицирующая продукцию, указаны в Приложении (бланки №№ 0208762, 0208763).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.08.2025 ПО 28.08.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
эксперты (эксперты-аудиторы)Рыжанкова Светлана Николаевна
(ФИО)Намазов Элдик Уланович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЕАЭС KG 417/043.RU.02.14428



Серия KG № 0208762

Сведения о применяемых стандартах, назначения и область применения, основные технические данные, описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты, маркировка

1. Назначение и область применения

Сертификат соответствия распространяется на Барьеры искрозащиты ПРОФ, предназначенные для реализации барьера искрозащиты цепей питания датчиков, находящихся во взрывоопасной зоне и связи с ними.

Область применения — вне взрывоопасных зон, с выходными искробезопасными цепями, предназначенными для подключения устройств, устанавливаемых во взрывоопасных зонах классов 0, 1 или 2 по ГОСТ ИЕС 60079-10-1-2011 согласно маркировке взрывозащиты электрооборудования, ГОСТ ИЕС 60079-14-2011 и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования в потенциально взрывоопасных средах.

2. Описание оборудования и средств обеспечения взрывозащиты

Барьеры искрозащиты ПРОФ выполнены в прямоугольном непрозрачном корпусе из ABS пластика со степенью защиты от внешних воздействий IP20. Внутри корпуса расположен электронный блок, представляющий собой печатную плату с установленными на ней электронными компонентами.

Внешние подключения осуществляются с помощью клеммных колодок, установленных по бокам корпуса.

На лицевой стороне барьера располагается наклейка, содержащая название барьера, логотип организации-разработчика, а также обозначены расположения входных и выходных клемм с цветовой маркировкой.

Подробное описание конструкции устройств приведено в технической документации изготовителя.

Основные технические данные:

Маркировка взрывозащиты:
 ПРОФ-А4Д4, ПРОФ-А8Д8, ПРОФ-Н4.....[Ex ia Ga] ПС/ПВ/ПА
 Температура окружающей среды, °C от минус 40 до + 70
 Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 IP 20.
 Электрические параметры цепей барьеров приведены в таблице 2.1.
 Таблица 2.1

Параметр		Значение			
ПРОФ-А4Д4, ПРОФ-А8Д8					
Минимальное напряжение питания U_m В		250			
Максимальное выходное напряжение U_o В		27,45			
Максимальный выходной ток I_o мА		121			
	ПА	ПВ	ПС		
Максимальная внешняя емкость C_o мкФ		2,0	1,0	0,07	
Максимальная внешняя индуктивность L_o мГн		10,0	5,0	1,0	
ПРОФ-Н4					
Минимальное напряжение питания U_m В		250			
Максимальное выходное напряжение U_o В		11,6			
Максимальный выходной ток I_o мА		46,4			
	ПА	ПВ	ПС		
Максимальная внешняя емкость C_o мкФ		10,8	2,7	0,4	
Максимальная внешняя индуктивность L_o мГн		49,5	24,7	6,1	

Взрывозащищенность барьеров обеспечивается выполнением их конструкции в соответствии с общими требованиями по ГОСТ 31610.0-2014 и видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014.

Внесение изготовителем в конструкцию и техническую документацию изменений, влияющих на взрывобезопасность и соответствие барьеров требованиям ТР ТС 012/2011, возможно только по согласованию с органами по сертификации ООО «Глобал Стандарт».

Данный сертификат соответствия подтверждает соответствие требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 и не рассматривает любые другие виды безопасности барьеров.

3. Оборудование соответствует требованиям:

ТР ТС 012/2011

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
эксперты (эксперты-аудиторы)



Рыжанкова Светлана Николаевна
(ФИО)

Намазов Элдик Уланович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЕАЭС KG 417/043.RU.02.14428



Серия KG

№ 0208763

ГОСТ 31610.0-2019	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование.	Общие
ГОСТ 31610.11-2014	Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i».	видом

4. Маркировка

Маркировка, наносимая на электрооборудование, должна включать следующие данные:

- 4.1 наименование предприятия-изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- 4.2 обозначение типа оборудования;
- 4.3 порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- 4.4 маркировку взрывозащиты см. п. 2 «Основные технические данные»;
- 4.5 наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия
- 4.6 предупредительные надписи;
- 4.7 единый знак ЕАЭС обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- 4.8 специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011.
- 4.9 другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией (диапазон температур окружающей среды, степень защиты оболочки и т.д.).

5. Специальные условия применения

Нет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
эксперты (эксперты-аудиторы)



Рыжанкова Светлана Николаевна
(ФИО)

Намазов Элдик Уланович
(ФИО)