

DEMAND CONTROLLER 업체관리

1. 우당도서관 (제 주)

담당자 :
전화번호 :
PT*CT비 :
목표전력 : 100 KW
부하연결 : 8-CH, 최대용량(13KW), 최소용량(5KW)
특기사항 : 동기접속장치 부착
LOG

2. 경덕전자(서울)

담당자 : 원인섭
전화번호 :
PT*CT비 :
목표전력 : 86 KW
부하상황 :
특기사항 : 동기접속장치 부착, 통신단말장치 부착
LOG
- 일보 저장 ERROR

3. 애경산업(대전)

담당자 : 이상복 대리
전화번호 :
PT*CT비 : 3600
목표전력 : 2100 KW
부하상황 :
특기사항 : 태원-ABB 부착, TD를 이용한 SCADA
LOG
- S/W INSTALL 안됨 (95/9/20 해결, DISKETTE COPY)
- 일보/월보가 잘못나옴 (96/9/20 해결, ROM 교체)

4. 고려화학(울산)

담당자 : 홍창호
전화번호 : 0522-80-1495
PT*CT비 :
목표전력 :
부하상황 :
특기사항 : 태원-ABB(3상3선식) 부착,
LOG
- 부하직결로 재공사,
- Address Error

5. 대한송유관공사(울산)

담당자 : 이승근 과장

전화번호 : 0522-60-1480

PT*CT비 : 7200

목표전력 : 3000 KW

부하상황 :

특기사항 : 태원-ABB 부착, 원계량기는 GE,

LOG

- PRINT 요구 : 삼성 Quiet SP-2417HW (24-p Dot Printer)
- PC 2대에서 MONITORING 요구
- 송유시 현재전력 및 기타 사항들에 대한 재설명 요구

6. 울산주물(울산)

담당자 : 이종길 공장장

전화번호 : 0522-95-7600

PT*CT비 : 720

목표전력 : 650 KW

부하상황 : 4-CH, 자동차단/수동투입, 최대/최소(100KW),

특기사항 : 태원-ABB, 3상4선식, 수급형

PC (386-sx, 8MB) 천리안 ID : red3

LOG

- 640*480 요구
- ADDRESS 연산 ERROR

7. 고려도트(밀양)

담당자 : 김용민

전화번호 : 0527-355-1679

PT*CT비 : 720

전력량계 : 태원-ABB 설치, 3상4선식

목표전력 : 670KW

* 부하제어시 경보만 사용, 1번부하에만 전력 입력(660KW)

특기사항 : 교육미비 (DC 본체에서의 SETTING 못함, SW 사용법 미전달)

ROM 교체 요구됨 (일보의 ADDRESS, 2단경보 해제시 문제)

부하제어시 경보출력에 설치하지 않은 이유 확인요!

천리안 ID : DOTO

LOG

- 모니터링시 SET-UP에서의 PASSWORD 요구 (10/10, 해결)
- 2단경보 해제, 정전상황 저장시 문제(4년4월4일4시4분)
(10/16, 요청(빠른시일내 해결해주기로함))
- ADDRESS 연산 Error