

物资管理部物资调配室消防器材巡查 管理指导手册

A/1

物资管理部物资调配室
二 0 二五年二月

目录

1 范围	- 3 -
2 规范性引用文件	- 3 -
3 消防重点部位	- 3 -
4 库区消防管理	- 3 -
5 消防设施管理	- 3 -
6 消防台账填写	- 10 -

物资调配室消防器材巡查管理指导手册

1 范围

本指导手册适用于物资调配室消防器材巡查管理，规范了物资调配室的灭火器巡视、消防台账填写等工作，明确了具体的管理要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《消防安全管理规定》

《消防应急器材安全规程》

3 消防重点部位

根据消防重点部位判定条件：财产集中部位、发生火灾严重影响客运服务及行车部位、发生火灾后对消防安全有重大影响的部位条件进行辨识，物资总库属于财产集中部位，判定为消防重点部位。

4 库区消防管理

库区周边 10 米范围内严禁吸烟。如有送货供应商、人员领取物资或其他原因来访时，应告知此项要求，如有发现及时制止。

5 消防设施管理

5.1 灭火器管理

5.1.1 移交的灭火器应按图纸位置摆放，不得随意移动、取消。灭火器摆放时表盘向外放置。增补的灭火器需放置灭火器箱内（未配备灭火器箱的，用黄胶带固定区域，张贴标签（详见下图）。摆放位置在房内门旁靠墙位置，不得影响房门的正常开启/关闭及安全疏散。



5.1.2 推车式灭火器放置在平坦位置，不得设置在台阶上，防止自行滑动。须用灭火器防护罩覆盖或放置在推车式灭火器箱内。

5.1.3 新线移交时应按照图纸对照灭火器及消火栓数量进行核对。并对单体建筑库区内不同厂家、不同型号及不同生产日期的灭火器进行质量检测（每批次检测 3 具）。

5.1.4 形成台账（模板如下）。

序号	试喷日期	试喷批次	数量	试喷人	复核人	照片	备注

5.1.5 灭火器维修期限为出厂日期满 5 年和首次维修以后满 2 年(如杂品库的干粉灭火器已出厂满 5 年，需进行首次维修，后续出厂的第 7 年、第 9 年都要维修)，每次送修数量不得超过该区域配置灭火器总数量的 1/4。干粉灭火器报废年限为 10 年，根据实际情况提前提报需求，到期后进行报废更换。

5.1.6 灭火器出现欠压、超压、软管破损、变形、生锈、表盘雾化及插销、铅封缺失时将灭火器拿出存放至灭火器欠压集中存放位置，及时联系灭火器维修厂家进行维修，厂家维修后送回当日摆放到位。

5.1.7 巡视时手提灭火器旋转一周，目测外观查看灭火器罐体是否变形、生锈（瓶底生锈时将灭火器取出，进行报废处理）及插销、铅封是否完好。

5.1.8 用手按压、旋转灭火器软管，检查软管是否松动、开裂、破损等情况。

5.1.9 查看灭火器表盘，红色区域为欠压、绿色区域为正常、黄色区域为超压。当指针在红色与绿色中间为临界值。

5.1.10 查看灭火器生产日期（生产日期为合格证日期，如合格证缺失，则填写钢瓶上钢印日期）。出厂日期满5年后要进行送检维修，维修后的灭火器查看灭火器瓶身维修厂家粘贴的维修合格证日期，当维修日期超过2年要送检维修。

5.1.11 灭火器巡查完成后如灭火器有欠压、超压、临界值、表盘雾化、软管破损、瓶体变形生锈及插销和铅封缺失等问题，及时将问题灭火器拿出，集中存放至维修灭火器存放位置，并在灭火器巡视记录卡上填写送检。

5.1.12 灭火器箱体查看外观有无破损变形，打开门锁按钮查看是门锁及门是否开启灵活。箱体上“灭火器”字体是否清晰。

5.1.13 《灭火器巡视记录卡》填写要求详见下图，签名时须字迹清晰、工整、不超出空格区域。

灭火器巡视记录卡

JL/ZDYY-AQ-QC-01-01

灭火器巡视记录卡											
	生产日期	维修检测日期	检查日期	检查情况	检查人		生产日期	维修检测日期	检查日期	检查情况	检查人
1	2016.10	2021.10	2016.12.31	✓	签字	21					
2	2022.10					22					
3						23					
4						24					
5						25					
6						26					
7						27					
8						28					
						29					
						30					
						31					
						32					
						33					
						34					
						35					
						36					
						37					
						38					
						39					
20						40					

如灭火器进行过维修检测，生产日期填写不变，在维修检测栏填写最新维修检测日期。如日期为2021年10月，填写为2021.10。如未进行维修检测，此栏划“/”。

如巡视日期为2016年12月31日，填写为2016.12.31

签字字迹清晰、工整

若灭火器正常打“✓”即可，填写时严禁超格打“✓”，字迹不清晰，若灭火器有异常及时拿出填写送检。

灭火器巡视卡放到灭火器箱内。无灭火器箱的灭火器巡视卡，统一放置于透明塑料文件袋中，并确保塑料袋无破损。单独的2个灭火器登记在一张巡视卡即可。

1. 如生产日期为2016年10月，填写为2016.10。
2. 一张巡视卡记录两个灭火器的，生产日期需分行记录填写，（两个灭火器生产日期分别为2016.10、2022.10，则如示例中序号“1”行填写2016.10，序号“2”行填写2022.10）。
3. 如灭火器有异常须拿出送检，该行生产日期划“/”，维修检测日期划“/”，检查日期（检查异常拿出时间）、检查情况（送检）、检查人均须填写。

填写说明：1. 指针在绿色-正常，在红色-欠压，需重新进行充装，在黄色-超压；2. 生产日期栏填写灭火器合格证产品生产日期，如合格证缺失，填写钢瓶钢印日期；3. 维修检测日期栏填写维修检测日期，如未进行维修检测，此栏划“/”。

5.1.14 每年6月份对安全管理系统内灭火器报废日期进行查看。对于即将过期的灭火器形成清单，提报下年需求计划。

5.1.15 灭火器生产日期、报废日期与消防档案、安全管理系统信息保持一致。如灭火器变更，各台账信息及安全系统立即进行登记变更。

5.2 过滤式消防自救呼吸器管理

5.2.1 消防过滤式自救呼吸器宜采用悬挂的方式（高度宜为 $1.6\text{m} \pm 0.05\text{m}$ ，以自救呼吸器箱体中间为基准），固定于各房间出入口旁，且不得阻碍人员疏散。如无法采用悬挂方式，应放置在便于取用的位置，一旦固定存放后，不得随意移动，如设计图纸上已明确位置，应按设计图纸进行摆放。

5.2.2 放置场所温度应为 0°C – 40°C ，且周边无热源、易燃、易爆及腐蚀性物品，通风良好，无雨淋及潮气侵蚀。

5.2.3 发现过滤式消防自救呼吸器真空包装破损、胀袋等情况应立即进行更换。如过滤式消防自救呼吸器外包装说明书写明因运输、气候等原因造成塑料袋漏气属于正常现象，并不会影响产品使用等内容，只要塑料袋无明显破损可正常使用。

5.2.4 巡查灭火器时一并将过滤式消防自救呼吸器进行巡查。检查是否在有效期内（有效期三年）。打开消防自救呼吸器红色外壳，查看消防自救呼吸器真空包装是否破损、发霉等情况。

5.2.5 每年6月份对安全管理系统内过滤式自救呼吸器报废日期进行查看。对于即将过期的形成清单，提报下年需求计划。

5.3 消防工具柜管理

5.3.1 消防工具柜应摆放于办公区域便于取用，摆放在干燥、通风环境。摆放且不得阻碍疏散通道的区域，不得锁闭于房间内。消防工具柜禁止被物资等遮挡，柜门禁止上锁。

5.3.2 消防工具柜内的消防器材应摆放整齐，不得随意堆放，对新购置的消防器材，应将外包装及捆绑物拆除，随时处于应急状态，便于取用。

5.3.3 消防工具柜右上角粘贴消防工具柜管理标识，标明责任人及消防工具柜内每层存放的器材名称、数量。

5.3.4 每具消防工具柜包含装备：消防腰斧2把，消防平斧1把，过滤式消防自救呼吸器2个，消防战斗服2套，消防头盔2个，消防腰带2条，消防手套2副，消防灭火防护靴2双，消防逃生毛巾50条。

5.3.5 消防工具柜按照要求正确摆放（最上面为第一层）：第一层分别放置：消防头盔、消防过滤式自救呼吸器、防爆手电筒。第二层分别放置：消防战斗服上衣、消防腰带、消防手套、消防腰斧。第三层分别放置：消防战斗服裤子、灭火防护靴、灭火毯。第四层分别放置：消防逃生毛巾、防火导向绳（卷盘）、多功能直流喷雾水枪。竖隔内放置：消防平斧。

5.3.6 每季度最后一月18日进行检查（遇到节假日提前进行填写），左右开启消防工具柜门查看导轨是否无阻滞。外观检查消防工具柜是否变形、生锈、掉漆及玻璃破损情况。发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.4 消防战斗服管理

5.4.1 消防工具柜内配置的消防战斗服应按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.4.2 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.4.3 从消防工具柜内拿出消防战斗服，平铺至地面上，正反检查消防战斗内侧及外侧衣面是否出现磨损。

5.4.4 检查消防战斗服魔术贴是否脱落，粘贴后是否牢固；上下拉拉链，查看拉链是否正常；反光带是否破损，光亮度是否完好；上肩带是否脱线、掉落；检查消防战斗服信息表上生产日期是否达到使用年限（一般质保期为 3 年，具体结合使用说明书）。

5.4.5 消防战斗服使用完成后，对消防战斗服进行清洁。

5.5 消防头盔管理

5.5.1 消防头盔应按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.5.2 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），上下活动消防头盔帽壳或护目镜是否活动灵活，帽壳或护目镜是否破损、凹陷等情况；拉扯消防头盔帽扣是否断裂、开线问题。

5.5.3 检查消防头盔信息表上生产日期是否达到使用年限（一般质保期为 3 年，具体结合使用说明书）。

5.5.4 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.6 消防手套管理

5.6.1 消防手套应按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.6.2 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），拿出消防手套，正反检查内侧及外侧是否出现磨损、魔术贴是否脱落、魔术贴粘贴后是否牢固、反光带是否破损。

5.6.3 消防手套信息表上生产日期是否达到使用年限（一般质保期为 3 年，具体结合使用说明书）。

5.6.4 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.7 消防灭火防护靴管理

5.7.1 消防灭火防护靴应按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.7.2 使用后须进行清洗、晾干，靴筒直立存放，并注意保持干燥清洁。

5.7.3 摆放时应避免阳光直射、雨淋及受潮，不得与酸碱、油及有腐蚀性物品放在一起。

5.7.4 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），检查内侧及外侧是否出现磨损；检查靴面是否有起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、粘伤痕迹、擦伤等有损外观的缺陷；用手触摸靴面与夹里布、内底布以及防砸内包头衬垫均应平整，并且不应有脱壳现象；是否有开胶现象，防砸内包头衬垫有无凹陷；手提拉环是否损坏。

5.7.5 生产日期是否达到使用年限（一般质保期为 3 年，具体结合使用说明书）。

5.7.6 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.8 消防腰带管理

5.8.1 按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.8.2 经常保洁，应储藏在通风良好的库房内，相对湿度 80%以下。避免在日光下曝晒、雨淋受潮，严禁暴晒、烘烤，严禁使用酸、碱溶剂等化学物品进行清洗。

5.8.3 不宜接触明火、酸，勿与锋利物品碰击，不能受压和接触腐蚀性化学物品及各种油类。

5.8.4 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），检查腰带是否有割口、磨损、变形、褪色、烧损等现象；腰带缝线是否有磨损和断开，拉扯缝合处是否牢固；金属部件有无变形、损坏，是否有锐边。

5.8.5 生产日期是否达到使用年限（一般质保期为 3 年，具体结合使用说明书）。

5.8.6 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.9 消防腰斧管理

5.9.1 消防腰斧应按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.9.2 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），腰斧皮包内无夹杂物，无明显缺陷，外观无破损；消防腰斧的金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损等缺陷。

5.9.3 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.10 消防平斧管理

5.10.1 消防平斧应按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.10.2 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），检查消防斧头是否有裂纹、斧柄是否有腐朽、裂纹、断裂、斧头与斧柄是否有松脱迹象。

5.10.3 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.11 灭火毯管理

5.11.1 灭火毯应按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.11.2 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），灭火毯面应紧密、平整不应有破损、孔洞、污渍；灭火毯面边缘应光滑，无毛边不应有条线，断线、断裂现象。

5.11.3 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.12 多功能直流喷雾水枪管理

5.12.1 多功能直流喷雾水枪应按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.12.2 使用后应放净内部余水，擦干污泥水渍。

5.12.3 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），转动水枪转轮查看之间的灵活性；检查喷头孔、喷管是否堵塞；检查水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。

5.12.4 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.13 防爆手电筒管理

5.13.1 防爆手电筒应按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.13.2 防爆手电筒仅用于火灾疏散逃生或火灾救援等应急场景，不得另作他用。

5.13.3 每次使用完毕后需对防爆手电筒进行充电，每季度至少进行 1 次充电，并填写充电记录（充电记录见下表），充电记录存放至消防工具柜内，确保电量充足，单次充电时长不宜超过 8 个小时。

防爆手电筒充电记录

序号	充电日期	充电时长	充电人	备注

5.13.4 每季度最后一月 18 日（遇到节假日提前进行填写）对各部件（包含 LED 光源、充电口、开关、电池等）进行检查，按压手电通开关是否正常开启，光源亮度是否正常；检查手电筒外观是否破损、灯头玻璃是否破损；打开手电筒开关，查看三挡模式（强光、工作光及频闪）是否正常切换；扭开手电筒尾部，取出电池查看电池是否漏液。

5.13.5 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.14 防火导向绳管理

5.14.1 按其位置摆放，不得随意移动、取消。

5.14.2 防火导向绳仅用于火灾疏散逃生或火灾救援等应急场景，不得另作他用。

5.14.3 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），卷盘无损坏，转动防火导向绳卷盘查看各部件动作灵活无卡阻；拉扯导向查看导向绳连续结构是否在正常，且表面无损伤。

5.14.4 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.15 消防毛巾管理

5.15.1 按其位置摆放，不得随意移动、取消。消防毛巾存放处，同时应摆放 2 瓶 500ml 的矿泉水。

5.15.2 消防毛巾仅用于火灾疏散逃生或火灾救援等应急场景，不得另作他用。

5.15.3 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），毛巾无明显污渍、灰尘、破损。

5.15.4 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.16 消防沙箱管理

5.16.1 沙子量保持充足（不少于沙箱的 2/3），沙子保持干燥。

5.16.2 放置位置应在通风、干燥的场所，且存放位置明显，不影响安全疏散。

5.16.3 按设计图纸配置位置摆放，不得随意移动、取消。

5.16.4 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），查看箱体是否变形、破损、生锈，箱体上“消防沙箱”字体是否清晰；消防沙箱内是否混入生活垃圾及其他杂物，保持消防沙清洁；开启消防沙箱盖查看开启是否灵活。

5.16.5 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.17 消防铲管理

5.17.1 消防铲放置在消防沙箱旁或消防沙箱内，应通风、阴凉、干燥的场所，不得随意移动、取消。

5.17.2 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），查看木把是否腐朽、断裂情况；铁铲是否严重锈蚀；铁铲与木把是否牢固；发现消防铲锈蚀，铲把断裂等情况及时提报需求计划进行维护、更换。

5.17.3 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

5.18 消防铁桶管理

5.18.1 消防铁桶放置在消防沙箱旁或消防沙箱内，应通风、阴凉、干燥的场所，不得随意移动、取消。

5.18.2 每季度最后一月 18 日进行检查（遇到节假日提前进行填写），查看桶体是否变形、破损、生锈，桶体上“消防桶”字体是否清晰；手把是否缺少。

5.18.3 发现损坏且无法使用时，需申报物资计划进行更换。

6 消防台账填写

6.1 消防安全巡查记录表

6.1.1 消防安全巡查记录表填写

6.1.1.1 班组内结合单体建筑数量建立消防安全巡查记录本，部位分别为物资总库、杂品库、材料棚、管理用房 4 个区域，一个区域建立 1 个巡查本。如两个物资总库的需要建立 5 本安全巡查

记录本，每天上午对各库区开展 1 次防火巡查，并结合巡查情况填写《消防安全巡查记录表》。填写模板详见下图：

消防安全巡查记录表									
部位：物资总库		2024 年 3 月 11 日							
巡查时间	巡查人员	(巡视人员签字)		工作日期每天上午完成巡查，填写巡查时间。					
用火安全情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√
用电安全情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√
安全出口、疏散通道是否畅通	√	√	√	√	√	√	√	√	√
安全出口、疏散指示、应急灯是否完好	√	√	√	√	√	√	√	√	√
消防设施器材是否完好	√	√	√	√	√	√	√	√	√
常闭式防火门是否关闭	√	√	√	√	√	√	√	√	√
防火卷帘是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√
重点部位人员在位情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√
其它安全情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√
备注	太胜区安全疏散指示灯不亮已报修			无问题打“√”					
如单体建筑无防火卷帘则划“/”				其他需要补充备注的。若无划“/”，表格内划斜线应单元格内角对角划斜线，禁止出现其他类型。					
处理意见	无问题写无，有问题填写措施。			带班领导意见 (签名)					
《要求与巡库记录本(关于消防类问题)、灭火器巡查记录、消火栓巡查记录、灭火器情况统计表保持一致，例如：3月11日当天，灭火器巡查记录体现“物资总库大件区一个灭火器欠压”，则该台账应体现出“物资总库大件区一个灭火器欠压”的记录》。 要求填写字迹清晰工整。									
本页写完后，由工班长进行签字确认。									

6.1.2 消防安全巡查内容

6.1.2.1 用火安全情况：巡查库区周围 10 米内及库区内有无切割、焊接等危险作业情况，如有切割、焊接等动火作业，查看是否按照《作业安全管理规定》要求办理动火作业许可，现场是否配备消防设备，动火下方物资是否转移，防火措施是否落实到位。库区内及周围人员有无聚集抽烟情况。

6.1.2.2 用电安全情况：库区是否按照《辅助设备安全操作注意事项汇编》使用大功率电器。库区内是否存在私拉乱扯电线情况；厂内运输设备禁止在库区内充电；办公用电每日下班后是否进行断电。

6.1.2.3 安全出口、疏散通道是否畅通：结合安全疏散通道台账巡查库区内疏散通道是否有物资、设备等阻挡。安全出口门是否能正常打开，无卡顿、变形问题，安全出口门开启方向是否与疏散逃生方向一致。

6.1.2.4 安全出口、疏散指示、应急灯是否完好：安全出口、疏散指示、应急灯亮度是否正常；安全出口上方是否有安全出口灯，标识是否正确；疏散指示灯有无遮挡，指示箭头是否和现场逃生路线一致。

6.1.2.5 消防设施器材是否完好：库区内灭火器、消火栓、手动报警按钮及吸入式报警器等设施是否正常有无异常或报警。

6.1.2.6 常闭式防火门是否关闭：库区内常闭防火门是否处于关闭状态。

6.1.2.7 防火卷帘是否正常：库区内常闭及常开防火卷帘是否处于关闭及开启状态，卷帘门门体是否生锈。控制模块箱指示灯是否显示故障，是否异常报警。

6.1.2.8 重点部位人员在岗情况：此项内容指消防控制室内已取得消防员证的人员在岗情况。

6.1.2.9 其他安全情况：库区内除上述问题外有无其他故障信息等问题。

6.2 灭火器情况统计表

6.2.1 每月 18 日（遇到节假日提前进行填写）填写《灭火器情况统计表》，灭火器情况统计表信息与安全管理系统及灭火器巡视卡、灭火器生产日期保持一致。巡查完成，现场生产日期如有变更并对灭火器情况统计表内生产日期进行变更，在对应一行内填写新的日期，并在修改后面签字。

附录 J
(规范性附录)
灭火器情况统计表

填报单位：XXX工班

XX年XX月XX日

序号	存放地点	灭火器数量（具）	灭火器种类	灭火器重量（KG）	生产日期	检验日期	灭火器状态	备注
1	物资总库立体库区	1	干粉灭火器	5KG	2018.02	2023.01	正常	
2	物资总库空调库房1							
3								
4								
5								
6								
7								