

郑州地铁集团有限公司运营分公司

物资管理部物资调配室

调配综文〔2023〕13号

关于消防器材巡查标准的通知

物资调配室全体员工：

为做好各班组日常消防器材巡查工作，及时消除消防器材可能存在的消防隐患，针对灭火器、消火栓、过滤式消防自救呼吸器检查、消防工具柜特点，编制了《消防器材巡查标准》，请各班组按照要求开展巡查，确保消防器材完整可靠。

物资调配室
2023年4月10日

消防器材巡查标准

一、灭火器巡查

1.按设计图纸配置和移交的灭火器应按其位置摆放，原则上不得随意移动、取消,摆放时表盘朝外放置。

2.外观检查：灭火器罐体是否变形、生锈，铭牌是否完好，插销、铅封是否完好，软管是否松动、开裂等。

3.压力检查：灭火器压力指针在绿色区域。

4.有效期检查：生产日期距检查日期未超过 10 年，维修时间距检查日期未超过 2 年。

5. 以各班组为单位，将巡视完毕后的在灭火器巡视卡更换时将原灭火器巡视卡回收，在班组存档，保存时间为 1 年。

6.《灭火器巡视记录卡》中“生产日期”填写为“XXXX.XX”即可（如生产日期为 2022 年 08 月，填写为 2022.08）；“检查日期”填写为“XXXX.XX.XX”（如巡视日期为 2022 年 8 月 10 日，填写为 2022.08.10）；一张巡视卡记录两个灭火器，生产日期需要分别记录填写，不得合并填写（如两个灭火器生产日期均为 2015.05，填 2015.05/2015.05）。

7.《灭火器巡视记录卡》“检查情况”栏中，若灭火器正常打“√”即可，若灭火器异常需如实填写（如欠压、超压、软管破裂等）。填写时严禁超格打“√”，签名时务必确保字迹

清晰、工整、不超出空格区域。

8.《灭火器巡视记录卡》内需要填写灭火器对应编号信息，如：ZZDT-WZGLB-TLXCLD-MF-79-34(WZGLB 代表物资管理部；TLXCLD 代表铁炉西车辆段；MF 代表灭火器；79 代表单体建筑内灭火器总数；34 代表灭火器编号)。一个灭火器一个编号，记录卡上填写两个编号。

9.灭火器箱及灭火器保持干净整洁无灰尘蜘蛛网等，每月至少清洁 1 次。

10.每月 18 日填写《灭火器情况统计表》（如遇到 18 日周末或者节假日填写日期提前），记明配置类型、数量、设置位置、检查维修等有关情况。

二、消火栓巡查

1.查看消火栓外观是否完好，有无生锈和漏水现象，箱门是否损坏，门锁是否开启灵活，消火栓箱外部“消火栓”、“灭火器”标识是否齐全。

2.检查卷盘、水枪、水带、卡扣、接头（含垫圈）、报警按钮等是否完整好用。

3.水带是否整理整洁（按盘卷方式接头相差不应超过 10cm），有无发霉和被绳索等物品缠绕、捆绑。

4.水枪应悬挂在卡位上，不得随意放置。

5.消防卷盘转动是否完好、灵活，软管是否有序缠绕，有无开裂、扭曲、折卷，是否长期处于充水状态。

6.箱内消火栓报警按钮等其他设备是否异常。

7.消火栓箱内水带经使用或发现受潮后，必须将带内积水排清并晾干后方可收卷放入箱体。

8.以班组为单位，在消火栓巡视卡更换时将原消火栓巡视卡回收，在班组存档，保存时间为 1 年。

9.《消火栓巡视记录卡》中“检查日期”填写“XX.XX.XX”即可(如巡视日期为 2022 年 8 月 10 日，填写为 2022.08.10)。

10.《消火栓巡视记录卡》箱体、玻璃、水枪等状态良好打“√”，异常打“×”，不涉及打“0”，并在《消防安全巡查记录表》上备注具体异常情况。填写时严禁超格打“√/×”。

11.《消火栓巡视记录卡》中需要填写消火栓对应的编号如：ZZDT-WZGLB-TLXCLD-XH-79-34(WZGLB 代表物资管理部；TLXCLD 代表铁炉西车辆段；XH 代表消火栓；79 代表单体建筑内消火栓总数；34 代表消火栓编号)。

12.“检查人”签名时务必确保字迹清晰、工整、不超出空格区域。

13.消火栓保持干净整洁无灰尘蜘蛛网等，每月至少清洁 1 次。

14.推车式灭火器设置在平坦地面，不得设置在台阶上，确保在没有外力的作用下，推车式灭火器不能够自行滑动。

三、过滤式消防自救呼吸器巡查

1.过滤式消防自救呼吸器，与灭火器检查一并进行，发现异常发霉、破损等情况（注：带有密封塞的呼吸器在密封袋漏气且密封袋无明显破损的情况下，呼吸器在有效期内仍有效，不带密封塞的呼吸器在密封袋漏气情况下，呼吸器视为无效。），如有异常更换体现在消防档案过滤式消防自救呼吸器情况统计表内。

2.检查内容：核对数量、状态及有效期。

3.无法使用的过滤式消防自救呼吸器严禁出现在公共区，区别于正常过滤式消防自救呼吸器存放，防止发生火灾后误用，并应及时走报废流程。培训专用过滤式消防自救呼吸器，单独存放，并整齐摆放，每个过滤式消防自救呼吸器张贴“过期、培训专用”字样，要求字体明显、粘贴严密、不易脱落，与正常过滤式消防自救呼吸器明显区分。

四、消防工具柜巡查

1.消防工具柜摆放应设置于管辖办公区域便于取用、且不得阻碍疏散通道的区域，不得锁闭于房间内。

2.消防工具柜内的消防器材应摆放整齐，不得随意堆放，对新购置回的消防器材，应将箱体及捆绑物拆除，使其随时处于应急状态。

3.消防工具柜明显位置粘贴消防工具柜管理标识，标明责任人和柜内的器材名称、数量。

4.防爆手电筒电量充足，长时间不使用，按照说明要求

3 个月进行充电 1 次。

5.消防器材数量与配置标准一致。

6.消防器材摆放要求：

第一层分别放置：消防头盔、消防逃生毛巾、消防过滤式自救呼吸器、防爆手电筒；

第二层分别放置：消防战斗服上衣、消防腰带、消防手套、消防腰斧；

第三层分别放置：消防战斗服裤子、灭火防护靴、灭火毯；

第四层分别放置：防火导向绳（卷盘）、多功能直流喷雾水枪。