

郑州地铁集团有限公司运营分公司

物资管理部物资调配室

调配综文〔2023〕31号

关于杂品库安全标志管理粘贴要求的通知

物资调配室全体员工：

为进一步做好杂品库安全标识管理，规范安全标志粘贴标准，根据运营分公司《安全标志管理规定》相关要求，并结合各段场杂品库特点，特编制了《杂品库安全标志管理粘贴要求》，请各班组按照要求开展安全标志及危废标识的粘贴工作。

物资调配室
2023年8月24日

杂品库安全标志管理粘贴要求

一、库区大门

1.粘贴内容：机动车辆禁止入内、禁止烟火、禁止翻越。

粘贴位置要求：杂品库外围墙（围栏）大门固定门外侧，安全标志粘贴高度为标牌下边缘距地面高度 1.5m，标识整体居中。

2.粘贴内容：安全责任信息牌

粘贴位置要求：紧贴着围墙（围栏）大门安全标志牌下边缘取中间位置粘贴。

填写要求：填写要求见下图，进行彩色打印并过塑。

		物资调配室xx工班安全管理责任牌	
安全责任人	责任人姓名	联系电话	责任人手机号码
责任区域	责任人负责区域		
责任人照片	职 责 范 围	1、日常安全检查，发现隐患及时反馈、落实； 2、掌握管理区域内的安全情况； 3、紧急情况时，组织人员应急处理并进行疏散。	
火警电话：119		值班电话：值班室电话	

二、围栏

1.粘贴内容：禁止烟火、禁止翻越

粘贴位置要求：粘贴高度为安全标志下缘距地面高度 1.5m。粘贴位置为每面围栏外侧起点、中间、终点位置，如围栏另外一侧为轨行区，则该面围栏不再粘贴，起点及终点位置标志与相邻墙角留 10cm 空余。

当围栏宽度大于等于 15m 时，在每扇围栏起点、中间及终点位置粘贴。

当围栏宽度小于 15m 时，在每扇围栏起点及终点粘贴，中间位置不再粘贴。

当大门在围栏起点、中间、终点位置时，围栏相应位置不再粘贴禁止烟火、禁止翻越标志。

三、围墙

粘贴内容：**禁止烟火**

粘贴位置要求：粘贴高度为安全标志下缘距地面高度 1.5m。粘贴位置为每面围墙外侧起点、中间、终点位置，如围墙另外一侧为段场外部，则该面围墙不粘贴，起点及终点位置标志与相邻墙角留 10cm 空余。

当围墙宽度大于等于 15m 时，在每扇围墙起点、中间及终点位置粘贴。

当围墙宽度小于 15m 时，在每扇围墙起点及终点粘贴，中间位置不再粘贴。

当大门在围墙起点、中间、终点位置时，围墙相应位置不再粘贴禁止烟火标志。

四、各房间大门通用要求

1. 粘贴内容：MSDS 摘要

粘贴内容要求：结合设计图纸上设计性能及存放相关生产性化学品类型进行粘贴，如需更换的，A4 纸打印过塑后进行粘贴。

粘贴位置要求：在各房间固定门外侧中间居中位置粘贴，下边缘距地面高度 1.5m。房间门设置有观察窗的粘贴高度不变，统一粘贴至观察窗的左边宽度的居中位置。

2. 粘贴内容：房间名称信息

粘贴内容要求：结合房间内实际存放的化学品类型粘贴房间信息，如 D01 易燃品存放间、D02 油品油脂存放间、D03 压缩气体存放间、D04 六氟化硫存放间等内容信息（粘贴过亚克力门牌的除外）。

粘贴位置要求：各房间门框上方居中位置。

尺寸要求：过渡期可用 A4 纸打印过塑，后期统一制作亚克力材质门牌后进行更换粘贴。

五、油品、油脂存储间

粘贴内容：禁止用水灭火

粘贴位置要求：房间外侧门框左边墙留 30cm 空间。粘贴高度为安全标志下缘距地面高度为 1.5m。

六、有毒物品（如除草剂）存储间

粘贴内容：当心中毒

粘贴位置要求：房间外侧门框左边墙留 30cm 空间。粘贴高度为安全标志下缘距地面高度为 1.5m。

七、六氟化硫存储间

粘贴内容：六氟化硫安全告知卡

粘贴位置要求：固定门外侧粘贴六氟化硫安全告知卡，高度与 MSDS 摘要高度保持一致，与 MSDS 摘要并排取中间位置。

八、消防沙箱

粘贴内容：消防沙箱

标识要求：消防沙箱上“消防沙箱”印刷字体标志应清晰，字体颜色为红字或白字，若字体不清晰，用相对应颜色自喷漆进行喷涂。

位置要求：消防沙箱箱体朝外的一侧中间位置或箱盖中间位置。

九、危废贮存间

粘贴内容：危险废物贮存设施、危险废物污染防治责任信息公开、危险废物贮存分区标志

粘贴位置要求：

1.危险废物贮存设施标志在危废贮存间固定门外侧中间居中位置粘贴，下边缘距地面高度 1.5m，若固定门设置有观察窗导致固定门不满足粘贴宽度的，统一在门左边墙体外侧距门体 5cm 处粘贴，下边缘距地面高度 1.5m。（单位名称填写：郑州地铁集团有限公司运营分公司；设备编码填写：郑东杂品库 D05

房间填写 TS001，D11 房间填写 TS002。除郑东班组外其他班组不填写；负责人及联系方式填写：赵西川 17537108959；填写字体为黑体，字号 48）。

2.危险废物污染防治责任信息公开标志统一在固定门左边墙体外侧距门体 5cm 处粘贴，下边缘距地面高度 1.5m，若该处已粘贴危险废物贮存设施标志，则紧贴着危险废物贮存设施标志上边缘中间位置粘贴。

3.危险废物贮存分区标志在固定门外侧取中间位置进行粘贴，原则上在危险废物贮存设施标志右侧位置，下边缘距地面高度 1.5m。

十、库区单体建筑墙面

粘贴内容：注意通风、禁止烟火

粘贴位置要求：粘贴位置为第 1 个房间门和第 2 个房间门中间墙体位置，第 3 个房间门和第 4 个房间门中间墙体位置（如果中间存在电箱可变更为 2、3 房间墙体中间及 5、6 房间墙体中间），每个位置从左往右依次粘贴禁止烟火、注意通风。当左右顺序粘贴宽度不满足时，从上往下依次粘贴禁止烟火、注意通风。粘贴高度为安全标志下缘距地面高度为 1.5m(标牌上下边缘紧贴依次向上排序粘贴)。

十一、标识填写、粘贴、悬挂及更换要求

1.各种标志标识及信息牌，如有需填写内容，打印封塑后粘贴至相应位置，不允许手写。

2.悬挂及粘贴要求：围栏悬挂安全标志，应在安全标志四角打孔，用扎带固定至围栏上，并减去扎带多余长度，围墙上粘贴安全标志用钉子进行固定或者用纳米双面胶进行粘贴。**MSDS**摘要应用纳米双面胶进行粘贴。

3.用纳米双面胶进行粘贴时应对门体或者墙体进行清理。当更换标志时应对前期存在的双面胶等残留物进行清理。

4.安全标志牌粘贴高度下边缘距离地面 1.5m，当墙体和固定门不符合上述要求时可根据现场情况进行微调，但所粘贴标志整体高度要保持统一。

5.更换要求：当安全标志牌掉色图案掉色、字体不清晰及破损时应立即对安全标志牌进行更换。