

郑州地铁集团有限公司运营分公司

物资管理部物资调配室

调配综文〔2024〕30号

日常用电管理指导手册

物资调配室全体员工：

为有效规范库区各类办公及生产用电的管理，编制了《日常用电管理指导手册》，请各班组按照要求开展日常用电管理工作。

物资调配室

2024年9月6日

日常用电管理指导手册

为进一步加强物资管理部仓库安全管理工作，有效规范库区各类办公及生产用电的管理，编制了日常用电管理指导手册。

一、办公用电管理

1.库区值班室及办公用房，严禁私拉乱接电线，除日常使用的打印机、办公电脑等可用插排连接，其余电气设备原则上优先使用墙体插座。

2.电器、插排使用前应确认其功率，在多个插头同时插入使用时，其负载的总功率不得超过插排上标明的最大允许功率，禁止使用不符合国家安全标准的电器及插排，并在插排使用台账内更新使用情况（具体详见附件1）。

3.办公区域电器设备电缆长度不够时，应选用合适长度的插排进行连接，使用时尽量避免插排盘绕。

4.办公室插排电线、网线、电话线等明线线路，应固定在线槽内，原则上靠近墙体进行布放。

5.使用办公电脑等设备时，严禁私自改装，避免因改装引起设备故障短路等情况。

6.严禁违规使用大功率电器（超过1200W），严禁使用路由器等影响网络安全的设备，非使用期间应关闭非必要的电器设备。

7.班组使用多联机空调时，特别是汛期应首先排查上方空调出风口以及结构是否存在渗漏水情况，确认无误后方可开启，防止带电设备短路。

8.工班配置的巡更仪、照明手电（非消防工具柜防爆手电）等带电池的办公设备，原则上集中存放在铁质办公柜内，且存放处上下层均无其他物品存放。

9.巡更仪、照明手电、手机等充电时，应使用标配的充电器进行充电，严禁使用超功率充电器进行充电、充电地点应在人员集中办公的值班室，每次充电须指定人员专项负责，充电完成后及时拔出充电器，严禁出现无人监管或者空载过充情况。

10.班组人员电动车应在分公司设置的固定充电位置规范充电，充电器功率应与电车功率匹配，严禁利用插排或在库区充电。

二、生产用电管理

1.库区存储的物资原则上与疏散指示灯等用电设备的距离不小于0.5m。

2.库区晚上或白天因光线不足，需要打开照明时，使用或巡视完毕要做到人走灯灭，杜绝照明灯常亮的情况发生。

3.物资总库、材料棚、杂品库严禁私自用电，外专业或单位如有临时用电的需求，须按照《作业安全管理规定》进行临时用电的审批。

4.库内与FAS联动风机、联动电动窗户、联动防火卷帘等设备，演练或者故障等情况需班组人员操作时，严格按照流程上报DCC、OCC，调度同意授权后方可操作相关设备。

三、库区断电要求

（一）断电范围

1.日常需断电设备包括不限于各库区照明灯具、办公电脑、空调、打印机、净水器、风扇、自动化立体库相关的堆垛机、输送机等电气装置。

2.国庆等长假期（3天以上），原则上需关闭自动化立体库服务器等管理系统相关设备。

（二）断电点位编号原则

1.物资总库断电点位编号原则：根据单体建筑内设置的断电点位的数量进行编号，从管理用房开始，按照由近及远、由下至上的顺序进行编号，按照此原则继续编号。

2.杂品库断电点位编号原则：常开大门侧开始由近及远进行编号。

3.材料棚断电点位编号原则：根据单体建筑内设置的断电点位的数量进行编号，原则上材料棚常开大门侧开始编号。

4.同时各班组应在断电点位下边缘处，粘贴制作的序号标签如下图。



5.各班组根据需断电点位建立清单，内容应包含点位编号、开关或者插座位置、使用频次（详见附件2）。

（三）断电相关要求

1.各班组每月28日前须做好次月的值班人员排班，每天白班值班人员负责库区断电工作，如遇加班由加班人员负责库区断电工作（科室断电值班由科室内勤负责排班）。

2.断电清单需打印后放置在库区值班室，工班新报到员工到岗后，工班长需针对库区断电做专项培训，带领实地确认各个开关位置，并留存培训记录。

3.下班后，值班人员按照断电清单关闭办公室空调、电脑、关闭打印机等设备(拔掉或断开电源)，断电完成后在《断电登记本》上进行登记。

4.各班组由工班长统一核实确认断电情况后，将断电情况发至物资调配室钉钉群。

附件1

XX工班插排使用台账

序号	插排位置	插排功率	连接设备	设备功率	是否超载	备注
1	值班室...	2500W	张三电脑1台	300W	否	
2						
3						

附件2

XX工班断电清单

库区	点位编号	位置分布	使用频次	备注
物资总库	断电点位1	303办公室空调 插座	经常	