

郑州地铁集团有限公司运营分公司

物资管理部物资调配室

调配综文〔2024〕36号

疏散通道排查标准指导手册（试行）

物资调配室全体员工：

为深入排查整治消防疏散通道隐患，全面落实消防安全管理责任，畅通生命通道，提升火灾防控水平，坚决预防和遏制火灾事故发生，编制了《疏散通道排查标准指导手册（试行）》，请各班组按照要求开展疏散通道排查工作。

物资调配室

2024年9月11日

疏散通道排查标准指导手册（试行）

疏散通道是建筑物内具有足够防火和防烟能力，满足人员安全疏散要求的通道，主要指建筑物的走道、楼梯、连廊等，是疏散时人员从房间门至疏散楼梯，直至室外安全区域的通道，包括平面方向的内部疏散通道，也包括人员竖向疏散的疏散通道。在火灾等紧急情况下，疏散通道起着至关重要的作用，也被称为“生命通道”。

指导手册主要依据《地铁设计防火标准》《地铁设计规范》等 28 项国家规范，及《运营分公司疏散通道排查标准指导书（试行）》，结合部门生产实际，形成疏散通道排查标准指导书。指导书对疏散通道内涉及各专业系统排查标准内容和排查主体进行明确，主要涵盖疏散指示、照明、风口及风阀、室内消火栓、灭火器、过滤式消防自救呼吸器、手动火灾报警按钮、室内消火栓启泵按钮、消防电话、探测器、声光报警器/警铃、通道门、地面、疏散通道结构和楼梯间结构 15 项内容，共计 67 个条款。

通过疏散通道排查标准指导手册的编制，让员工能够对标排查，切实提升疏散通道隐患排查整治效果，保障疏散通道畅通，通道内各类设施设备功能及状态正常，确保在紧急情况下人员能够迅速、有序、安全地撤离，保障运营生产安全。

一、疏散指示

1. 疏散指示灯箭头方向应与安全出口指示标志方向一致，指向最近的安全出口。

2.安全出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置；受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时，可安装在门的两侧，但门完全开启时标志灯不能被遮挡。

3.疏散指示面板上，灯具处于主电工作状态时亮绿色，充电状态时亮红色，故障状态时亮黄色。如亮黄色，需要上报故障。

二、照明

1.照明灯具应保持外表光洁，无明显灰尘、无油漆或其他材料覆盖，导致照明亮度不足等情况。

2. 灯具无故障，能够正常开启。

三、风口及风阀

1.风口固定牢固，无松脱、遮挡等情况。

2.采用自然通风的楼梯间，窗户应能够正常打开。

四、室内消火栓

1.室内消火栓无遮挡、位置醒目。

2.室内消火栓箱安装牢固。

3.箱体周围无遮挡物。

4.室内消火栓箱体盖板闭合、无破损、无污渍、无变形、无锈蚀、可正常开启、无阻隔。

5.室内消火栓箱内应配备水带、水枪和消防软管卷盘。

6.室内消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。

五、灭火器

1.灭火器无遮挡、位置醒目。

2.灭火器存放点干燥、通风良好。

3.灭火器瓶体外观完好、无污渍、无变形、无锈蚀。

4.灭火器压力表无遮挡、指针在绿色正常区间。

5.灭火器软管无破损，合格证在有效期内。

6.灭火器铭牌完好。

7.灭火器插销、铅封完好。

8.灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点且不得影响安全疏散。

9.箱体周围无堵挡物。

10.灭火器箱不得上锁。

11.干粉灭火器使用寿命不超过 10 年，首次检测不超过 5 年，首次检测（维修）后每两年检测一次。

12.定期开展巡视并填写灭火器巡视记录卡。

13.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

14.设置灭火器的保护距离不得大于 15m，车站灭火器的保护距离不得大于 9m。

15. 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在 1 具灭火器的保护范围内。

16. 一个灭火器配置点内灭火器数量不能少于 2 具，不能超

过 5 具，具体的数量依据图纸配置。

六、过滤式消防呼吸器

1.所设置的消防过滤式自救呼吸器宜采用悬挂的方式，固定于各房间出入口旁，且不得阻碍人员疏散。

2.悬挂高度宜为 $1.6\text{m}\pm 0.05\text{m}$ 。

3.如无法采用悬挂方式，应放置在便于取用的位置，一旦固定存放后，不得随意移动。

4.放置场所温度应为 $0^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$ ，且周边无热源、易燃、易爆及腐蚀性物品，通风良好，无雨淋及潮气侵蚀。

5.任何期间发现过滤式消防自救呼吸器处于失效状态应立即对其进行更换。

6.如有到期，应提前提报年度物资需求计划，进行更换。

7.定期巡视过滤式消防自救呼吸器是否失效（有效期三年）。

七、手动火灾报警按钮

1.手动火灾报警按钮外观完好、固定牢固、无歪斜、无遮挡、无污渍

2.手动火灾报警按钮指示灯正常闪烁。

八、室内消火栓启泵按钮

1.室内消火栓箱内应设置消防泵启泵按钮。

2.室内消火栓启泵按钮应固定牢固，无松脱。

九、消防电话

消防电话分机外观完好、固定牢固、无歪斜、无遮挡、无污

渍。

十、探测器

吸气式烟雾探测系统壁挂主机无异响，指示灯正常。

十一、声光报警器/警铃

1.声光报警器/警铃外观完好、固定牢固、无歪斜、无遮挡、无污渍。

2.非火警情况下，声光报警器熄灭、声光报警器/警铃无异响。

十二、通道门

1.门槛与地面平滑过度、无变形。

2.门框无掉漆（塑粉）、无变形、无锈蚀。

3.把手无松动、无变形损坏。

4.把手固定螺丝无松动失效。

5.天地插销无变形、无损坏掉落。

6.闭门器无断裂、无漏油。

7.闭门器无拉力不足或过紧。

8.门体开启方向与疏散方向一致。

9.门体无变形、应启闭灵活、无卡阻现象。

10.常闭式防火门处于关闭状态。

十三、地面

1.地面干燥、整洁，无积水、无冰雪、无油渍。

2.地面平整、无破损坑洞。

3.地面无异物凸起。

- 4.地面无异物阻挡疏散。
- 5.地面无裂纹、掉块、地砖无缺棱掉角、划痕。
- 6.地面铺面牢固、无松动。
- 7.地面铺面无错台、无歪斜。
- 8.楼梯间踏步做防滑沿砖。

十四、疏散走道结构

定期对墙面进行巡视，检查墙面有无裂纹、开裂；墙面有无起皮、脱落；墙面是否平整、有无污染、色差。

十五、楼梯间结构

- 1.楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
- 2.门体外开后不占用台阶面积。
- 3.疏散门开启/关闭不占用楼梯空间。
- 4.楼扶梯连续无中断、无阻碍等情况。