Central El Morro — Morro Energy S.A.

REPORTE POST OPERATIVO DIARIO

P

7 de marzo de

1 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Concepto	Energía [kWh]	Potencia media [kW]
Energía generada total	**41.537,93**	
Energía a clientes	39.709,36	
Auxiliares	1.828,57	

Unidad generadora	Energía [kWh]	Potencia media [kW]	Participación [%]
Generador 1	18.221,00	1.138,8	
Generador 2	23.480,00	1.381,2	

2 DISTRIBUCIÓN POR ALIMENTADOR

Destino	Energía [kWh]	Potencia media [kW]	Participación [%]
LANEC	27.226,07	1.601,5	
GRACA	12.483,29	734,3	
Auxiliares	1.828,57	107,6	

3 COMBUSTIBLE Y EFICIENCIA

Combustible / Unidad	Total planta [gal]	U1 est. [gal]	gal/h U1	U2 est. [gal]	gal/h
HFO (Fuel Oil Pesado)	2.962,40	1.294,40	80,9	1.668,00	
Diésel (DO)	291,00	127,15	7,9	163,85	
Total	**3.253,40**	**1.421,55**	**88,8**	**1.831,85**	

* Consumo por unidad estimado por prorrateo proporcional a energía generada (kWh). U1 = Generador 1, U2 = Generador 2.

Rendimiento global: **12,77 kWh/gal**

ANÁLISIS EJECUTIVO DE COMBUSTIBLE

U1 con ahorro (-13.1 gal/h vs referencia). U2 con ahorro (-15.2 gal/h vs referencia).

Combustible	gal/h del día	Referencia 90D	Desviación (gal/h)	Balance del día
UNIDAD 1 (16.0 H OPERADAS)				
HFO	80.9	85.6	-4.7	
Diésel (DO)	7.9	16.3	-8.4	
Total U1	**88.8**	102.0	**-13.1**	**-210 gal (**
UNIDAD 2 (17.0 H OPERADAS)				
HFO	98.1	102.2	-4.1	
Diésel (DO)	9.6	20.7	-11.1	
Total U2	**107.8**	122.9	**-15.2**	**-258 gal (**
Balance del día (U1+U2)				**-468 gal (**
Acumulado mes U1				-935 gal
Acumulado mes U2				-1360 gal
Acumulado mes TOTAL				**-2295 gal (a**

* Consumo por unidad estimado por prorrateo proporcional a energía generada. Referencia 90D por unidad calculada solo con días en que cada una o

4 HORAS DE OPERACIÓN

Unidad	Horas del día [h]	Horas acumuladas [h]	Restantes para mantenimiento [h]
Unidad 1	16,0	6.371,0	
Unidad 2	17,0	5.092,0	

5 STOCKS Y AUTONOMIAS

Producto	Stock [gal]	Autonomía estimada [días]
HFO (Fuel Oil Pesado)	14.566,49	
Diésel (DO)	3.329,00	

6 INDICADOR DE DESEMPEÑO OPERACIONAL (IDOM)

Parámetro	Valor
Referencia (prom. móvil 3 meses)	2026-02, 2026-01, 2025-12 (90 dí
Rendimiento de referencia (R_ref)	13,3
Índice de carga de referencia (IC_ref)	
Rendimiento del día (R_día)	12,7
Índice de eficiencia (IE)	
Disponibilidad diaria (ID)	
Índice de carga del día (IC_día)	
IDOM_D	
Estado operacional	
Factor limitante principal	**REN**
Pérdida energética vs referencia	

Nota técnica — KPIs IDOM
R_ref: Σ(kWh)/Σ(gal) del promedio móvil de 3 meses (2026-02, 2026-01, 2025-12, días con dato: 90).
IC_ref: P_promedio_op_ref / P_instalada_efectiva, P_eff = 0,85 × 5100 kW = 4335 kW.
IDOM_D: 0,4·IE + 0,3·ID + 0,3·(IC_día/IC_ref). **Semáforo**: VERDE ≥ 0,85 · AMARILLO 0,75–0,85 · NARANJA 0,65–0,75 · ROJO < 0,65.

7 OBSERVACIONES

Sin novedades operativas relevantes.