

Phụ lục II
ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU CHO CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHO CÔNG

(Kèm theo Quyết định số /2024/QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

- 1. Chu kỳ bảo dưỡng công trình máy đóng mở**
- Bảo dưỡng định kỳ: 02 lần/năm.
 - Bảo dưỡng bổ sung: dầu nhờn 12 lần/năm; mỡ 4 lần/năm.
- 2. Định mức chi tiết cho mỗi lần bảo dưỡng máy đóng mở**

Đơn vị tính: lần

Mã hiệu	Loại máy đóng mở	Vật tư tiêu hao	Đơn vị	Số lượng		
				Định kỳ	Bổ sung	Cả năm
TL2.01.01	V0, V1	Dầu nhờn	lít	0,25	0,02	0,74
		Dầu Diesel	lít	1,20		2,40
		Mỡ các loại	kg	0,50	0,03	1,12
		Giẻ lau	kg	1,50		3,0
TL2.01.02	V10	Dầu nhờn	lít	0,80	0,10	2,80
		Dầu Diesel	lít	2,75		5,50
		Mỡ các loại	kg	1,50	0,12	3,48
		Giẻ lau	kg	3,25		6,50
TL2.01.03	Tự động (BxH) = (1,4x2,5)m	Dầu nhờn	lít	0,45	0,05	1,50
		Dầu Diesel	lít	2,25		4,50
		Mỡ các loại	kg	1,00	0,08	2,32
		Giẻ lau	kg	2,25		4,50
TL2.01.04	Tự động (BxH) = (3,0x3,0)m	Dầu nhờn	lít	1,00	0,10	3,20
		Dầu Diesel	lít	3,00		6,00
		Mỡ các loại	kg	1,60	0,15	3,80
		Giẻ lau	kg	3,50		7,00
TL2.01.05	Tời quay tay	Dầu nhờn	lít	0,08	0,02	0,40
		Dầu Diesel	lít	2,50		5,00
		Mỡ các loại	kg	2,25	0,10	4,90
		Giẻ lau	kg	2,75		5,50

Ghi chú:

- Máy đóng mở cửa cống V0 có thông số cơ bản: Sức nâng $Q = 300-500\text{kg}$; Đường kính trục vít (từ P30 đến P36);
- Máy đóng mở cửa cống V1 có thông số cơ bản: Sức nâng $Q = 500-800\text{kg}$; Đường kính trục vít (từ P36 đến P45);
- Máy đóng mở cửa cống V10 (gồm: máy đóng mở kiểu vít V10, ổ khóa V10, Vít nâng V10) có sức nâng $Q = 10.000\text{kg}$.
- Cửa cống tự động (BxH) = (1,4x2,5)m có máy có lực đóng mở từ 3 đến 5 tấn (V3 đến V5); Cửa cống tự động (BxH) = (3,0x3,0)m có máy có lực đóng mở từ 6 đến 10 tấn (V6 đến V10);
- Tời quay tay áp dụng đối với máy đóng mở kiểu cáp có sức nâng từ 3 đến 5 tấn.

