

자연들에 — 알고리즘 모드 전조합 센서→릴레이 제어 매트릭스

environment_logic 실제 호출 기반 시뮬레이션 | 총 조합 = 3(내부온도) × 2(외부온도) × 3(내부습도) × 2(외부습도) × 2(CO2) × 2(외부CO2) × 2(수온) = 288 | 작성일: 2026-04-28

범례 / 판정 기준

- 내부온도: 낮음<27℃ · 정상 27~30℃ · 높음>30℃ • 내부습도: 낮음<75% · 정상 75~85% · 높음>85% • CO2: 정상≤1200ppm · 높음>1200ppm • 수온: 낮음<40℃ · 정상≥40℃ (정상범위 35~55℃, 비상 <35/>60℃)
- 외부온도/외부습도/외부CO2: 정상(해당 센서 정상 범위 내) / 비정상(범위 이탈 또는 None)
- 출력 장치: 수온히터:포그생성은 _determine_devices + _apply_fog_coupling(결합규칙) 결과 / 순환모드(내부·외부·흡입·배기·정지)와 5개 순환 출력(순환밸브·흡기밸브·배기밸브·흡기팬·배기팬)은 _determine_circulation + CIRCULATION_MODES 결과
- 결합규칙([2026-04-28] _apply_fog_coupling): 수온히터 ON 또는 수온 ≥ 40℃ 포그생성 강제 ON · 수온 > 60℃ 포그생성 강제 OFF · 실내온도 > 33℃ 고온비상은 결합 보류(안전 우선)
- 비상제어(임계 저/고)는 본 표에 포함되지 않음 — 일반 제어보다 우선하여 강제 적용됨 (sensor_relay_matrix.pdf 참조)
- 실내히터·히터밸브는 [2026-04-27] 모든 재배사에서 미사용으로 핀맵에서 제외됨 — 표 컬럼 없음

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
1	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
2	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
3	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
4	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
5	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
6	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
7	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
8	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
9	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
10	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
11	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
12	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
13	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
14	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
15	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
16	낮음(<27℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
17	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
18	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
19	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
20	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
21	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
22	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
23	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
24	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
25	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
26	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
27	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
28	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
29	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
30	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
31	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
32	낮음(<27℃)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
33	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
34	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
35	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
36	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
37	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
38	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
39	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
40	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
41	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
42	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
43	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
44	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
45	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
46	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
47	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
48	낮음(<27℃)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
49	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
50	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
51	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
52	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
53	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
54	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
55	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
56	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
57	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
58	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
59	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
60	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
61	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
62	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
63	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
64	낮음(<27℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
65	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
66	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
67	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
68	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
69	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
70	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
71	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
72	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
73	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
74	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
75	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
76	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
77	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
78	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
79	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
80	낮음(<27℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
81	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
82	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
83	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
84	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
85	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
86	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
87	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
88	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
89	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
90	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
91	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
92	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
93	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
94	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
95	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
96	낮음(<27℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	ON	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
97	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
98	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
99	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
100	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
101	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
102	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
103	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
104	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상($\geq 40^{\circ}\text{C}$)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
105	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤ 1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
106	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤ 1200)	정상	정상($\geq 40^{\circ}\text{C}$)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
107	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤ 1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
108	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤ 1200)	비정상	정상($\geq 40^{\circ}\text{C}$)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
109	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
110	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
111	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
112	정상(27~30)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
113	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
114	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
115	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
116	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
117	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	외부순환	OFF	ON	ON	ON	ON
118	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	외부순환	OFF	ON	ON	ON	ON
119	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	외부순환	OFF	ON	ON	ON	ON
120	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	외부순환	OFF	ON	ON	ON	ON
121	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
122	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
123	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
124	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
125	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
126	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
127	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
128	정상(27~30)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
129	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
130	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
131	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
132	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
133	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
134	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
135	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
136	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
137	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
138	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
139	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
140	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
141	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
142	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
143	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
144	정상(27~30)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
145	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
146	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
147	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
148	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
149	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
150	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
151	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
152	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
153	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
154	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
155	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
156	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
157	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
158	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
159	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
160	정상(27~30)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
161	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
162	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
163	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
164	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
165	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
166	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
167	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
168	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
169	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
170	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
171	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
172	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
173	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
174	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
175	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
176	정상(27~30)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상($\geq 40^{\circ}\text{C}$)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
177	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤ 1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
178	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤ 1200)	정상	정상($\geq 40^{\circ}\text{C}$)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
179	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤ 1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
180	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤ 1200)	비정상	정상($\geq 40^{\circ}\text{C}$)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
181	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
182	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
183	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
184	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
185	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
186	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
187	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
188	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
189	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
190	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
191	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
192	정상(27~30)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
193	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
194	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
195	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
196	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
197	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
198	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
199	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
200	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
201	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
202	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
203	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
204	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
205	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
206	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
207	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
208	높음(>30℃)	정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
209	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
210	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
211	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
212	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
213	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
214	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
215	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
216	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
217	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
218	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
219	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
220	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
221	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
222	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
223	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
224	높음(>30℃)	정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
225	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
226	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
227	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
228	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
229	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
230	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
231	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
232	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
233	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
234	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
235	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
236	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
237	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
238	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
239	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
240	높음(>30℃)	정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
241	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
242	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
243	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
244	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
245	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
246	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
247	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
248	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
249	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
250	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
251	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
252	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
253	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
254	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
255	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
256	높음(>30℃)	비정상	낮음(<75%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
257	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
258	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
259	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
260	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
261	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
262	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
263	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
264	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
265	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
266	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
267	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
268	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
269	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
270	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
271	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
272	높음(>30℃)	비정상	정상(75~85)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
273	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
274	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
275	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
276	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
277	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
278	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
279	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
280	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
281	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
282	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
283	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON

#	내부 온도	외부 온도	내부 습도	외부 습도	CO2	외부 CO2	수온	수온 히터	포그 생성	순환모드	순환 밸브	흡기 밸브	배기 밸브	흡기 팬	배기 팬
284	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	정상(≤1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	내부순환	ON	OFF	OFF	ON	ON
285	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
286	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
287	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	낮음(<40℃)	OFF	OFF	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON
288	높음(>30℃)	비정상	높음(>85%)	비정상	높음(>1200)	비정상	정상(≥40℃)	OFF	ON	배기순환	OFF	OFF	ON	OFF	ON