

THIẾT KẾ MÔ HÌNH GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG VÀ DỰ BÁO PHỤ
TẢI CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

[HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ]¹, [HỌ VÀ TÊN ĐỒNG TÁC GIẢ]²

¹ [KHOA/ĐƠN VỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ]

² [ĐƠN VỊ CỦA ĐỒNG TÁC GIẢ, NẾU CÓ]

Tác giả liên hệ: [EMAIL TÁC GIẢ CHỊU TRÁCH NHIỆM]

Thông tin chung Ngày nhận bài: dd/mm/yyyy Ngày nhận bài sửa: dd/mm/yyyy Ngày duyệt đăng: dd/mm/yyyy Từ khóa: dự báo phụ tải, giám sát năng lượng, MFM384, PLC S7-1200, quản lý phụ tải	TÓM TẮT Nghiên cứu trình bày mô hình giám sát năng lượng cho phòng thí nghiệm Điện công nghiệp. MFM384 dự kiến đo điện áp, dòng điện, công suất và điện năng; PLC S7-1200 tiếp nhận dữ liệu, điều khiển cơ cấu chấp hành và phản hồi trạng thái. Ứng dụng Web/di động và mô-đun dự báo 24 giờ hỗ trợ quan sát phụ tải, cảnh báo quota và đề xuất vận hành. Chuỗi điều khiển kiểm tra quyền, tuân tự hóa lệnh, đọc phản hồi độc lập và từ chối an toàn khi thiếu điều kiện. Phần dự báo được đánh giá trên bộ dữ liệu UCI bằng expanding rolling-origin với 3 fold và 3 seed. XGBoost đạt MAE $0,422 \pm 0,047$ kW; Random Forest đạt $0,422 \pm 0,052$ kW. Chênh lệch nhỏ hơn độ phân tán qua các lần chạy nên chưa chứng minh mô hình vượt trội. Kết quả hỗ trợ kiến trúc, kiểm thử phần mềm và benchmark công khai. Do chưa có log MFM384, thử tải thật và số liệu độ trễ App-PLC, nghiên cứu không tuyên bố độ chính xác địa phương, tiết kiệm hoặc sa thải tải tự động.
--	--

Title: <i>Design of an Energy Monitoring and Load Forecasting Model for an Industrial Electrical Engineering Laboratory</i> Keywords: <i>energy monitoring, load forecasting, MFM384, load management, Siemens S7-1200 PLC</i>	ABSTRACT <i>This study presents an energy monitoring model for an Industrial Electrical Engineering laboratory. The intended measurement chain uses an MFM384 meter for voltage, current, power, and energy, while a Siemens S7-1200 PLC acquires data, commands switching devices, and reports operating status. A Web/mobile application and a 24-hour load forecasting module support load observation, quota warnings, and operating recommendations. The control path checks authorization, serializes commands, reads an</i>
--	---

	<i>independent feedback status, and fails safely when required conditions are unavailable. Forecasting is evaluated on the public UCI dataset by expanding rolling-origin validation with 3 folds and 3 seeds. XGBoost obtains an MAE of 0.422 ± 0.047 kW, and Random Forest obtains 0.422 ± 0.052 kW. Their difference is smaller than run-to-run dispersion and does not establish model superiority. Available evidence supports the proposed architecture, software tests, and the public-data benchmark. Because accepted MFM384 logs, physical-load trials, and App-to-PLC latency measurements are unavailable, no claim is made about local accuracy, energy savings, or automatic load shedding.</i>
--	--

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong phòng thí nghiệm Điện công nghiệp, một mô hình quản lý năng lượng cần thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ: đo các đại lượng điện, điều khiển phụ tải và dự báo xu hướng tiêu thụ. HEMS và đáp ứng nhu cầu thường dùng thông tin phụ tải để cảnh báo, dịch chuyển hoặc cắt giảm tải có kiểm soát [1], [2], [18]. Tuy nhiên, quyết định điều khiển chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu đo, trạng thái PLC và cơ cấu chấp hành được liên kết rõ ràng.

Các kiến trúc HEMS đã kết hợp thiết bị đo, bộ điều khiển, lưu trữ và giao diện giám sát [3]. Nhánh dự báo dùng dữ liệu công-tơ thông minh, mô hình học máy và đặc trưng theo thời gian để hỗ trợ vận hành [4], [5], [15]-[17]. Khoảng trống của đề tài không nằm ở việc đề xuất thuật toán mới, mà ở cách tổ chức chuỗi MFM384-PLC-phụ tải-dự báo-quota trong một mô hình phòng thí nghiệm và giới hạn kết luận theo bằng chứng thực tế.

Bài báo vì vậy tập trung vào thiết kế đo lường và điều khiển ở góc nhìn Điện-Điều khiển. Ứng dụng Web/di động và dịch vụ AI chỉ là lớp hỗ trợ hiển thị, dự báo và gửi yêu cầu; chúng không thay thế phép đo tại đồng hồ, phản hồi tiếp điểm hoặc thử nghiệm an toàn trên tải thật.

1.1. Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: Chuỗi thiết bị nào liên kết phép đo V/I/P/E từ MFM384, PLC S7-1200, cơ cấu đóng cắt và giao diện giám sát mà vẫn phản hồi đúng trạng thái vận hành?

RQ2: Random Forest và XGBoost dự báo phụ tải $h+1$ đến $h+24$ như thế nào so với các đường cơ sở khi đánh giá theo thứ tự thời gian?

RQ3: Những kịch bản quota, cảnh báo, điều khiển và sa thải phụ tải nào đã có bằng chứng, và những kịch bản nào mới dùng ở mức thiết kế an toàn?

1.2. Đóng góp và phạm vi

Bài báo có ba đóng góp: thiết kế chuỗi đo-điều khiển từ MFM384 đến PLC và phụ tải; xây dựng logic phản hồi lệnh, quota và trạng thái an toàn; đánh giá tái lập mô-đun dự báo 24 giờ trên dữ liệu UCI với hai mô hình học máy và ba đường cơ sở. Phân cứng hiện chưa có raw log được chấp nhận, nên kết quả chỉ gồm kiểm thử phần mềm và benchmark công khai, không gồm sai số đo tại Cần Thơ, độ trễ App-PLC, mức tiết kiệm hoặc sa thải tải tự động.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/ MÔ HÌNH/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Công trình liên quan và khoảng trống

Bảng 1 đối chiếu các công trình theo đối tượng điện, chuỗi đo–điều khiển, chức năng quản lý tải và loại bằng chứng. Các tổng quan [1], [2] làm rõ vai trò của đáp ứng nhu cầu; Motta et al. [3] cung cấp proof-of-concept HEMS; Ma et al. [18] trình bày điều phối thiết bị; các nghiên cứu [4], [5], [15]-[17] tập trung vào dự báo và tối ưu. So với các hướng này, bài báo giới hạn ở mô hình phòng thí nghiệm có PLC và công-tơ, trong đó mọi kết luận phân cứng phải đi kèm log đo và trạng thái cơ cấu chấp hành.

Bảng 1. Đối chiếu các công trình đại diện gần đề tài

Công trình	Đối tượng điện	Đo lường/điều khiển	Dự báo/quản lý tải	Bằng chứng
Shareef et al. [1]	Phụ tải gia đình	Bộ điều khiển thông minh	Đáp ứng nhu cầu, dịch chuyển tải	Tổng quan
Motta et al. [3]	Thiết bị điện trong HEMS	Ổ cắm thông minh, bộ điều khiển	Giám sát, cảnh báo, quản lý	Proof-of-concept
Ma et al. [18]	Thiết bị gia dụng	Điều phối thiết bị	Demand response	Mô phỏng/kịch bản
Karuna et al. [15]	Phụ tải nhà thông minh	IoT gateway	Gradient boosting	Dữ liệu công khai
Muqtadir et al. [16]	Phụ tải dân dụng	Không thuộc trọng tâm	Boosting, dự báo 1 giờ	Đánh giá theo thời gian
Khan et al. [17]	Phụ tải hệ thống điện	EMS/SCADA	Dự báo đa chân trời	Rolling-origin
Công trình này	Mô hình tải phòng thí nghiệm	MFM384, PLC, relay/contactor	Dự báo 24 giờ, quota	Test phần mềm + UCI; thử tải chờ


Ghi chú: Bảng so sánh phạm vi và loại bằng chứng, không xếp hạng chất lượng công trình.

2.2. Mô hình đo lường và chuỗi thiết bị điện

Chuỗi đo dự kiến bắt đầu tại MFM384, thu điện áp, dòng điện, công suất và điện năng. Dữ liệu được truyền qua RS-485/Modbus RTU theo bảng thanh ghi và hệ số tỷ lệ của đúng phiên bản thiết bị. Đặc tả Modbus quy định mô hình thanh ghi, mã hàm và xử lý ngoại lệ [7], trong khi hướng dẫn đường truyền nối tiếp quy định khung RTU và yêu cầu triển khai RS-485 [8]. Bài chưa công bố địa chỉ thanh ghi, chu kỳ lấy mẫu hoặc cấp chính xác vì chưa có manual MFM384 đúng mã hàng và raw log thử nghiệm.

PLC S7-1200 nhận giá trị đã chuẩn hóa, giám sát điều kiện cho phép và phát lệnh tới relay hoặc contactor để đóng cắt tải. Tài liệu S7-1200 [6] được dùng cho vai trò bộ điều khiển và giao tiếp, không thay thế sơ đồ đấu dây của mô hình. Trước khi thử tải phải xác nhận nguồn điều khiển, khả năng chịu dòng của cơ cấu chấp hành, bảo vệ ngắn mạch/quá tải, tiếp điểm phản hồi, nút dừng khẩn và cách ly giữa mạch lực với mạch điều khiển.

Hình 1 thể hiện hai nhánh: nhánh đo từ MFM384 đến kho dữ liệu và mô-đun dự báo; nhánh điều khiển từ App/Web qua PLC đến phụ tải rồi trả trạng thái. Các kiểm soát truy cập chỉ bảo vệ đường gửi lệnh; an toàn điện vẫn phụ thuộc liên động PLC, bảo vệ phần cứng và quy trình vận hành theo nguyên tắc phòng thủ nhiều lớp cho hệ thống OT [9].




Hình 1. Chuỗi đo–điều khiển của mô hình: MFM384 cung cấp dữ liệu điện, PLC S7-1200 điều khiển phụ tải và phản hồi trạng thái; phần cứng thật còn chờ raw log.

2.3. Điều khiển PLC, phản hồi và yêu cầu an toàn

Hình 2 mô tả một chu kỳ điều khiển. Ứng dụng gửi trạng thái mong muốn; lớp biên kiểm tra quyền và chuyển yêu cầu tới gateway; gateway đọc trạng thái hiện tại rồi chỉ phát xung khi mục tiêu chưa đạt. Kết quả không lấy trực tiếp từ lệnh ghi mà được xác nhận bằng statusTag độc lập. Hết thời gian chờ, mất kết nối hoặc sai quyền đều trả trạng thái lỗi thay vì hiển thị thành công.

Với tải công suất lớn, lệnh phần mềm chưa đủ để cho phép đóng cắt. Logic PLC cần thêm liên động, thời gian giữ tối thiểu, chống đóng cắt liên tục, giới hạn số lần thao tác, nút dừng khẩn và quyền điều khiển tại chỗ. Khi dữ liệu đo lỗi thời, trạng thái phản hồi không nhất quán hoặc mất truyền thông, hệ thống phải giữ trạng thái an toàn và yêu cầu người vận hành kiểm tra.



Hình 2. Chuỗi App–PLC xác nhận lệnh bằng statusTag và phân biệt thành công, từ chối, lỗi kết nối và timeout; hình không biểu diễn độ trễ phần cứng.

2.4. Quota, khuyến nghị và kịch bản sa thải phụ tải

Quota là giới hạn điện năng tích lũy, không phải ngưỡng công suất tức thời. Tại thời điểm t , hệ thống so sánh điện năng đã dùng E_t với quota Q và ước lượng điện năng 24 giờ từ đây công suất dự báo. Khi E_t cộng phần điện năng dự kiến vượt Q , ứng dụng chỉ tạo cảnh báo và danh sách tải có thể giảm hoặc dịch chuyển theo mức ưu tiên. Cơ chế này là hỗ trợ quyết định; chưa phải bài toán tối ưu vì chưa có hàm mục tiêu, ràng buộc và baseline điều phối.

Sa thải phụ tải chủ động được giữ ở trạng thái thiết kế. Trước khi mở chế độ tự động cần xác định tải không được cắt, thứ tự ưu tiên, ngưỡng công suất, hysteresis, thời gian vượt ngưỡng, thời gian giữ sau khi cắt, manual override, emergency stop và quy tắc khôi phục. Mỗi lần thử phải ghi timestamp, V/I/P/E trước-sau, tải mục tiêu, nguyên nhân tác động, trạng thái tiếp điểm và thao tác phục hồi. Nếu thiếu các dữ liệu này, bài không được công bố mức tiết kiệm hoặc tỷ lệ sa thải thành công.

2.5. Dữ liệu và mô hình dự báo phụ tải

Bộ dữ liệu UCI [10] gồm 2.075.259 bản ghi một phút; 25.979 giá trị công suất bị thiếu (1,25%). Pipeline giữ 1.051.201 dòng trong 730 ngày gần nhất, tổng hợp thành 17.521 mốc giờ và tạo 15.321 mẫu. Có 359 mốc giờ không quan sát công suất, trong đó 36 mốc được điền tiền từ quá khứ với giới hạn 6 giờ. Giá trị điền chỉ làm đặc trưng lịch sử; cửa sổ có nhãn không quan sát bị loại.

Đặc trưng gồm thời gian chu kỳ; độ trễ công suất 1–24 giờ, 144–168 giờ và các mốc 48, 72, 96, 120, 336 giờ; thống kê trượt 3–168 giờ; cùng độ trễ của điện áp, dòng điện, công suất phản kháng và ba kênh sub-metering. Mọi thống kê trượt đều dịch một bước để không dùng tương lai. Random Forest [11] dùng 25 cây, max_depth=12; XGBoost [12] dùng 75 cây, max_depth=5 và learning_rate=0,035. Mỗi chân trời $h+1$ đến $h+24$ có một bộ ước lượng trực tiếp. Benchmark hiện không có biến thời tiết; tích hợp thời tiết chỉ là hướng phát triển.

2.6. Thiết kế đánh giá và khả năng tái lập

Đánh giá expanding rolling-origin gồm 3 fold: fold 1: train 8.426 (2008-12-10 21:00:00–2009-12-18 04:00:00), validation 1.723, test 1.723; fold 2: train 10.149 (2008-12-10 21:00:00–2010-03-12 02:00:00), validation 1.723, test 1.723; fold 3: train 11.872 (2008-12-10 21:00:00–2010-06-02 10:00:00), validation 1.723, test 1.723. Các seed 42, 3407, 2026 được dùng cho Random Forest và XGBoost; vì vậy mỗi mô hình học máy có 9 lần chạy, mỗi baseline có 3 lần. Mô hình được chọn bằng validation MAE trung bình, không dùng test để chọn.

Đường cơ sở gồm persistence, seasonal naive 24 giờ và seasonal naive 168 giờ. MAE là chỉ số chính; RMSE nhân mạnh sai số lớn; R^2 mô tả phần phương sai được giải thích. MAPE dùng mẫu số tối thiểu 0,2 kW vì chỉ số này mất ổn định khi tải gần 0 [13]. Mean $\pm$ sample SD được tính qua các lần chạy. Ba fold chưa đủ để thực hiện kiểm định cặp đáng tin cậy, nên bài không báo cáo p-value [14].

Dữ liệu, cấu hình mô hình, timestamp, lệnh kiểm thử và SHA-256 log được hợp nhất trong tệp kết quả chuẩn hóa; commit tham chiếu là fdbfece5a785. Cách tổ chức này giúp tái lập benchmark, nhưng không biến thay đổi chưa commit hoặc log phần cứng còn thiếu thành bằng chứng.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả kiểm thử chuỗi giám sát–điều khiển

Bảng 2 ghi số ca đạt và mã băm của log kiểm thử. Các ca backend hỗ trợ kiểm tra quyền điều khiển, tách kênh dữ liệu đo, phản hồi PLC độc lập và từ chối an toàn ở mức phần mềm. Bộ kiểm tra trạng thái ứng dụng chỉ đạt 16/20 ca nên chưa thể kết luận toàn bộ giao diện xử lý đúng mọi lỗi. Các kết quả này không thay cho thử tiếp điểm, đo điện hoặc đánh giá an toàn tải.

Bảng 2. Bảng chứng kiểm thử phần mềm cho chuỗi giám sát–điều khiển

Nhóm tuyên bố	Suite/ID	Đạt/tổng	Hash log	Trạng thái	Giới hạn diễn giải
Kiểm tra quyền điều khiển	backend	16/16	96974ad2	Đạt	Không thay thế đánh giá an toàn hệ thống
Tách kênh dữ liệu đo	backend	16/16	96974ad2	Đạt	Chưa xác nhận dữ liệu MFM384 thật

Nhóm tuyên bố	Suite/ID	Đạt/tổng	Hash log	Trạng thái	Giới hạn diễn giải
Phản hồi PLC và từ chối an toàn	backend	16/16	96974ad2	Đạt	Chưa xác nhận tiếp điểm hoặc độ trễ phản ứng
Dữ liệu dự báo và chống rò rỉ	forecast+research	16/16	7ec647bb/850174f1	Đạt	Chỉ áp dụng cho benchmark UCI
Trạng thái hiển thị trên ứng dụng	frontend_contract+rom_presentation	19/23	3d3c22fc/fda15ce8	Chưa đạt	Không phải nghiên cứu trải nghiệm người dùng

Ghi chú: Hash là tám ký tự đầu của SHA-256 log. “Đạt” chỉ áp dụng cho ca phần mềm, không đồng nghĩa phần cứng đã hoạt động.

3.2. Kết quả benchmark dự báo công khai

Bảng 3 cho thấy XGBoost đạt MAE $0,422 \pm 0,047$ kW, thấp hơn seasonal naive 24 giờ khoảng 18,0%. Random Forest đạt $0,422 \pm 0,052$ kW; chênh lệch tương đối giữa hai mô hình học máy là 0,0%, nhỏ so với độ phân tán. Vì vậy kết quả chỉ cho phép chọn mô hình theo MAE trên tập validation, không chứng minh XGBoost vượt trội có ý nghĩa thống kê.


MAE test trung bình theo từng fold của XGBoost là F1=0,434 kW, F2=0,363 kW, F3=0,469 kW; Random Forest là F1=0,437 kW, F2=0,355 kW, F3=0,474 kW. Báo cáo theo từng fold cho thấy sai số thay đổi theo giai đoạn và tránh hiểu sample SD như chỉ do seed ngẫu nhiên.

Bảng 3. Kết quả test của benchmark expanding rolling-origin trên UCI

Mô hình	MAE (kW)	RMSE (kW)	MAPE ngưỡng (%)	R ²	Inference (ms/mẫu)	n
Persistence	$0,695 \pm 0,162$	$0,933 \pm 0,180$	$99,8 \pm 16,0$	$-0,807 \pm 0,164$	$<0,001$	3
Seasonal naive 24 h	$0,515 \pm 0,101$	$0,756 \pm 0,130$	$66,7 \pm 8,2$	$-0,192 \pm 0,068$	$<0,001$	3
Seasonal naive 168 h	$0,544 \pm 0,088$	$0,784 \pm 0,126$	$75,1 \pm 6,7$	$-0,285 \pm 0,062$	$<0,001$	3
Random Forest	$0,422 \pm 0,052$	$0,575 \pm 0,077$	$58,2 \pm 3,8$	$0,308 \pm 0,014$	$0,397 \pm 0,109$	9
XGBoost	$0,422 \pm 0,047$	$0,573 \pm 0,074$	$58,5 \pm 4,6$	$0,313 \pm 0,022$	$0,286 \pm 0,013$	9

Ghi chú: Mean $\pm$ sample SD; n là số lần chạy thật. MAPE dùng mẫu số tối thiểu 0,2 kW. Inference là thời gian runtime benchmark, không phải latency App-PLC.

Hình 3 trình bày bốn chân trời đại diện h+1, h+6, h+12 và h+24, không phải toàn bộ 24 điểm. Màu, marker và kiểu đường đồng thời phân biệt năm phương pháp; error bar là sample SD và chú giải ghi n riêng cho từng mô hình/baseline. Trục bắt đầu từ 0 để tránh phóng đại chênh lệch nhỏ.



Hình 3. Sai số tại h+1, h+6, h+12 và h+24 trên UCI; hai panel lần lượt là MAE và RMSE, error bar là sample SD, n được ghi trong chú giải.

3.3. Đối chiếu kịch bản vận hành và bằng chứng

Bảng 4 phân biệt rõ kịch bản đã có benchmark, kịch bản mới được kiểm thử bằng phần mềm và kịch bản chỉ ở mức thiết kế. Giám sát V/I/P/E, đóng cắt tải công suất lớn, manual override và sa thải tải vẫn thiếu raw log phần cứng. Dự báo có thời tiết cũng chưa thuộc benchmark hiện tại. Vì vậy ảnh giao diện hoặc ảnh tủ điện chưa được dùng làm hình khoa học khi chưa có dữ liệu và chú giải kiểm chứng đi kèm.

Bảng 4. Trạng thái bằng chứng của các kịch bản vận hành

Kịch bản vận hành	Trạng thái	Bằng chứng hiện có	Kết luận được phép
Giám sát V/I/P/E	Thiết kế	Chưa có raw log MFM384	Chỉ mô tả chuỗi đo dự kiến
Dự báo phụ tải 24 giờ	Đã benchmark	UCI; 3 fold × 3 seed	Công bố trong phạm vi UCI
Cảnh báo gần quota	Triển khai một phần	API/cảnh báo phần mềm	Chưa có thử nghiệm tác động
Khuyến nghị giảm/dịch tải	Thiết kế	Chưa có log người dùng	Không gọi là tối ưu hóa
Lệnh App/Web đến PLC	Kiểm thử phần mềm	Backend và trạng thái lệnh	Chưa suy ra đóng cắt thật
Phản hồi/từ chối/timeout	Kiểm thử phần mềm	true	Chưa suy ra RTT phần cứng
Điều khiển tải công suất lớn	Chưa thử tải	Không có log tiếp điểm	Không công bố kết quả
Sa thải tải tự động	Đang khóa	false	Chỉ là thiết kế an toàn
Manual override/khôi phục	Thiết kế	Chưa có thử nghiệm sự cố	Đưa vào kế hoạch kiểm chứng
Dự báo có thời tiết	Hướng phát triển	Benchmark chưa có biến thời tiết	Không đưa vào kết quả hiện tại

Ghi chú: “Thiết kế” không được diễn giải thành kết quả thực nghiệm; mọi thử tải phải có log đo và trạng thái tiếp điểm.

3.4. Thảo luận và nguy cơ đối với tính hợp lệ

XGBoost và Random Forest gần tương đương vì cùng khai thác tập độ trễ và thông kê trượt, trong khi phụ tải hộ gia đình biến động mạnh. Ba fold và ba seed giúp quan sát độ phân tán nhưng chưa đủ để khẳng định ưu thế mô hình. Các nghiên cứu boosting hoặc đa chân trời [16], [17] chỉ dùng để đối chiếu cách đánh giá; không so sánh trực tiếp trị số vì khác dữ liệu và chân trời dự báo.

Tính hợp lệ của chuỗi đo–điều khiển còn thấp vì kiểm thử phần mềm không quan sát tiếp điểm, dòng tải và sai số đồng hồ. Benchmark được cải thiện nhờ xử lý thiếu theo chiều thời gian, nhưng vẫn phụ thuộc cấu hình cố định. Dữ liệu UCI thu tại một hộ ở Pháp nên không đại diện khí hậu, hành vi sử dụng hoặc thiết bị tại Cần Thơ. Việc công bố rõ ranh giới bằng chứng giúp tránh tuyên bố quá mức nhưng không thay thế thí nghiệm vật lý.

4. KẾT LUẬN/ ĐỀ XUẤT/ GIẢI PHÁP

4.1. Kết luận

Bài báo đã xây dựng khung kỹ thuật cho mô hình giám sát năng lượng phòng thí nghiệm: MFM384 cung cấp đại lượng điện, PLC S7-1200 xử lý điều kiện đóng cắt, giao diện gửi yêu cầu và nhận phản hồi, còn mô-đun AI dự báo phụ tải 24 giờ. Benchmark UCI cho thấy Random Forest và XGBoost cải thiện MAE so với các đường cơ sở nhưng gần tương đương nhau. Kết quả chưa xác nhận sai số đo, độ trễ, tiết kiệm năng lượng hoặc sa thải tải trên mô hình thật.

4.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu

Bước tiếp theo là xác nhận manual và bảng thanh ghi MFM384 đúng mã thiết bị; hoàn thiện sơ đồ mạch lực/mạch điều khiển; thu dữ liệu V/I/P/E có timestamp; so sánh với thiết bị tham chiếu; và thử relay/contactor dưới giám sát. Thử nghiệm điều khiển phải bao gồm interlock, emergency stop, manual override, mất mạng, timeout, lệnh đồng thời và khôi phục. Dự báo cần được huấn luyện lại trên dữ liệu địa phương và công bố đồ thị actual–predicted trước khi đánh giá khả năng ứng dụng.

4.3. Tuyên bố dữ liệu, đạo đức và liên chính

Dữ liệu công khai theo DOI 10.24432/C58K54 [10]. Kết quả dùng trong bài nằm trong research/results/canonical/canonical_results.json; mã tái lập gồm script benchmark, thu log kiểm thử, xây tệp kết quả, sinh hình và sinh DOCX. Nghiên cứu không tuyển người tham gia và không thử nghiệm trên người hoặc động vật. Thông tin xác thực, cấu hình mạng vận hành và dữ liệu địa phương không được công khai khi chưa ẩn danh và đánh giá an toàn.

Thông tin đóng góp tác giả theo CRediT, nguồn tài trợ, xung đột lợi ích và tác giả liên hệ còn là placeholder, phải được xác nhận trước khi nộp. Công cụ AI được dùng để hỗ trợ rà soát diễn đạt, kiểm thử mã, sinh sơ đồ và kiểm tra cấu trúc; tác giả chịu trách nhiệm về số liệu, trích dẫn, quyết định học thuật và bản nộp cuối cùng.

Lời cảm ơn (nếu có): [BỒ SUNG CƠ QUAN HỖ TRỢ/TÀI TRỢ SAU KHI TÁC GIẢ XÁC NHẬN].

Tài liệu tham khảo

- [1] Shareef H, Ahmed MS, Mohamed A, Al Hassan E. Review on home energy management system considering demand responses, smart technologies, and intelligent controllers. IEEE Access. 2018;6:24498-24509. doi:10.1109/ACCESS.2018.2831917.
- [2] Gomes I, Bot K, Ruano MG, Ruano A. Recent techniques used in home energy management systems: a review. Energies. 2022;15(8):2866. doi:10.3390/en15082866.
- [3] Motta LL, Ferreira LCBC, Cabral TW, et al. General overview and proof of concept of a smart home energy management system architecture. Electronics. 2023;12(21):4453. doi:10.3390/electronics12214453.
- [4] Cao Z, Han X, Lyons W, O'Rourke F. Energy management optimisation using a combined Long Short-Term Memory recurrent neural network-Particle Swarm Optimisation model. Journal of Cleaner Production. 2021;326:129246. doi:10.1016/j.jclepro.2021.129246.
- [5] Semmelmann L, Henni S, Weinhardt C. Load forecasting for energy communities: a novel LSTM-XGBoost hybrid model based on smart meter data. Energy Informatics. 2022;5(Suppl 1):24. doi:10.1186/s42162-022-00212-9.
- [6] Siemens AG. SIMATIC S7-1200 programmable controller system manual. Version 4.6, document A5E02486680-AP. Nuremberg: Siemens AG; 2022.
- [7] Modbus Organization. MODBUS application protocol specification V1.1b3. Hopkinton (MA): Modbus Organization; 2012.
- [8] Modbus Organization. MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02. Hopkinton (MA): Modbus Organization; 2006.
- [9] Stouffer K, Pease M, Tang C, et al. Guide to operational technology (OT) security. NIST SP 800-82 Rev. 3. Gaithersburg (MD): National Institute of Standards and Technology; 2023. doi:10.6028/NIST.SP.800-82r3.
- [10] Hebrail G, Berard A. Individual household electric power consumption [dataset]. Irvine (CA): UCI Machine Learning Repository; 2006. doi:10.24432/C58K54.
- [11] Breiman L. Random forests. Machine Learning. 2001;45:5-32. doi:10.1023/A:1010933404324.
- [12] Chen T, Guestrin C. XGBoost: a scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD; 2016. p. 785-794. doi:10.1145/2939672.2939785.
- [13] Hyndman RJ, Koehler AB. Another look at measures of forecast accuracy. International Journal of Forecasting. 2006;22(4):679-688. doi:10.1016/j.ijforecast.2006.03.001.
- [14] Bergmeir C, Benítez JM. On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences. 2012;191:192-213. doi:10.1016/j.ins.2011.12.028.
- [15] Karuna G, et al. Smart energy management: real-time prediction and optimization for IoT-enabled smart homes. Cogent Engineering. 2024;11(1):2390674. doi:10.1080/23311916.2024.2390674.
- [16] Muqtadir A, Li B, Ying Z, et al. Nowcasting the next hour of residential load using boosting ensemble machines. Scientific Reports. 2025;15:7157. doi:10.1038/s41598-025-91767-6.
- [17] Khan MF, et al. A hybrid reinforcement learning framework for adaptive multi-horizon electricity load forecasting: the DWRNet approach. Computers & Electrical Engineering. 2026;131:110926. doi:10.1016/j.compeleceng.2025.110926.
- [18] Ma Y, Chen X, Wang L, Yang J. Investigation of smart home energy management system for demand response application. Frontiers in Energy Research. 2021;9:772027. doi:10.3389/fenrg.2021.772027.