

STEEL SECTIONS LIST - STEEL ROOF, ADMINISTRATION BUILDING, REGATTA TOURIST VILLAGE, TRIPOLI

قائمة القطاعات الحديدية
السقف الحديدي - المبنى الإداري
قرية ريقاطة السياحية، طرابلس

Design Rev 6a, drawings RTV-ST-S00 to S06, 29 Sep 2026. Issued by Eng. MALEK ABOZRAIG, malek.abozraig@gmail.com. Lengths are net member lengths from the member schedule; add cutting and connection allowances for ordering.

التصميم مراجعة 6a، الرسومات RTV-ST-S00 إلى S06، 29 سبتمبر 2026. إعداد: م. مالك أبوزريق. الأطوال صافية من جدول العناصر؛ تضاف نسبة للقطع والوصلات عند الطلب.

No.	Section	Used for	الاستخدام	Steel grade	Total length m	Weight t
1	HEA 140	Columns and wind post	الأعمدة وعمود الرياح	S275 JR (EN 10025-2)	99.9	2.47
2	IPE 300	Primary and eave beams	الكمرات الرئيسية وكمرات الطنف	S275 JR (EN 10025-2)	82.7	3.49
3	IPE 330	Primary beam P13 (9.8 m span)	الكمرة الرئيسية P13	S275 JR (EN 10025-2)	9.8	0.48
4	IPE 240	Rafters, edge beams, trimmer, truss posts	العوارض المائلة وكمرات الحافة	S275 JR (EN 10025-2)	204.4	6.28
5	Z 200 x 2.0 (cold-formed)	Roof purlins and wall girts	مدادات السقف والجدران	S350GD + Z275 (EN 10346)	571.0	3.37
6	L 70 x 70 x 7	Wall X-bracing	شكالات الجدران (X)	S275 JR (EN 10025-2)	103.8	0.77
7	Round bar M24 (threaded rod)	Roof plane bracing rods	قضبان شكالات السقف	Grade 8.8 (EN ISO 898-1)	188.6	0.67
8	SHS 90 x 90 x 8	Shear keys at the bases	مفاتيح القص عند القواعد	S275 J0H (EN 10210)	7.0	0.14
9	Round bar dia 60	Edge shear keys	مفاتيح القص الجانبية	S355 J2 (EN 10025-2)	1.5	0.03
10	Rebar dia 16 (threaded end)	Post-installed base anchors	أسياخ تثبيت القواعد	B500B (EN 10080)	63.0	0.10
11	Plates 8 - 20 mm	Base, cap, fin and gusset plates	صفائح القواعد والوصلات	S275 JR (EN 10025-2)		
	Total	all sections above	الإجمالي		1332	17.8

Sections above 17.8 t; with plates, keys and anchors 3.3 t the bill-of-materials total is 22.2 t.

القطاعات أعلاه 17.8 طن؛ مع الصفائح والمفاتيح والأسياخ 3.3 طن يكون إجمالي جدول الكميات 22.2 طن.

Surface protection: hot-dip galvanising to EN ISO 1461 (or shop primer + two-coat paint system as agreed); cold-formed sections pre-galvanised Z275. Bolts M20 / M16 / M12 grade 8.8 hot-dip galvanised, quantities on drawing S06.

الحماية السطحية: جلجنة بالغمس الساخن وفق EN ISO 1461 أو دهان أساس بالورشة مع طبقتين حسب الاتفاق. القطاعات المشكلة على البارد مجلجنة مسبقا Z275. المسامير M20 / M16 / M12 درجة 8.8 مجلجنة؛ الكميات في الرسم S06.